



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสพ.(มก.) ๑๔๗๔./๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อก.สพ.(ก.๓)

## Switching Deadline

21 ต.ค. 67

ด้วยการไฟฟ้า กสพ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงส่ง/สถานีไฟฟ้า AVR หนองรี  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๒๔ ต.ค. ๖๗	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ AVR หนองรี โดยสับ Bypass , ปลดใบมีด ด้าน Source และด้าน Load เพื่อตรวจสอบการทำงาน	-	-	นายเรจรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

BOP05R-03

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรจรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วิศวกร.๗ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สพ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สพ.(ก.๓)..

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BOP5 จาก BOPSR-03 ถึง Sw. Source + Load  
ในวันที่ 24 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1451/2567  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย อภิสิทธิ์ ทัศนพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทพ เรจรัก ดิยะตาม

( ทพอภิสิทธิ์ ทัศนพงษ์ )  
๖๓/๖- 5 ทพ. นว.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. บพอ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1 ..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... - ..... แผ่น


ผจพ. - (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(เอกพงศ์ พงษา) 3๐ ก.ย 67  
ทม.มก.กฟส.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 1  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ AVR หนองรี (BOP05R-03)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ต.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบการทำงานของ AVR		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1451/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	7 ตุลาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 ตุลาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7 ตุลาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร,น.ส.สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนเฑาะ 3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	BOP05VB-01	Normal	Nonreclosing		BOP		-
3	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing		หปร.	R	AVR. หนองรี
4	เมื่อพร้อมดับไฟ AVR หนองรี						
5	ตรวจสอบสถานะ Dis. ด้าน Load R.AVR หนองรี อยู่ตำแหน่ง ปลด						
6	ตรวจสอบสถานะ TAP AVR หนองรี อยู่สถานะ Manual TAP อยู่ TAP 1						
7	BOP05R-03	สับ	ปลด		หปร.	R	AVR. หนองรี
8	Dis. ด้าน Source	สับ	ปลด		ลข.	DIS	Source R.AVR หนองรี
9	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
10	BOP05VB-01	Nonreclosing	Normal		BOP		-
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
12	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
13	BOP05VB-01	Normal	Nonreclosing		BOP		-
14	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ AVR หนองรี						
15	Dis. ด้าน Source	ปลด	สับ		ลข.	DIS	Source R.AVR หนองรี
16	BOP05R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		หปร.	R	AVR. หนองรี
17	BOP05VB-01	Nonreclosing	Normal		BOP		-
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							