



Switching Deadline

7 ต.ค. 67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สข.(กป.) ๗๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชด
ชื่อผู้ส่ง นาย พุฒชงค์ กาหลง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า
เดิมบางฯ ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA2	๘ ต.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟพาดสายและตัดอุปกรณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี (ได้แนวสาย ส่ง ๑๑๕ เควี) ทางหลวง หมายเลข ๓๔๐ บริเวณจุด แบ่งแดนเดิมบาง - สามชุก ถึง สะพานบางขวางฝั่งซ้าย	DIS ชั่วคราว จิตรกร คำไม้	DIS ชั่วคราว หน้าโรงงาน น้ำตาล	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร ๐๘๕-๕๕๘๓๐๔๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๖ เครื่อง ๑.๓๕๐ เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๒๐๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ชผ.กป โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ
 - เริ่มต้น ๑๔.๗๓๒๓๐๘, ๑๐๐.๑๐๔๒๕๔
 - สิ้นสุด ๑๔.๗๑๕๒๕๖, ๑๐๐.๑๐๖๓๘๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

นายพุฒชงค์ กาหลง
ผจก.กฟส.สามชุก

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ / ฟีดเดอร์ DBA2 จาก DIS ชั่วคราว ถึง
ในวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1452/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรพงษ์ นกทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. ๓๘-
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

นายอภิชาติ เข้มเพชร
(นายอภิชาติ เข้มเพชร)
วอ.ก. 5 ทน. นพ.อ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ DBA02 บริเวณ DISชค.จิตรกรค้ำไม้ - DISชค.ป้อมตำรวจ - DIS.ชค.หน้าโรงงานน้ำตาล				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ต.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ดับไฟพาดสายแรงสูงและติดตั้งอุปกรณ์		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1452/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ				วันที่ 1 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่ 1 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่ 1 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 3. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	** สช.แจ้งว่าจะดำเนินการรื้อถอน DBA02R-01 R.ราชมงคล รอยืนยันอีกครั้งช่วงงานใกล้เสร็จ**						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
3	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
5	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
6	DBA07R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		สช.	R	บ้านวังจิก
7	DBA02R-01	Normal	Non-Reclosing		สช.	R	ราชมงคล
8	DBA02R-02	Normal	Non-Reclosing, GND		สช.	R	บ้านลำพญา
9	- BYPASS DBA02R-02 R ลำพญา						
10	SW.BYPASS	ปลด	สับ		สช.	R	บ้านลำพญา
11	DBA02R-02	สับ	ปลด		สช.	R	บ้านลำพญา
12	- ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA07						
13	DBABVB-03	ปลด	สับ		DBA	-	ขนาบัส
14	DBA02S-13	ปลด	สับ		สช.	SF6	หน้า บ.สยามโซล่า
15	DISชค.DB02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	DIS	ป้อมตำรวจ
16	DBABVB-03	สับ	ปลด		DBA	-	ขนาบัส
17	- ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนไปจ่ายจาก SPC05						
18	DBA02S-08	ปลด	สับ		สช.	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
19	DBA02R-01	สับ	ปลด		สช.	R	ราชมงคล
20	- ดับไฟ เวลา 08.30 น.						
21	DIS ชค. DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	DIS	จิตรกรค้ำไม้
22	DIS ชค. DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	DIS	หน้าโรงงานน้ำตาล
23	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.สช.รับทราบ						
24	แจ้งกฟส.สช. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
25	แจ้งกฟส.สช. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
26	หลังจากกฟส.สช. Short Ground แล้วเสร็จและพร้อมยืนยันลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
27	แจ้งกฟส.สช.ปฏิบัติงานได้						
28	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
29	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
30	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
31	DBA07R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		สช.	R	บ้านวังจิก

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
32	หลังจากกฟส.สข.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
33	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง						
34	แจ้งกฟส.สข.ทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
35	แจ้งกฟส.สข.ทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
36	DBN-KT2A//3A	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		
37	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
38	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
39	DBA07R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		สข.	R	บ้านวังจิก
40	- จ่ายไฟ						
41	DIS ชค. DBA02	ปลด	ล๊ับ		สข.		DIS จิตรกรค้าไม้
42	DIS ชค. DBA02	ปลด	ล๊ับ		สข.		DIS หน้าโรงงานน้ำตาล
43	- ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนกลับจาก DBA07						
44	DBABVB-03	ปลด	ล๊ับ		DBA	CB	ขนานบัส
45	DISชค.DB A02	ปลด	ล๊ับ		สข.	DIS	ป้อมตำรวจ
46	DBA02S-13	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		สข.	SF6	หน้า บ.สยามโซล่า
47	DBABVB-03	ล๊ับ	ปลด		DBA	CB	ขนานบัส
48	- ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนกลับจาก SPC05						
49	DBA02R-01	ปลด	ล๊ับ		สข.	R	ราชมงคล
50	DBA02S-08	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		สข.	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
51	- นำ DBA02R-02 R ลำพญา เข้าระบบ						
52	DBA02R-02	ปลด	ล๊ับ คง Non Reclosing		สข.	R	บ้านลำพญา
53	SW.BYPASS	ล๊ับ	ปลด		สข.	R	บ้านลำพญา
54	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
55	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
56	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
57	DBA07R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		สข.	R	บ้านวังจิก
58	DBA02R-01	Non-Reclosing	Normal		สข.	R	ราชมงคล
59	DBA02R-02	Non-Reclosing,GND	Normal		สข.	R	บ้านลำพญา
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

ดับไฟพาดสาย และตัดอุปกรณ์

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้แนวสายส่ง 115 เควี)

ทางหลวงหมายเลข 340 บริเวณจุดแบ่งแดนเดิมบาง - สามชุก ถึง

สะพานบางขวางฝั่งซ้าย

วันที่ 8 ตุลาคม 2567 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

ผู้ขอตรวจจุด G1

นายภูวนัย ทิมหอม พง.4 ผกป.กฟส.สามชุก

ผู้ขอตรวจจุด G2

นาย ปิณณทัต เทพบุตร พง.5 ผกป.กฟส.สามชุก

