



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ทพภ.(ปบ) ๖๐๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโหดทอง

ชื่อผู้ส่ง นายเฉลิมเกียรติ ชื่นชะง้อ

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง รจก(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ ได้ไลน์ ๑๑๕ เครือ สถานีท่ามะกา ๑ ตามแผนผังสิ่งเจปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TMK ๐๗	๒๑ ก.ย. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ได้ไลน์ ๑๑๕ เครือ	DIS TMK๐๖-๐๕ รร.ต้นโพธิ์	DIS ชั่วคราว ตู้รองคั่นองการาง	นายสุราษฎร์ สิมโหด โทร ๐๘๑-๓๒๖-๑๓๓๓
๒	BPB๒YB-๐๑	๒๑ ก.ย. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ได้ไลน์ ๑๑๕ เครือ	TMK๒YB-๐๑	BPB1Y5-06 BPB1Y5-04	นายสุราษฎร์ สิมโหด โทร ๐๘๑-๓๒๖-๑๓๓๓


พื้นที่ที่มีผู้ให้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๕ ต.ท่ามะกา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย.ธนวิทย์ อภิสิทธิ์มนตรี ตำแหน่ง ท.ป.บ. โทร ๐๘๕-๘๒๖๖๒๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.ส.กรส(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

✓ ๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ   
(นายเฉลิมเกียรติ ชื่นชะง้อ)

รจก(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศกท) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ศกท. พิจารณาแล้วเห็นควร

ในวันที่ 21 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ฟีดเดอร์ 1 จาก TMK๐๖ ถึง DIS ชั่วคราว ตู้รองคั่นองการาง  
 ในวันที่ 21 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. ถึง 19.๐๐ น. ฟีดเดอร์ 2 จาก TMK4YB-01 ถึง BPB๐๒YB-01, BPB1Y5-04  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย **ศกท. ธานีเกียรติ**ประสานงานการขอตัดไฟกับ **นายธนวิทย์ อภิสิทธิ์มนตรี**  
14 ก.ย. 65

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คพ)

เรียน ผจก. **กฟอ.ท่ามะกา, กฟอ.บ.บ.**

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงชื่อผู้ดูแลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

**ศกท. ธานีเกียรติ**  
**นายศกท. ธานีเกียรติ**  
 ๒๐๙.๖ ปฏิบัติงานแทน ผ.น.ค.พ.

ขั้นตอนการสวิตซ์จิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ศกท. (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ม.5 ต.ท่ามะกา					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21-ก.ย.-65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ทมก.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ดิน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1457/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายสถาพร	ต้นติเกษตรกิจ	วันที่	14 กันยายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 กันยายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	14 กันยายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโฆษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ BPB01YB-01 - BPB03YB-01 ให้จ่ายไฟแบบ Close loop						
2	TMK04YB-01	Auto	Manual		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	1BPU02YB-01	Auto	Manual		1BPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	TMK04YB-01	สับ	ปลด		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	TMK04YS-01	สับ	ปลด		TMK		- ไบมีด 115 เควี
6	TMK04YS-02	สับ	ปลด		TMK		- ไบมีด 115 เควี
7	1BPU02YB-01	สับ	ปลด		1BPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	1BPU02YS-01	สับ	ปลด		1BPU		- ไบมีด 115 เควี
9	1BPU02YS-02	สับ	ปลด		1BPU		- ไบมีด 115 เควี
10	BPB01YS-05	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บปง.		ABS หน้า บ.บ้านโป่งยูทิลิตี้
11	ตรวจสอบ LBS 115 เควี บริเวณหน้า บ.บ้านโป่งยูทิลิตี้ รหัส BPB01YS-04 ให้อยู่ตำแหน่งปลดพร้อมล็อคกุญแจ <b>บปง.)</b>						
12	ย้ายโหลดวงจร TMK07 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร TMK08						
13	TMK07VB-01	Auto	Manual		TMK		- -
14	TMK07R-01	Normal	Nonreclosing,GND		ทมก.		R เลยวัดหนองลาน
15	TMK08R-01	Normal	Nonreclosing		ทมก.		R ปุ่มบางจาก
16	Bypass Recloser TMK07R-01						
17	Dis Bypass	ปลด	สับ		ทมก.		DIS TMK07R-01
18	TMK07R-01	สับ	ปลด		ทมก.		R เลยวัดหนองลาน
19	TMK07S-09	ปลด	สับ		ทมก.		DIS ตรงข้ามวัดตระคร้อเอน
20	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS อู่สองพี่น้องการาจ
21	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
22	TMK07S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS โรงแรมอินเลิฟ
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
24	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
25	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3 (115 เควี)						
26	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4 (115 เควี)						
27	TMK07VB-01	Manual	Auto		TMK		- -
28	TMK08R-01	Nonreclosing	Normal		ทมก.		R ปุ่มบางจาก
29	เมื่อ กฟอ.ทมก. แจ้ง Short ground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
31	เมื่อ กฟอ.ทมก. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
32	TMK07VB-01	Auto	Manual		TMK		-
33	TMK08R-01	Normal	Nonreclosing		ทมก.		R ปุ่มบางจาก
34	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
35	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
36	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3 (115 เควี)						
37	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4 (115 เควี)						
38	TMK07S-04	ปลด	สับ		ทมก.		DIS โรงแรมอินเลิฟ
39	ย้ายโหลดวงจร TMK07 บางส่วน กลับคืนจากวงจร TMK08						
40	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		ทมก.		DIS ตู้สองพี่น้องการาจ
41	TMK07S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS ตรงข้ามวัดตระคร้อเอน
42	นำ Recloser TMK07R-01 เข้าระบบ						
43	TMK07R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing	GND	ทมก.		R เลี้ยวหนองลาน
44	Dis Bypass	สับ	ปลด		ทมก.		DIS TMK07R-01
45	TMK07VB-01	Manual	Auto		TMK		-
46	TMK07R-01	Nonreclosing,GND	Normal		ทมก.		R เลี้ยวหนองลาน
47	TMK08R-01	Nonreclosing	Normal		ทมก.		R ปุ่มบางจาก
48	จ่ายไฟ 115 เควี BPB01YB-01 - BPB03YB-01 แบบ Close loop						
49	BPB01YS-05	ปลด	สับ		บปง.		ABS หน้า บ.บ้านโป่งยูทิลิตี้
50	1BPU02YS-01	ปลด	สับ		1BPU		- ใบมีด 115 เควี
51	1BPU02YS-02	ปลด	สับ		1BPU		- ใบมีด 115 เควี
52	1BPU02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		1BPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
53	TMK04YS-01	ปลด	สับ		TMK		- ใบมีด 115 เควี
54	TMK04YS-02	ปลด	สับ		TMK		- ใบมีด 115 เควี
55	TMK04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
56	TMK04YB-01	Manual	Auto		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
57	1BPU02YB-01	Manual	Auto		1BPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							

ปรับปรุงงานวันที่ 21 ก.ย. 2565  
เวลา 8.00 - 17.00 น.

