



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วิญญขอดับไฟ

เลขที่
 ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโฑทอง
 ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
 ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....เขื่อนศรีนครินทร์.....ตาม
 บันทึก จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	SNR-KT2A	๑๔-๑๕ ก.ย. ๖๕	๐๘.๐๐	๑๖.๓๐	ตรวจสอบระบบ Protection ภายหลังจากเหตุการณ์ 115 เควี SNR Main Bus Trip เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 65	SNR 2222A	SNR 2227
		ดับเข้า - จ่ายเย็น					

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง แทน หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วศก.๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SNR-KT2A จาก SNR 2222 A ถึง SNR 2227
 ในวันที่ 14-15 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1459/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย มโนช ทองยอย ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสมบุญ สีขาว

(นายสมบุญ สีทอง)
 ๑๐ ก.ย. ๖๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓, กฟผ.๓, กฟผ.๓, กฟผ.๓

อก.บช.(ก๓)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เขื่อนศรีนครินทร์ (SNR-KT2A)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14,15 ก.ย. 65	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ตรวจสอบระบบ Protection SNR-KT2A ตามใบขอปฏิบัติงาน 1459/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนิช ทองย่อย		วันที่ 9 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 9 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SNR-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
3	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทรน.	R	เขาต๊อบเต่า
4	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
5	TTNBR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN	R	
6	**ย้ายโหลด SVA01 รับไฟจาก TTN04**						
7	SVA01S-03	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		ทรน.	SF6	ตรงข้ามเขาต๊อบเต่า
8	SVA01S-02	ปลด	ล๊ับ		ทรน.	DIS	บ้านเขาต๊อบเต่า
9	SVA01S-03	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		ทรน.	SF6	ตรงข้ามเขาต๊อบเต่า
10	เมื่อพร้อมดับไฟ แจ้งกฟผ.						
11	SNR-2222A	ล๊ับ	ปลด		EGAT	-	
12	SNR-2227	ล๊ับ	ปลด		EGAT	-	
13	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
14	TTNBR-04	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN	R	
15	SVA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทรน.	R	เขาต๊อบเต่า
16	แจ้ง กฟผ. ปฏิบัติงานที่ SNR-KT2A ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	หลัง กฟผ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
18	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
19	TTNBR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN	R	
20	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทรน.	R	
21	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ แจ้งกฟผ.						
22	SNR-2227	ปลด	ล๊ับ		EGAT	-	
23	SNR-2222A	ปลด	ล๊ับ		EGAT	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	**ย้ายโหลด SVA01 กลับคืนจาก TTN04**						
25	SVA01S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทรน.		SF6 ตรงข้ามเขาต๊อบเต่า
26	SVA01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทรน.		DIS บ้านเขาต๊อบเต่า
27	SVA01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทรน.		SF6 ตรงข้ามเขาต๊อบเต่า
28	SNR-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
29	SVA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทรน.		R เขาต๊อบเต่า
30	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
31	TTNBR-04	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN		R -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 26058 /2565

เรียน

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kv

โทรศัพท์ : 02-590-5454

วันที่ 7 กันยายน 2565

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์

อุปกรณ์ - SNR-KT2A [115 / 22 kv 25 MVA] (SNR 2222A, 2227)

งานที่ทำ - ตรวจสอบระบบ Protection ภายหลังจากเหตุการณ์ 115 kv SNR Main Bus Trip

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565

หมายเหตุ - ย้าย Load ไปรับทาง รพ. TN

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	พุธ ที่ 14 เดือน กันยายน	พ.ศ. 2565	เวลา 08.00 น.
	ถึงวัน	พุธ ที่ 14 เดือน กันยายน	พ.ศ. 2565	เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.



บันทึก

ที่ หจล-ส. 26059 /2565

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV

วันที่ 7 กันยายน 2565

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์

อุปกรณ์ - SNR-KT2A [115 / 22 kV 25 MVA] (SNR 2222A, 2227)

งานที่ทำ - ตรวจสอบระบบ Protection ภายหลังจากเหตุการณ์ 115 kV SNR Main Bus Trip

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565

หมายเหตุ - ย้าย Load ไปรับทาง รพ. TN

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน พุธที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.
ถึงวัน พุธที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.