



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRIC AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ภพส.ปบ. ๒๖๕๕ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายทัศนีย์ ทวีสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมนิตี ทวีสุวรรณ

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง หน.ภ.ส. ปฏิบัติงานแทน ผจก.ภ.ทอ.ก.ว.แห่งแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.ก.ว.แห่งแสน... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย พิดเตอร์ ๘ สถานีไฟฟ้า ก.ว.แห่งแสน... ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA08	3 ต.ค.66	09.30 น.	13.00 น.	แก้ไขสายลัดเข้าโหม่ง ของรีโวลเวอร์เซอร์ที่ชำรุด KU08R-01 ม.เกษตร	KSA085-09	DIS ชั่วคราว	นายชญา บุญศรี พช.6 ผ.ป.
๒						ม.เกษตร	แปลงนาสาธิต	
๓								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทัศนีย์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ช.น.ป. โทร. ๐๘๑-๙๒๕๘๘๖๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ภ.ส.ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมนิตี ทวีสุวรรณ)

ตำแหน่ง หน.ภ.ส. ปฏิบัติงานแทน ผจก.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.)

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ศคฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 8 จาก KSA085-09 ถึง DIS 1/แปลงนาสาธิต
ในวันที่ 3 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1460/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ทัศนีย์ อภิชาติประสานงานการขอตัดไฟกับ ทัศนีย์ จิตติขานนท์

(นางทัศนีย์ อภิชาติ)
๐๘๑-๖๑๓๖๖๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(ศคฟ.)

เรียน ผจก. ก.ว.อ.ท.ว.๘

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

ผู้อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ๑ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน แก๊โซไฮยาลิต KU8R-01 ม.เกษตรฯ
2. กำหนดวันที่ทำงาน 3 ต.ค. 66 ระหว่าง 09.30 น. ถึง 13.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.กฟส. งานที่ทำ แก๊โซไฮยาลิต ตามใบขอปฏิบัติงาน 1460/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายนครินทร์ อังสนาวาศิน วันที่ 29 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย *(กรร/ทอง)* วันที่ 29 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 29 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร,นายจิรวัดณ์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ KSA08S-09 SF6 ม.เกษตร สถานะ ปลด+ล๊อคคาน อยู่						
3	ตรวจสอบ KSA08S-10 SF6 ไพรซ์เนีย สถานะ ปลด+ล๊อคคาน อยู่						
4	ตรวจสอบ Recloser รหัส KU8R-01 ม.เกษตร สถานะ ปลด อยู่						
5	ตรวจสอบ ไบมัดด้าน Source ของ Recloser รหัส KU8R-01 ม.เกษตร สถานะ ปลด อยู่						
6	ตรวจสอบ ไบมัดด้าน Load ของ Recloser รหัส KU8R-01 ม.เกษตร สถานะ ปลด อยู่						
7	ตรวจสอบ ไบมัดด้าน Bypass ของ Recloser รหัส KU8R-01 ม.เกษตร สถานะ ปลด อยู่						
8	KU01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กฟส.		R หลัง ม.เกษตร
9	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.30 น.						
10	DIS ชค. KSA08	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		กฟส.		DIS แปลงนาสาริตเกษตร
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
12	แจ้ง ผู้ควบคุมงานให้ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
13	แจ้ง ผู้ควบคุมงานให้ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
14	แจ้งให้ ผู้ควบคุมงาน ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
15	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
16	KU01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กฟส.		R หลัง ม.เกษตร
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
17	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
18	แจ้ง ผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short ground จุด G1						
19	แจ้ง ผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short ground จุด G2						
20	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
21	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
22	KU01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กฟส.		R หลัง ม.เกษตร
23	KSA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
24	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
25	DIS ชค. KSA08	ปลด	สับ		กฟส.		DIS แปลงนาสาริตเกษตร
26	SW. Source	ปลด	สับ		กฟส.		DIS KU8R-01 ม.เกษตร
27	SW. Load	ปลด	สับ		กฟส.		DIS KU8R-01 ม.เกษตร
28	KSA08S-09	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กฟส.		SF6 ม.เกษตร
29	ย้ายไหลดวงจร KSA08 กลับจากวงจร KSA01						
30	KU08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		กฟส.		R ม.เกษตร
31	KSA08S-12	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กฟส.		SF6 หน้าคณะวิศวกรรม
32	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
33	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
34	KU01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R หลัง ม.เกษตร
35	KSA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
36	KU08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R ม.เกษตร
37	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						

สถานการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

14 กันยายน 2566

