



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

8 ต.ค. 2556

เลขที่ ก.๓.คช.(กป.) ๔๕๗/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายทัศนีย์ พงษ์สุวรรณมงคล

ชื่อผู้ส่ง นายนรุตม์ชัย เกษมณี

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้า อ.ด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ.ด่านช้าง  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๗ เลขขวัญ	๙ ต.ค. ๖๖	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่ายตามแผนงาน H๒๓+DAC๒๒MS๒๐๔๙-๒๒ (MV-DAA๑F-๑๐๓-ป.ป. วัดพระธาตุ - นิคม ๒ ช่วง ๑-๔)	D/O DAA๑F-๑๐๓ ท.น.นิตมกรสิทธิ์	D/O ๗๓ ช.อ.สงวาท	นายธนาเดช กิตตินวโชค โทร ๐๙๘๘๔๖๓๔๘๘๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ..... บ้านนิคมกระเสียวเหนือ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนาเดช กิตตินวโชค ตำแหน่ง หน.ก.ป. โทร. ๐๙๘๘๔๖๓๔๘๘๘๘ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟ  
ปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายนรุตม์ชัย เกษมณี)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ..... ฟีดเดอร์ LWA ๗ จาก D/O บ้านนิคมกระเสียวเหนือ ถึง D/O ปลายซอย สงวาท  
ในวันที่ ๙ ต.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1461/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

ผ.ค.ฟ.นรุตม์ชัย เกษมณี ผ.จก.กฟส.อ.ด่านช้าง นายธนาเดช กิตตินวโชค

(นายนรุตม์ชัย เกษมณี)  
๒๕.๙.๖ ๓๓๓ น.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(ค.ฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟส.อ.ด่านช้าง

อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผ.จก. (สถานี) .....

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผ.ค.ฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ดิส ชค.บ้านนิคม2เหนือ - ดิช ชค.ปากซอยสองทาง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ต.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1461/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิศ บุญชู		วันที่ 29 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 29 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 29 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมนัส (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดก่อนทำสวิตชิง						
2	ย้ายโหลดช่วง ปากซอยสองทาง - บ้านกกตาล ไปปรับไฟจากDAA08 (ดับไฟย้ายโหลด)						
3	LWA07R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	R	นิคมกระเสียว
4	DAA08R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	R	ป่าซี้
5	D/O ชค.โลน LWA07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.	D/O	ปากซอยสองทาง
6	DAA08S-17	ปลด	สับ		ดช.	DIS	บ้านกกตาล
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
8	D/O ชค.โลน LWA07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.	DIS	บ้านนิคม2เหนือ
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดทำงานทราบ						
10	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G1						
11	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G2						
12	แจ้ง กฟส.ดช.ดำเนินการลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมปฏิบัติงานได้						
13	DAA08R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.	R	ป่าซี้
14	LWA07R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.	R	นิคมกระเสียว
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อ กฟส.ดช.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
16	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
17	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
18	DAA08R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	R	ป่าซี้
19	LWA07R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	R	นิคมกระเสียว
20	D/O ชค.โลน LWA07	ปลด	สับ		ดช.	D/O	บ้านนิคม2เหนือ
21	ย้ายโหลดช่วง ปากซอยสองทาง - บ้านกกตาล กลับคืนตามเดิม (ดับไฟย้ายโหลด)						
22	DAA08S-17	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.	DIS	บ้านกกตาล
23	D/O ชค.โลน LWA07	ปลด	สับ		ดช.	D/O	ปากซอยสองทาง
24	LWA07R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.	SCADA R	นิคมกระเสียว
25	DAA08R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.	SCADA R	ป่าซี้
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

# แผนผังแสดงพื้นที่เฟดและจุด Short Ground

