



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3กสฟ.(ปค.)1523/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณมงคล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธรรณันท์

วันที่ 2 ตุลาคม 2567

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

Switching Deadline

9 ต.ค. 67

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อแก้ไขระบบ CSCS สถานีไฟฟ้า อ้อมน้อย 2 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	2BVB-01	14 ต.ค.2567	09.30 น.	16.30 น.	แก้ไขระบบ DIM-CSCS รหัส 2BVB-01	OPEN BREAKER	Truck out, ไม่สับ Ground	นายปรีดิภัทร อาจศิริ 098-2902794

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปรีดิภัทร อาจศิริ ตำแหน่ง พชง.5 โทร. 098-2902794

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.ส.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธรรณันท์)

อ.ก.สฟ.(ก3)

2 ตุลาคม 2567

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ฟีดเดอร์

ONB 2BVB-01

จาก Open Breaker

Truck out

ในวันที่ 14 ต.ค. 67

ตั้งแต่วันที่ 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1462/67

ไม่สับ Ground

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ .....

ฟีดเดอร์ .....

จาก .....

ถึง .....

ในวันที่ .....

ตั้งแต่วันที่ ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย กังกร จิตรมานะสิทธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปรีดิภัทร อาจศิริ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ....

อ.ก.สฟ.(ก3),

อ.ก.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1. แผ่น

แผนผังแนบ - - - - - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี - ONB - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธรรณันท์)  
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

