



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

5 ต.ค. 2566

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.) 03545  
ชื่อผู้รับ นายพัทณันท์ พิชิตราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า...สามพราน...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ยกระดับสาย๒๒KV ให้กรมทางฯสร้างสะพานลอย หน้าบ้านเอื้ออาทร  
สาย๗...ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๓	๑๐ ต.ค.๖๖	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	-ยกระดับสาย๒๒KV ให้กรม ทางฯสร้างสะพานลอย หน้า บ้านเอื้ออาทรสาย๗	SAB๓S-๑๑	- SAB๓S-๑๒ - SAB๓S-๑๓ - SAB๓S-๑๖ - SAB๓S-๑๗ - SAB๓S-๑๘	นายจักรกริช พุ่มวงศ์ ๐๘๓-๕๒๔๗๗๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ในแนว ก.สาย๗ (ฝั่งบ้านเอื้ออาทร) ตั้งแต่แยกหัวทรงคนอง - ไร่๗-๑๑ หน้าบ้านเอื้ออาทร...

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสขำรด ๑.๒  ไม่มีโอกาสขำรด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายพิชา ตันยิตเส็ง)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ SAB 3 จาก SAB3S-11 ถึง SAB3S-13

ในวันที่ 10 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1463/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ อรรถประสิทธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทช พิเศษ ผูกฉิม

(อนุสรณ์ อรรถประสิทธิ์)  
๑๐๓.๖ กทท.ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.สามพราน

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๑ แผ่น

แผนผังแนบ ๑ แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ผจก. (สถานี...)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ไลน์ SAB03 บริเวณ SAB03S-11 SF6 แยกทรงคนอง ถึง SAB03S-13 DIS.บ้านเอื้ออาทร
2. กำหนดวันที่ทำงาน 10 ต.ค. 66 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.สพร. งานที่ทำ ยกระดับสายแรงสูงให้กรมทางหลวง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1463/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 29 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย อนันต์ วันที่ 29 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย \_\_\_\_\_ วันที่ 29 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสุภาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายนครินทร์, นายวีรวิชัย, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching							
2	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC			
3	SAC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC			
4	SAC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC			
5	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.			
6	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB			
7	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB			
8	- ย้ายโหลด SAB03 ไปจ่ายจาก SAC05							
9	SAC10S-05	ปลด	สับ		รถสพร-	SCADA	SF6	ตรงข้ามทักซิณคอนกรีต
10	SAB03S-14	ปลด	สับ		รถสพร-		SF6	แยกหอมเกร็ด
11	SAB03S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถสพร-		DIS	บ้านเอื้ออาทร
12	SAC10S-05	สับ	ปลด		รถสพร-	SCADA	SF6	ตรงข้ามทักซิณคอนกรีต
13	ตรวจสอบ SAB03S-08 ให้ปลดโซ่"OFF"พร้อมให้ล๊อคคาน					รถสพร-	SF6	ร้านปุ๋ย
14	ตรวจสอบ SAB03S-07 ให้ปลดใบมีดจากออกทั้งสามเฟส					รถสพร-	DIS	ร้านปุ๋ย
15	- ดับไฟไลน์ SAB03 เวลา 08.30 น.							
16	SAB03S-11	สับ	ปลด, ล๊อคคาน		รถสพร-		SF6	แยกทรงคนอง
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.สามพรานรับทราบ							
18	แจ้งกฟอ.สามพราน Test ไฟว่าดับเรียบร้อย							
19	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการ Short ground จุด G1							
20	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการ Short ground จุด G2							
21	แจ้งกฟอ.สามพรานลงรายละเอียด We Safe							
22	แจ้งกฟอ.สามพรานปฏิบัติงานได้ทุกชุด							
23	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC			
24	SAC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	SAC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC			
26	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.			
27	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
28	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
%%%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%%%%%								
29	หลังจากกฟอ.สามพรานปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด							
30	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการปลด Short ground จุด G1 ออก							
31	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการปลด Short ground จุด G2 ออก							
32	แจ้งกฟอ.สามพรานลงรายละเอียด We Safe							
33	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching							
34	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC			
35	SAC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC			
36	SAC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC			
37	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.			
38	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA			
39	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SCADA			
40	- จ่ายไฟ SAB03							
41	SAB03S-11	ปลด	สับ		รถสพร-		SF6	แยกทรงคระนอง
42	- ย้ายโหลด SAB03 กลับคืนจาก SAC05							
43	SAC10S-05	ปลด	สับ		รถสพร-	SCADA	SF6	ตรงข้ามหักฉนวนคอนกรีต
44	SAB03S-13	ปลด	สับ		รถสพร-		DIS	บ้านเอื้ออาทร
45	SAC10S-05	สับ	ปลด		รถสพร-	SCADA	SF6	ตรงข้ามหักฉนวนคอนกรีต
46	SAB03S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถสพร-		SF6	แยกหอมเกร็ด
47	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC			
48	SAC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC			
49	SAC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC			
50	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.			
51	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
52	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
%%%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%%%%%								

งานดับไฟวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 ยกระดับสาย 22KV  
 ให้กรมทางสร้างสะพานลอย หน้าบ้านเ็้ออาทรสาย 7

