



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สข.(กป.) /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์
ชื่อผู้ส่ง นาย พุฒชงค์ กาทหลง

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า
เดิมบาง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA2	๑๒ ต.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟขาดสายและตัดอุปกรณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี (ได้แนวสาย ส่ง ๑๑๕ เควี) บริเวณจุดแบ่ง แดนเดิมบาง - สามชุก ถึง สะพานบางขวางฝั่งซ้าย ช่วง ๑	DBA2S-04 บางแอก	DIS ชั่วคราว บ้านทิง	นายณัฐพงษ์ เข็มเพชร ๐๘๕-๕๕๘๘๓๐๔๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๓ เครื่อง ๑๖๐ เควีโอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๘๐ ครัว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ชน.กป โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๑๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น ๑๔.๗๙๑๑๗๖๐,๑๐๐.๑๐๔๓๗๗๖
๓.๒ สิ้นสุด ๑๔.๗๘๒๐๔๑๑, ๑๐๐.๐๘๘๕๕๓

(นายพุฒชงค์ กาทหลง)
ผจก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ DBA2 จาก DBA2S-04 ถึง Dis ชด. บ้านทิง
ในวันที่ 12 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1464/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย น.ช.พิชิตฯ พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ จอจก.อ.อ.ใจ จันทร์เพ็ญ

(นายพุฒชงค์ กาทหลง)
๑๙ ต.ค. ๒๕๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. พ.ร.๕๖.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น



ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	จุดแบ่งแดนเดิมบาง/สามชุก - สะพานบางขวางฝั่งซ้าย (DBA02)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ต.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง เวลา	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1464/2567
พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์					
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ			วันที่	4 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย				วันที่	4 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิทชิงโดย				วันที่	4 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายฉัตรกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิทชิง						
2	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
3	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
4	ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DBA03						
5	DBA02S-06	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 ตรงข้าม สนนง.สามชุก
6	DBA02S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6 บางแอก
7	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
8	Dis ชค. DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS บ้านทึง
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สช. รับทราบ						
10	แจ้งให้เทสไฟและช็อตกราวด์จุด G1,G2 ลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
11	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
12	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
13	เมื่อชุดปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe						
14	แจ้งปลดช็อตกราวด์ จุด G1,G2						
15	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
16	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
17	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ เวลา 08.30 น.						
18	Dis ชค. DBA02	ปลด	สับ		สช.		DIS บ้านทึง
19	ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนกลับจาก DBA03						
20	DBA02S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สช.		SF6 บางแอก
21	DBA02S-06	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 ตรงข้าม สนนง.สามชุก
22	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
23	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ดับไฟพาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี (ได้แนวสายส่ง 115 เควี)

ทางหลวงหมายเลข 340 บริเวณจุดแบ่งแดนเดิมบาง - สามชุก ถึง

สะพานบางขวางฝั่งซ้าย ช่วง 1

วันที่ 12 ตุลาคม 2567 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

ผู้ซื้อตราจุด G1

นายภูวนัย ทิมหอม พง.4 ผกป.กฟล.สามชุก

ผู้ซื้อตราจุด G2

นาย ปิณฑิต เทพบุตร พง.5 ผกป.กฟล.สามชุก

