



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตาสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร.๒ (กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT2A	๘ ต.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ทดสอบ Instrument transformer, Lubricate DS & Correct hot clamp	SN2 2222	SN2 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

๓. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๔. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SN2-KT2A จาก SN2-2222 ถึง SN2-2227
ในวันที่ 8 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๑๔๖๔/๒๕๖๖

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร ไชยจันทร์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.

(นางสาววิชชา นงศิริ)
ว.ค.๕ กทม.น.พ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก..... กฟจ.สค.....

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1 แผ่น
แผนผังแนบ..... 1 แผ่น

ผจก. 1 (สถานี SM B)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสมุทรสาคร 2 (SN2-KT2A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ต.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ทดสอบและ Correct Hot Clamp		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1464/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	5 ตุลาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 ตุลาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 ตุลาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิช,นายวรรณพงษ์,นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 11 MW
3	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 16 MW
4	ย้ายโหลด SN2-KT2A ไปรับไฟจาก SN2-KT1A						
5	SMBBVB-01	ปลด	สับ		SMB		- ขนานบัส
6	SMB02BVB-01	สับ	ปลด		SMB		- INCOMING 2
7	SN2-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
8	SN2-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ไปมิด
9	SMB02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		- INCOMING 2
10	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟผ. รับทราบและปฏิบัติงานได้						
11	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
12	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
13	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
14	ย้ายโหลด SN2-KT2A กลับคืนจาก SN2-KT1A						
15	SMB02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		- INCOMING 2
16	SN2-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ไปมิด
17	SN2-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
18	SMB02BVB-01	ปลด	สับ		SMB		- INCOMING 2
19	SMBBVB-01	สับ	ปลด		SMB		- ขนานบัส
20	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
21	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
	สิ้นสุด Switching						



บันทึก

ที่	หจล-ส. 32504 /2566	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	4 ตุลาคม 2566	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้
สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SN2-KT2A (SN2-2222, 2227)

งานที่ทำ ทดสอบ Instrument transformer, Lubricate DS & Correct hot clamp

หมายเหตุ

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 08 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 08 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.