



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3.กบข.(รล.)3712/2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 28 กันยายน 2566

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก3)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบแก้ไข ระบบ CSCS สถานะ Cap.2 Auto/Manual Fail สถานีไฟฟ้า
สมุทรสาคร 7.ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	อุปกรณ์ Cap.1 และ Cap.2	9 ต.ค. 66	09.00 น.	16.00 น.	ตรวจสอบแก้ไขระบบ CSCS อุปกรณ์ Cap.1 และ Cap.2 ปลัดเบรกเกอร์, Truck Out, ไม่สับกราวด์	Cap.1 Cap.2	Cap.1 Cap.2	นายปรีตภัทร อาจศิริ พรล.กบข.(ก3) 098-290-2794

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปรีตภัทร อาจศิริ ตำแหน่ง พชง.5 โทร 098-290-2794

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

อ.ก.บข.(ก3)

29 กันยายน 2566

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.บข.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ CAP1,2 จาก CAP1,2 ถึง
ในวันที่ 9 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1466/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรวัฒน์ เจริญดี ประสานงานการขอตัดไฟกับ 1602/ปรีตภัทร อาจศิริ
3 ต.ค. 66

(นาย ธีรวัฒน์ เจริญดี)
๑๓๓.๕ เกษน นย.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล.สค

อก.บช.(ก.3), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น


ผจพ. 1 (สถานี 5๓5)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 0๗-๖๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร7 (SMG01,02CVB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ก.ย. 65	เวลา	09.00	น.	ถึง	เวลา 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	แก้ไขระบบ CSCS (CAP01,02)		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1466/2565	
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง				วันที่	3 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย					วันที่	3 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิทชิงโดย					วันที่	3 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนเฑียร				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 09.00 น.						
3	SMG01CVB-01	Auto	Manual		SMG		- CAP 1
4	SMG02CVB-01	Auto	Manual		SMG		- CAP 2
6	ปลด CAP Step ย่อยออกทีละ Step โดยเว้นระยะเวลาปลด ทางด้าน SMG01CVB-01 ,SMG02CVB-01 (CAP01,02)						
7	SMG01CVB-01	สับ	ปลด		SMG		- CAP 1
8	SMG02CVB-01	สับ	ปลด		SMG		- CAP 2
9	SMG01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMG		- CAP 1
10	SMG02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMG		- CAP 2
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้หยุดทำงานปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งหยุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	SMG01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMG		- CAP 1
18	SMG02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMG		- CAP 2
19	SMG01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMG		- CAP 1
20	SMG02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMG		- CAP 2
21	SMG01CVB-01	Manual	Auto		SMG		
22	SMG02CVB-01	Manual	Auto		SMG		
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						