



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟ.สค.๒(บพ.) ๑๙๖๖/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโหดทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ นุชสาย

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟ.สค.๒(บพว)

ด้วยการไฟฟ้า กฟ.สค.๒(บ้านแพ้ว) จะขอตัดไฟระบบจำหน่าย ๒๒ KV วงจรที่ ๐๔ สฟ.บ้านแพ้ว เพื่อแก้ไขระบบจำหน่ายที่ชำรุด จากการ Patrol ที่ตรวจพบ บริเวณริมคลองดำเนินสะดวก ตั้งแต่ Dis สะพานหลักสอง จนถึง SF๖ กิมลี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑...แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BNP ๐๔	วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ก.ย.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูงที่ชำรุด แนวคลองดำเนินฯ ตั้งแต่หลัง Dis สะพานหลักสอง ถึง SF๖ รุรกิจกิมลี	Dis สะพานหลักสอง BNP ๐๔S - ๐๖	SF๖ รุรกิจกิมลี BNP ๐๔S - ๐๗	นายอรุณรัตน์ บัวสงค์ ตำแหน่ง ช.บ.บ. โทรศัพท์ ๐๘๖-๓๖๓๓๑๐๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ ๙ ต.บ้านแพ้ว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์ชัย จันทร์ภาวิบูลย์ ตำแหน่ง ทย.บ.บ. โทร ๐๘๑-๔๒๐๕๐๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟ. (หากมีโอกาสชำรุด ผค.สรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟ.สค.๒(บพว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟ.บ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BNP 4 จาก BNP 4S-06 ถึง BNP 4S-07

ในวันที่ 18 ก.ย.๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 1๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1466/2565

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย... อนุสรณ์ อรรถประพันธ์... ประสานงานการขอตัดไฟกับ... นายศักดิ์ชัย จันทร์ภาวิบูลย์

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟ.สค.๒ (บพว.)

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ BNP04 บริเวณ BNP04S-06(DIS.สะพานหลักสอง) ถึง BNP04S-07(SF6ธุรกิจกิมลี)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ก.ย. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สก2.(บพว.)	งานที่ทำ	เปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูงที่ชำรุด		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1466/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์				วันที่	11 กันยายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	11 กันยายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	11 กันยายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
3	BNP04R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		รถบพว-		
4	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
5	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		รถบพว-		
6	- ย้ายโหลด BNP04 ไปจ่ายจาก KTE02						
7	BNP04S-12	ปลด	สับ		รถบพว-	SF6	ริมคลองดำเนินตรงข้ามวัดสวนส้ม
8	BNP04S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถบพว-	SF6	ธุรกิจกิมลี
9	- ดับไฟไลน์ BNP04 เวลา 08.00 น.						
10	BNP04S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถบพว-	DIS	สะพานหลักสอง
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟจ.สก2.(บพว.) ทราบ						
12	แจ้งกฟจ.สก2.(บพว.) Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
13	แจ้งกฟจ.สก2.(บพว.) Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
14	หลังกฟจ.สก2.(บพว.) ลงข้อมูลใน WE SAFE						
15	แจ้งกฟจ.สก2.(บพว.) ปฏิบัติงานได้						
16	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
17	BNP04R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		รถบพว-		
18	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
19	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		รถบพว-		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
20	หลังกฟจ.สก2.(บพว.) แจ้งปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
21	แจ้งกฟจ.สก2.(บพว.) ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
22	แจ้งกฟจ.สก2.(บพว.) ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
23	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
24	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
25	BNP04R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		รถบพว-		
26	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		รณพพว-			
28	- จ่ายไฟไลน์ BNP04							
29	BNP04S-06	ปลด	สับ		รณพพว-		DIS	สะพานหลักสอง
30	- ย้ายโหลด BNP04 ไปจ่ายจาก KTE02							
31	BNP04S-07	ปลด	สับ		รณพพว-		SF6	ตุรกีจิมลี
32	BNP04S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รณพพว-		SF6	ริมคลองดำเนินตรงข้ามวัดสวนส้ม
33	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP			
34	BNP04R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		รณพพว-			
35	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE			
36	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		รณพพว-			
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%%								

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ไฟฟ้า พร้อมระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

