



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 15 ธ.ค. 64

## วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ กต. กบข.(บฟ.) ..... /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(กต.)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(กต.)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(กต)..... จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... สิ้นสุดคร  
ตามแผนผังสิ่งเขบแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 kV	๒๐ ธ.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV ทั้งหมด (ดำเนินการที่ลวงจร โดย ย้ายเข้า Transfer Bus)	-	-	นายนพตล ดีลลิต โทร ๐๘๔๔๐๖๓๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายนพตล ดีลลิต..... ตำแหน่ง..... วศก.๖..... โทร..... ๐๘๔๔๐๖๓๘๘

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ..... สมหมาย ชื่นด้วง.....

(..... นายสมหมาย ชื่นด้วง.....)

ตำแหน่ง..... อ.ก.บ.ข.(กต).....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟกต

เรียน อ.ก.บ.บ.(กต)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเคอร์ 115kV จาก 4S-01 ถึง 4S-02  
ในวันที่ 20 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1468/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ..... ๒๐ ธ.ค. ๖๔

12 ธ.ค. ๖๔

นายสมหมาย ชื่นด้วง  
อ.ก.บ.ข. กบข.บฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ กต กบข.(คฟ.)

เรียน อ.ก.บ.ข.(กต), อ.ก.ว.ว.(กต) ผจก.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ. 9 (สถานี..... สิ้นสุดคร SXA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)  
ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑)/๒๕๖๐

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ลินสาคร (เบรคเกอร์ 115 kv.)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ธ.ค. 64	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kv	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1468/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประชุม		วันที่ 14 ธันวาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14 ธันวาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 14 ธันวาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kv. ทำที่ SXABYB-01						
2	ให้ตรวจสอบใบมีด 115 เควี SXABYS-01, BYS-02 สถานะ "OPEN" อยู่						
3	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำการทดสอบ ไม่มีไฟแล้วปฏิบัติงานที่ SXABYB-01 ได้						
4	หลังจากบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kv. ที่ SXABYB-01 แล้วเสร็จ						
5	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kv. ให้ทำที่ SXA1YB-01 ต่อ						
6	SXA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	เบรคเกอร์ 115 เควี
7	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	เบรคเกอร์ 115 เควี
8	SXABYS-01	ปลด	สับ		SXA	-	ใบมีด 115 เควี
9	SXABYS-02	ปลด	สับ		SXA	-	ใบมีด 115 เควี
10	SXABYB-01	ปลด	สับ		SXA	-	เบรคเกอร์ 115 เควี
11	SXABYB-01	สับ	ปลด		SXA	-	เบรคเกอร์ 115 เควี
12	SXA01YS-03	ปลด	สับ		SXA	-	ใบมีด 115 เควี
13	SXABYB-01	ปลด	สับ		SXA	-	เบรคเกอร์ 115 เควี
14	SXA01YB-01	สับ	ปลด		SXA	-	เบรคเกอร์ 115 เควี
15	SXA01YS-01	สับ	ปลด		SXA	-	ใบมีด 115 เควี
16	SXA01YS-02	สับ	ปลด		SXA	-	ใบมีด 115 เควี
17	SXA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA	-	เบรคเกอร์ 115 เควี
18	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA	-	เบรคเกอร์ 115 เควี
19	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำการทดสอบ ไม่มีไฟแล้วปฏิบัติงานที่ SXA1YB-01 ได้						
20	หลังจากบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kv. ที่ SXA1YB-01 แล้วเสร็จ						
21	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kv. ให้ทำที่ SXA2YB-01 ต่อ						
22	SXA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	เบรคเกอร์ 115 เควี
23	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	เบรคเกอร์ 115 เควี
24	SMF04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF	-	เบรคเกอร์ 115 เควี
25	SXA01YS-01	ปลด	สับ		SXA	-	ใบมีด 115 เควี
26	SXA01YS-02	ปลด	สับ		SXA	-	ใบมีด 115 เควี
27	SXA01YB-01	ปลด	สับ		SXA	-	เบรคเกอร์ 115 เควี
28	SXABYB-01	สับ	ปลด		SXA	-	เบรคเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SXA01YS-03	สับ	ปลด		SXA	-	ใบมีด 115 เควี
30	SXA02YS-03	ปลด	สับ		SXA	-	ใบมีด 115 เควี
31	SXABYB-01	ปลด	สับ		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
32	SXA02YB-01	สับ	ปลด		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
33	SXA02YS-01	สับ	ปลด		SXA	-	ใบมีด 115 เควี
34	SXA02YS-02	สับ	ปลด		SXA	-	ใบมีด 115 เควี
35	SXA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
36	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
37	SMF04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
38	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำการทดสอบไฟ ไม่มีไฟแล้วปฏิบัติงานที่ SXA2YB-01 ได้						
39	หลังจากบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ที่ SXA2YB-01 แล้วเสร็จ						
40	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ให้ทำที่ SXA3YB-01 ต่อ						
41	SXA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
42	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
43	SMF04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
44	SXA02YS-01	ปลด	สับ		SXA	-	ใบมีด 115 เควี
45	SXA02YS-02	ปลด	สับ		SXA	-	ใบมีด 115 เควี
46	SXA02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
47	SXABYB-01	สับ	ปลด		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
48	SXA02YS-03	สับ	ปลด		SXA	-	ใบมีด 115 เควี
49	SXA03YS-03	ปลด	สับ		SXA	-	ใบมีด 115 เควี
50	SXABYB-01	ปลด	สับ		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
51	SXA03YB-01	สับ	ปลด		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
52	SXA03YS-01	สับ	ปลด		SXA	-	ใบมีด 115 เควี
53	SXA03YS-02	สับ	ปลด		SXA	-	ใบมีด 115 เควี
54	SXA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
55	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
56	SMF04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
57	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำการทดสอบไฟ ไม่มีไฟแล้วปฏิบัติงานที่ SXA3YB-01 ได้						
58	หลังจากบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ที่ SXA3YB-01 แล้วเสร็จ						
59	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ให้ทำที่ SXA4YB-01 ต่อ						
60	SXA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
61	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
62	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
63	SXA03YS-01	ปลด	สับ		SXA	-	ใบมีด 115 เควี
64	SXA03YS-02	ปลด	สับ		SXA	-	ใบมีด 115 เควี
65	SXA03YB-01	ปลด	สับ		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
66	SXABYB-01	สับ	ปลด		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี

