

วิทยุขอตัดไฟ



เลขที่ ก.๓.สปท.(ปบ.)
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓) 00277
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอย้ายโหลด ตั้ง Manual ตัดไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยน Dis(SAU๑S-๐๔) เป็น SF๖ ปากซอย
ไร่ซิง ๔๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

Table with 7 columns: No, Feeder, Date, Start Time, End Time, Description, From, To, Supervisor. Row 1: ๑, OYM๐๓, ๒๘ ม.ค.๖๗, ๐๙.๐๐, ๑๔.๐๐, เปลี่ยน Dis(SAU๑S-๐๔) เป็น SF๖ ปากซอยไร่ซิง ๔๒, จาก, ถึง, นายสมบูรณ์ แซ่มสาคร ๐๙๐-๙๕๙๕๙๐๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกนิม ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

- พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)
๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายพิชา ตันยิตเส็ง)
ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

- ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ I ฟีดเดอร์ OYM3 จาก SAUVIS-04 ถึง
ในวันที่ 28 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซิงเลขที่ 146/2567
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
พนักงานศูนย์ฯ นาย สนิท บุณย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย นิพนธ์ ผูกนิม



(นายอภิรักษ์ คุ้มทอง)
๖๐๓. 5 ทน นว.๑พ.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ. สามพราน
อก.บช.(ก.๓)
อก.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจพ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SAU015-04 เปลี่ยนดิสเป็นSF6						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ม.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	14.00	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	เปลี่ยนดิสเป็น SF6	ตามใบขอปฏิบัติงาน	146/67		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู			วันที่	25 มกราคม 2567		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 มกราคม 2567		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 มกราคม 2567		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		-	
2	OYM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		-	
3	OYM03VB-01	Auto	Manual		OYM		-	
4	OYM10VB-01	Auto	Manual		OYM		-	
5	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-	
6	OYK02VB-01	Auto	Manual		OYK		-	
7	ย้าย OYM 03 ขอยไรชิง42 ไปรับไฟจาก OYK02							
8	OYK02S-08	ปลด	สับ		อมน.		SF6	โรงถึง
9	OYMBVB-01	ปลด	สับ		OYM		-	ขนานบัส
10	SAU015-05	ปลด	สับ		สพร.		DIS	กลางขอยประชากรราษฎร์
11	SAU015-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	ไรชิง42
12	OYK02S-08	สับ	ปลด, ถอดคาน		อมน.		SF6	โรงถึง
13	OYMBVB-01	สับ	ปลด		OYM		-	ขนานบัส
14	หมายเหตุ : ตั้ง Manual OYM03VB-01 OYK02VB-01 ไว้ตลอดจนกว่างานแล้วเสร็จ							
15	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-	-
16	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		-	-
17	OYM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		-	-
18	OYM10VB-01	Manual	Auto		OYM		-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
19	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ							
20	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-	-
21	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		-	-
22	OYM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		-	-
23	OYM10VB-01	Auto	Manual		OYM		-	-
24	ย้าย OYM03 กลับคืนจาก OYK02							
25	OYK02S-08	ปลด	สับ		อมน.		SF6	โรงถึง
26	OYMBVB-01	ปลด	สับ		OYM		-	ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	SAU01S-04	ปลด	สับ		สพร.		SF6	ไร่ชิง42
28	SAU01S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	กลางซอยประชาราษฎร์
29	OYK02S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6	โรงถัง
30	OYMBVB-01	สับ	ปลด		OYM		-	ขนานบัส
31	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		-	
32	OYM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		-	
33	OYM03VB-01	Manual	Auto		OYM		-	
34	OYM10VB-01	Manual	Auto		OYM		-	
35	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-	
36	OYK02VB-01	Auto	Manual		OYK		-	
สิ้นสุด Switching								

งานวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 ขอย้ายโหลดเปิด Dis SAU01S-04

ปาก ซี.ไร้ซิง42 เปลี่ยน Dis เป็น SF6 (วิธีshotไลน์)

ช. บางคอ 2

