



# วิทยุขอตัดไฟ

# Switching Deadline

12 ต.ค. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต. พยค. **593** / ๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายทวิช จันจันตี

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ทยค

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	01	17 ต.ค.66	08.30	16.30	พาดสายวงจรที่ 5, 10	SYA 01S-01	SYA 01S-04	กอบชัย
๒	06	17 ต.ค.66	08.30	16.30		SYA 06S-01	SYA 06S-05	ศรีชะค่า
๓	10	17 ต.ค.66	08.30	16.30		SYA 10S-01	DIS ชั่วคราว บ.สามเนิน	พงษ.5 061-6124232

ด้วยการไฟฟ้า ไทรโยค จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ไทรโยค ตาม  
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟมีผลกระทบ (ไฟดับ)...บ้านไตรรัตน์ ม.๙ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์ ตำแหน่ง ทผ.กป โทร ๐๙๓-๕๖๓๖๒๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง กฟภ.(หากมีโอกาสชำระคคส.ก.ร.ส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำระ ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำระ

๒  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ   
(นายทวิช จันจันตี)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ทยค

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SYA 1 SYA 01S-01 SYA 01S-04  
SYA 6 SYA 06S-01 SYA 6S-05 SYA 6R-01  
SYA 10 SYA 10S-01 SYA 10, DIS, บ.สามเนิน

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 12.3 ฟีดเดอร์ SYA 10 จาก SYA 10S-01 ถึง SYA 10, DIS, บ.สามเนิน  
ในวันที่ 17 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1470/66

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรรณพพร นกาท ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์

(นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์)  
๑๗ก.๖ แทน นว.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.ทยค. อก.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น  
ผจฟ. 2 (สถานี SYA)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐8-๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SYA01,06,10VB-01 ถึง รพ.สัตว์มหิตล เพื่อสายวงจร SYA05 และเปลี่ยนสาย วงจร SYA10					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ต.ค. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทยค.	งานที่ทำ	พาดสาย วงจร SYA05 และ 10		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1470/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	16 ตุลาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 ตุลาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 ตุลาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุรสิทธิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนเษ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	SYA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SYA		
3	SYA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		
4	SYA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		
5	SYA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		
6	SYA06R-01	Normal	Nonreclosing,Block GND		ไทรโยค	R	ปากทางเข้า อ.ไทยโยค
7	SYA09R-01	Normal	Nonreclosing,Block GND		ไทรโยค	R	วังสิงห์
8	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
9	TTNBR-01	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN		
10	- ย้ายโหลด SYA06 บางส่วนไปจ่ายจาก SYA09						
11	SYA06S-09	ปลด	สับ		ไทรโยค		ร้านครัวนายดาบ
12	SYA06R-01	สับ	ปลด		ไทรโยค	R	ปากทางเข้าอำเภอไทรโยค
13	SW.SOURCE	สับ	ปลด		ไทรโยค	R	ปากทางเข้าอำเภอไทรโยค
14	SW.LOAD	สับ	ปลด		ไทรโยค	R	ปากทางเข้าอำเภอไทรโยค
15	- ย้ายโหลด SYA01,06,10 บางส่วนไปจ่ายจาก TTN01						
16	SYA01S-06	ปลด	สับ		ไทรโยค		อนามัยท่าเสา
17	SYA01S-07	ปลด	สับ		ไทรโยค		โล้วเองหมง
18	SYA01S-05	ปลด	สับ		ไทรโยค		แยกทัพศิลา
19	DIS ชค.SYA10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ไทรโยค		ชค.บ้านสามเนิน
20	SYA01S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ไทรโยค		รพ.สัตว์มหิตล (บน)
21	SYA06S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ไทรโยค		รพ.สัตว์มหิตล (ล่าง)
22	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
23	SYA01VB-01	สับ	ปลด		SYA		CB SYA01
24	SYA06VB-01	สับ	ปลด		SYA		CB SYA06
25	SYA10VB-01	สับ	ปลด		SYA		CB SYA10
26	SYA06S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ไทรโยค		ตรงข้ามสถานีฯ
27	DIS ม.มหิตล	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ไทรโยค		ม.มหิตล SYA06
28	SYA01S-01	สับ	ปลด		SYA		POTHEAD F.1
29	SYA06S-01	สับ	ปลด		SYA		POTHEAD F.6
30	SYA10S-01	สับ	ปลด		SYA		POTHEAD F.10
31	ตรวจสอบ SYA05S-01 อยู่สถานะ "ปลด" ไขมิตจากกันทั้งสามเฟส						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
33	แจ้งกฟส.ทยค. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
34	แจ้งกฟส.ทยค. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
35	แจ้งกฟส.ทยค. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
36	แจ้งกฟส.ทยค. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
37	แจ้งกฟส.ทยค. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5						
38	แจ้งกฟส.ทยค. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G6						
39	แจ้งกฟส.ทยค. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G7						
40	แจ้งกฟส.ทยค. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G8						
41	หลังจาก กฟส.ทยค. Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
42	แจ้งกฟส.ทยค. ปฏิบัติงานได้						
43	SYA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SYA		
44	TTNBR-01	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN		
45	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
46	SYA09R-01	Nonreclosing,Block GND	Normal		ไทรโยค	R	วังสิงห์
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
47	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
48	แจ้งกฟส.ทยค. ปลด Short ground จุด G1						
49	แจ้งกฟส.ทยค. ปลด Short ground จุด G2						
50	แจ้งกฟส.ทยค. ปลด Short ground จุด G3						
51	แจ้งกฟส.ทยค. ปลด Short ground จุด G4						
52	แจ้งกฟส.ทยค. ปลด Short ground จุด G5						
53	แจ้งกฟส.ทยค. ปลด Short ground จุด G6						
54	แจ้งกฟส.ทยค. ปลด Short ground จุด G7						
55	แจ้งกฟส.ทยค. ปลด Short ground จุด G8						
56	SYA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SYA		
57	TTNBR-01	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN		
58	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
59	TTNBR-01	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN		
60	SYA09R-01	Normal	Nonreclosing,Block GND		ไทรโยค	R	วังสิงห์
61	- จ่ายไฟ						
62	- พร้อม AC UG SYA05 15 นาที						
63	ตรวจสอบ SYA05S-01 อยู่สถานะ "ปลด" ไบมีดจากกันทั้งสามเฟส						
64	SYA05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SYA		
65	SYA05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SYA	CB	SYA05
66	- หลังจาก AC ครบ 15 นาที						
67	SYA05VB-01	สับ	ปลด		SYA	CB	SYA05
68	- จ่ายไฟ AC โฉนใหม่ SYA05						
69	ตรวจสอบ SYA06R-01 R.ปากทางเข้าอ.ไทรโยค อยู่สถานะ "OPEN" และ "SW.SOURCE + LOAD + BY PASS ปลดทั้งสามเฟส"						
70	SYA05S-01	ปลด	สับ		SYA	DIS	POTHEAD F.5
71	SYA05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SYA	CB	SYA05



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
72	- เช็คเฟส SYA05	จ่ายไฟไลน์ SYA05 เข้า SYA06R-01 R.ปากทางเข้า อ.ไทรโยค (ตามผังแนบ)					
73	แจ้งกฟส.ทศ.ให้ HOTLINE ดำเนินการเช็คเฟส ที่ SW.BYPASS ของ "SYA06R-01 R.ปากทางเข้า อ.ไทรโยค"						
74	หลังจากกฟส.ทศ.ให้ HOTLINE ดำเนินการเช็คเฟสแล้วเสร็จ						
75	SYA01S-01	ปลด	สับ		SYA	DIS	POTHEAD F.1
76	SYA06S-01	ปลด	สับ		SYA	DIS	POTHEAD F.6
77	SYA10S-01	ปลด	สับ		SYA	DIS	POTHEAD F.10
78	SYA01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SYA	CB	SYA01
79	SYA06VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SYA	CB	SYA06
80	SYA10VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SYA	CB	SYA10
81	DIS ม.มทิตล	ปลด	สับ		ไทรโยค	DIS	ม.มทิตล SYA06
82	SYA06S-08	ปลด	สับ		ไทรโยค	SF6	ตรงข้ามสถานีฯ
83	- ย้ายโหลด SYA05 บางส่วนกลับจาก SYA09						
84	SW.SOURCE	ปลด	สับ		ไทรโยค	R	ปากทางเข้าอำเภอไทรโยค
85	SW.LOAD	ปลด	สับ		ไทรโยค	R	ปากทางเข้าอำเภอไทรโยค
86	SYA06R-01	ปลด	สับ Nonreclosing,Block GND,ALT		ไทรโยค	R	ปากทางเข้าอำเภอไทรโยค
87	SYA06S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ไทรโยค	DIS	ร้านครัวนายตาบ
88	- ย้ายโหลด SYA01,06,10 บางส่วนกลับจาก TTN01						
89	SYA01S-04	ปลด	สับ		ไทรโยค	SF6	รพ.สัตว์มทิตล (บน)
90	SYA06S-05	ปลด	สับ		ไทรโยค	SF6	รพ.สัตว์มทิตล (ล่าง)
91	DIS ชค.SYA10	ปลด	สับ		ไทรโยค	DIS	ชค.บ้านสามเนิน
92	SYA01S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ไทรโยค	DIS	อนามัยท่าเสา
93	SYA01S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ไทรโยค	DIS	โล้วเฮงหมง
94	SYA01S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ไทรโยค	SF6	แยกทัพศิลา
95	SYA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SYA		
96	SYA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		
97	SYA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		
98	SYA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		
99	SYA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		
100	SYA06R-01	Nonreclosing,Block GND	Normal		ไทรโยค	R	ปากทางเข้า อ.ไทรโยค
101	TTNBR-01	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN		
102	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
103	TTNBR-01	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN		
104	SYA09R-01	Nonreclosing,Block GND	Normal		ไทรโยค	R	วังสิงห์
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

# แผนผังดับไฟปรับปรุงฯ บริเวณหน้าสถานีไทรโยค

