



Switching Deadline
วันที่ 16 ก.ย.65

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบข.ก3(รล.) 3202 / 2565
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 12 กันยายน 2565
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.3)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 kv สฟฟ.สามพราน 1 Bay Line รหัส SAA-05YB-01 และ SAA-06YB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	SAA-05YB-01	19 ก.ย. 2565	08.30 น.	12.00 น.	ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115	5YS-01	5YS-03	นายธวัช เป็นนงษ์ 086-7663850
2.	SAA-06YB-01	19 ก.ย. 2565	13.00 น.	16.30 น.	เควี สถานีไฟฟ้าสามพราน 1/ปลดเบรกเกอร์ 115 kv รหัส SAA-05YB-01 และ SAA-06YB-01 พร้อมสวิตช์ในเม็ดหัวท้าย	6YS-01	6YS-03	
					หมายเหตุ			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัช เป็นนงษ์ ตำแหน่ง วศก.7 โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสขำรด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสขำรด 1.2 ไม่มีโอกาสขำรด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุตเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก3)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก 9AA 05YB-01 ถึง 9AA 05YS-01, 03
ในวันที่ 19 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1471/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิสูตร อภัยศิริวิวัฒน์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายธวัช เป็นนงษ์
14 ก.ย. 65

รศพร ตันติเกษมกรกิจ
(นายสมพร ตันติเกษมกรกิจ)
วศก.7 ปฏิบัติงานแทน น.อ.ด.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. ๐๓๓.

อก.บข.(ก.3), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์... 1... แผ่น
แผนผังแนบ... -... แผ่น

ผจก. ๒ (สถานี 9AA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สามพราน1 (เบรกเกอร์ 115 เควี SAA05YB-01)							
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ก.ย. 65	เวลา	08.30 น.	ถึง	19 ก.ย. 65	เวลา	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กษช.(ก3)	งานที่ทำ	ทดสอบTele Protection Distance Relay		ตามใบขอปฏิบัติงาน			1471/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวิสิฐ ชัยศาลวิวัฒน์				วันที่	14 กันยายน 2565		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	14 กันยายน 2565		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	14 กันยายน 2565		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	เมื่อ กษช.พร้อมปฏิบัติงานที่ SAA05YB-01						
2	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการ Switching						
3	ตรวจสอบ Close Loop SAA-ONA-OND-SLY-PMB-OYK ปกติ						
4	SAA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	ONA01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SAA05YB-01	สับ	ปลด		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SAA05YS-01	สับ	ปลด		SAA		- ใบมีด 115 เควี
8	SAA05YS-03	สับ	ปลด		SAA		- ใบมีด 115 เควี
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	หลังจาก กษช (ก.3) Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
12	ONA01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONA		- -
13	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
14	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
15	พร้อมจ่ายไฟ Close Loop SAA-ONA-OND-SLY-PMB-OYK ตามปกติ						
16	ONA01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONA		- -
17	SAA05YS-01	ปลด	สับ		SAA		- ใบมีด 115 เควี
18	SAA05YS-03	ปลด	สับ		SAA		- ใบมีด 115 เควี
19	SAA05YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SAA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	ONA01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONA		- -
22	สิ้นสุด Switching						