


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 (OYK02YB-01, OYK03YB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ต.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ทดสอบรีเลย์ OYK02YB-01, OYK03YB-01		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1472/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสาวาศิน			วันที่	14 กันยายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 กันยายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	14 กันยายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบรูปแบบการจ่ายไฟแบบ Closed Loop, อุปกรณ์ป้องกัน ,และอุปกรณ์ตัดตอนภายในสถานีฯ OYK							
1	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่ OYK02YB-01 (08.00 น.-12.00 น.)						
2	OYK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-
3	OYK02YB-01	สับ	ปลด		OYK		-
4	OYK02YS-01	สับ	ปลด		OYK		-
5	OYK02YS-03	สับ	ปลด		OYK		-
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กบข.(ก3) ทราบ ลง We Safe เรียบร้อย						
7	แจ้ง. กบข ปฏิบัติงานที่ OYK02YB-01ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
8	หลังจากปฏิบัติงานที่ OYK02YB-01 แล้วเสร็จ และยืนยันใน WeSafe เรียบร้อย พร้อมปฏิบัติงานที่ OYK03YB-01						
9	OYK03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-
10	OYK02YS-01	ปลด	สับ		OYK		-
11	OYK02YS-03	ปลด	สับ		OYK		-
12	OYK02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYK		-
13	OYK03YB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		-
14	OYK03YS-01	สับ	ปลด		OYK		-
15	OYK03YS-03	สับ	ปลด		OYK		-
16	OYK02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กบข.(ก3) ทราบ ลง We Safe เรียบร้อย						
18	แจ้ง. กบข ปฏิบัติงานที่ OYK03YB-01ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง							
19	หลังจากปฏิบัติงานที่ OYK03YB-01 แล้วเสร็จ และยืนยันใน WeSafe เรียบร้อย						
20	OYK03YS-01	ปลด	สับ		OYK		-
21	OYK03YS-03	ปลด	สับ		OYK		-
22	OYK03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYK		-
23	OYK03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
สิ้นสุด Switching							