

Switching Deadline

๖ ต.ค. ๖๖



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิญยอมดับไฟ

เลขที่ ก3.คพ.(ปบ) /๒๕๖๖	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง	ตำแหน่ง

ด้วย บริษัท มิตรผล โปไอ-พาวเวอร์ จำกัด จะขอดับไฟเพื่อบำรุงรักษาภายในสถานี 115 เควี ตามแผนผังสั่งเซบแบบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	115 เควี	7 ต.ค. 66	08.00 น.	18.00 น.	บำรุงรักษาสถานี ประจำปี 66	DAA03YB-01	DAA03YS-01,02

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเสนห์ ขำสุวรรณ (เจ้าหน้าที่บริษัท) ตำแหน่ง โทร. ๐๘๕-๙๐๗๗๐๕๒

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคพ.) กพก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 115 เควี จาก DAA3YB-01 ถึง DAA3YS-01,02  
 ในวันที่ 7 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1474/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ \_\_\_\_\_ วงจร/หม้อแปลง \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
 ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ \_\_\_\_\_

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ \_\_\_\_\_ วงจร/หม้อแปลง \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
 ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ \_\_\_\_\_

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ \_\_\_\_\_ วงจร/หม้อแปลง \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
 ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ \_\_\_\_\_

พนักงานศูนย์ฯ นาย ปรีดิษฐ์ ไชยพันธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย เสนห์ ขำสุวรรณ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คพ)

เรียน ผจก. กฟส. ด่านช้าง

(นายปรีดิษฐ์ ไชยพันธ์)

อด. 4 แทน นพ.คพ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 1 (สถานี DAA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา 0730 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริษัท มิตรผล ไปโอ พาวเวอร์ จำกัด (DAA03YB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ต.ค. 66	เวลา	08.00 น.	ถึง	18.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กปป.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ ภายในบริษัท		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1474/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิรภัทร โพธิ์พันธ์			วันที่	5 ตุลาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 ตุลาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 ตุลาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจรวิวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DAA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	แจ้งบริษัท มิตรผลไปโอพาวเวอร์ จำกัด ทำการหยุดขนานเครื่องเข้ากั้ระบบของ PEA						
4	DAA03YB-01	สับ	ปลด		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	DAA03YS-01	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
6	DAA03YS-02	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
7	***บริษัท มิตรผลไปโอพาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้ Operate ABS รหัส DAA03YS-04 หน้าบ.มิตรผลไปโอ ***						
8	DAA03YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บ.มิตรผล		ABS หน้า บ.มิตรผลไปโอ พาวเวอร์
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ						
10	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	เมื่อชุดปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
12	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
13	DAA03YS-04	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		บ.มิตรผล		ABS หน้า บ.มิตรผลไปโอ พาวเวอร์
14	DAA03YS-01	ปลด	สับ		DAA		- ใบมีด 115 เควี
15	DAA03YS-02	ปลด	สับ		DAA		- ใบมีด 115 เควี
16	DAA03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	แจ้งบริษัท มิตรผลไปโอพาวเวอร์ จำกัด ขนานเข้ากั้ระบบของ PEA ได้						
18	DAA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



# MITR PHOL Bio Power

ที่ รพ.ดช.000172/2566

วันที่ 2 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอดัดแยะระบบไฟฟ้า

เรียน แผนกจัดการปฏิบัติการระบบส่ง (หจส.-ส.)

กองปฏิบัติการควบคุมระบบหลัก ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย Electrical Single Line Diagram สถานีไฟฟ้านานช้าง

เนื่องด้วยบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด จะดำเนินการตรวจสอบสายส่งและซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในประจำปี 2566 ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องตัดแยะระบบไฟฟ้าทั้งหมด โดยขอความอนุเคราะห์ให้การไฟฟ้า ดำเนินการปลด Breaker 3YB-01 ที่สถานีไฟฟ้านานช้าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในวันที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 08:00-18:00 น. และเมื่อการดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งให้การไฟฟ้า ช่วยดำเนินการ Close Breaker กลับสู่สภาวะปกติอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

( นายคมสันต์ เหล่าจุม )

ผู้อำนวยการด้านโรงไฟฟ้าภาคกลาง

ผู้ประสานงาน คุณสนั่น ไข่มุกรรณ เบอร์ติดต่อ 084-907-7052

# Electrical Single Line Diagram สถานีไฟฟ้าด้านข้าง

## สถานีไฟฟ้าด้านข้าง PEA

