



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ๑๕๖๓ /๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสันติ ไชยสะอาด

ชื่อผู้ส่ง นายประพนธ์ จิตต์มั่นคง

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตำแหน่ง ออ.มบ.(อ.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ท่าม่วง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สวท. อำเภอท่าม่วง ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า ท่าม่วง ตามแผนผัง  
 ดังแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	ไฟฟ้าดับจาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๔	๑๗ พย ๒๕๖๔	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	เปลี่ยนระบบจำหน่ายแรงสูง (ขั้วเสาสวมไลน์ในไลน์เมน) บริเวณสามแยกบ้านใหม่ ถึง ป้อม ชำมคลองสามแยก บ้านใหม่	สามแยกบ้านใหม่ (จากTMA๐๔-๐๔)	๑.ปลายสายระบบ จำหน่ายTMA๐๔- ๓๐ขอยหลังเขื่อน ๒.ปลายสายป้อม ขุนรัตนาวัดระบบ จำหน่าย(TMA๐๔- xx) ๓.ปลายสายระบบ จำหน่ายไลน์แยก ข้างวัดบ้านใหม่	นายนิคอรักษ์ ศรีอินทร์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) : น.บ้านใหม่

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ : นายบุญช่วย กสิวิมล ตำแหน่ง : ผจก.กฟส.อ.ท่าม่วง โทร : ๐๘๕-๓๒๕๗๕๖๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรต.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

นายบรรจบ ถิ่นกาญจน์  
 ผจก.รช.ผจก.กฟส.อ.ท่าม่วง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟอ.๓


เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิศเตอร์ TMA4 จาก TMA4S-09 ถึง TMA4S-10, TMA4S-12, TMA4S-1  
ในวันที่ 17.๖.64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1475/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิศเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย หนิต ทวีกรนิม ประสานงานการขอดับไฟกับ นายอนุช้อย กวีสิง

  
นายอนุช้อย กวีสิง  
๒๐๓-๑ หนค.๓๖๐๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.๓, กฟบ.๓, กฟค.๓

อก.บข.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)


ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแบบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สามแยกบ้านใหม่				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 พ.ย. 64	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทมจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1475/2564	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม			วันที่	7 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	TMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMV	-	-
5	TMA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	L=-4.9MW.
6	TMA07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมจ.	R	ไลน์ห้วยน้ำโจน
7	TMV04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ตสร.	R	บ้านหนองข้าวนก
8	<b>ย้ายโหลด TMA04 บางส่วนไปจ่ายจาก TMA07</b>						
9	TMA04S-11	ปลด	สับ		ทมจ.	SCADA	SF6 โด่งก่อนวัดชุกพี
10	TMABVB-01	ปลด	สับ		TMA	-	ขนานบัส
11	TMA04S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.	DIS	ต้นสำโรง
12	TMABVB-01	สับ	ปลด		TMA	-	ขนานบัส
13	<b>ย้ายโหลด TMA04 บางส่วนไปจ่ายจาก TMV04</b>						
14	TMV02S-09	ปลด	สับ		ตสร.	SF6	ชุมชนวัดสระเศรษฐี
15	TMA04S-19	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมจ.	SF6	ป้อมตำรวจบ้านใหม่
16	<b>เมื่อพร้อมดับไฟ</b>						
17	TMA04S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมจ.	SF6	แยกไฟแดงวังขนาย
18	<b>แจ้งกฟส.ทมจ. ตรวจสอบ SF6 TMA04S-12 วัดบ้านใหม่ อยู่สถานะไขว้OFFพร้อมล็อคคาน</b>						
19	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ</b>						
20	<b>แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1</b>						
21	<b>แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2</b>						
22	<b>แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด C3, G4</b>						
23	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
24	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
25	TMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMV	-	-
26	TMA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA	-	-
27	TMA07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมจ.	R	ไลน์ห้วยน้ำโจน



แผนตีฟ้าปรับปรุงระบบจำหน่าย รับพุด ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.  
 SF๖ TMA๐๔-๐๙ สามารถแยกบ้านใหม่ - SF๖ TMA๐๔-XX ป้อนชุมชนรัตนาวุธ

