



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ .....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชัย

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่ .....

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อ.ก.สพ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสพ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... สถานีฯ นครปฐม 2  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ  | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน                              |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---|-----|-----|---|
| 1   | 115 kV   | 12 พ.ย. 67   | 08.00 น.    | 16.00 น. | บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus ) | -   | -   | นายเชาว์ลิต นิลรอด<br>โทร.<br>081-3657367 |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.6 โทร. 081-3657367

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 kV จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ 12 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1477/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

นายเชาว์ลิต นิลรอด  
(นายเชาว์ลิต นิลรอด) พชง.6 โทร. 081-3657367

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สพ.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก. -

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. 9 (สถานี ๑๕๖๖๖๑ ๑ (กปบ.))

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |   |          |                              |                   |                |
|------------------------|---|----------|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีฯ นครปฐม 2 (เบรกเกอร์ 115 เควี)  |          |                              |                   |                |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 12 พ.ย. 67  | เวลา     | 08.00 น.                     | ถึง               | 16.00 น.       |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กสพ.(ก.3)   | งานที่ทำ | บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1477/2567      |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด   |          |                              | วันที่            | 23 ตุลาคม 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |          |                              | วันที่            | 23 ตุลาคม 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |    |          |                              | วันที่            | 23 ตุลาคม 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายพรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นางสาวสุภัทรา, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นางสาวพิชยา, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายจิรวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายวัฒนา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |                              |                   |                |

| ที่                              | รหัสอุปกรณ์   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ              |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|-----------|------|--------------|------------|-----------------------|
| 1                                | - บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี NPUBYB-01  |                                      |           |      |              |            |                       |
| 2                                | NPUBYS-01   | สับ                                  | ปลด       |      | NPU          |            | DIS ไบมีด 115 เควี    |
| 3                                | NPUBYS-02   | สับ                                  | ปลด       |      | NPU          |            | DIS ไบมีด 115 เควี    |
| 4                                | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ   |                                      |           |      |              |            |                       |
| 5                                | แจ้งผู้ควบคุมงานตรวจสอบแรงดัน พร้อม Short Ground จุดปฏิบัติงาน และลง We Safe                |                                      |           |      |              |            |                       |
| 6                                | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งตรวจสอบแรงดัน พร้อม Short Ground จุดปฏิบัติงาน และลง We Safe แล้วเสร็จ |                                      |           |      |              |            |                       |
| 7                                | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้  |                                      |           |      |              |            |                       |
| <b>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</b> |   |                                      |           |      |              |            |                       |
| 8                                | เมื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี NPUBYB-01 แล้วเสร็จ                             |                                      |           |      |              |            |                       |
| 9                                | - และพร้อมบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี NPU01YB-01 ต่อ                                       |                                      |           |      |              |            |                       |
| 10                               | NPUBYS-01   | ปลด                                  | สับ       |      | NPU          |            | DIS ไบมีด 115 เควี    |
| 11                               | NPUBYS-02   | ปลด                                  | สับ       |      | NPU          |            | DIS ไบมีด 115 เควี    |
| 12                               | จ่ายชาร์จ Tranfer Bus 115 เควี  |                                      |           |      |              |            |                       |
| 13                               | NPUBYB-01   | ปลด                                  | สับ       |      | NPU          |            | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 14                               | NPUBYB-01   | สับ                                  | ปลด       |      | NPU          |            | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 15                               | NPU01YS-03  | ปลด                                  | สับ       |      | NPU          |            | DIS ไบมีด 115 เควี    |
| 16                               | NPUBYB-01   | ปลด                                  | สับ       |      | NPU          |            | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 17                               | NPU01YB-01  | สับ                                  | ปลด       |      | NPU          |            | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 18                               | NPU01YS-01  | สับ                                  | ปลด       |      | NPU          |            | DIS ไบมีด 115 เควี    |
| 19                               | NPU01YS-02  | สับ                                  | ปลด       |      | NPU          |            | DIS ไบมีด 115 เควี    |
| 20                               | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ   |                                      |           |      |              |            |                       |
| 21                               | แจ้งผู้ควบคุมงานตรวจสอบแรงดัน พร้อม Short Ground จุดปฏิบัติงาน และลง We Safe                |                                      |           |      |              |            |                       |
| 22                               | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งตรวจสอบแรงดัน พร้อม Short Ground จุดปฏิบัติงาน และลง We Safe แล้วเสร็จ |                                      |           |      |              |            |                       |
| 23                               | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้  |                                      |           |      |              |            |                       |
| <b>สิ้นสุด Switching ช่วงสอง</b> |   |                                      |           |      |              |            |                       |
| 24                               | เมื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี NPU01YB-01 แล้วเสร็จ                            |                                      |           |      |              |            |                       |
| 25                               | - และพร้อมบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี NPU02YB-01 ต่อ                                       |                                      |           |      |              |            |                       |

| ที่                              | รหัสอุปกรณ์   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ               | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |                    |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|----------|--------------------|
| 26                               | NPU01YS-01  | ปลด                                  | สับ                     |      | NPU          |            | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 27                               | NPU01YS-02  | ปลด                                  | สับ                     |      | NPU          |            | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 28                               | NPU01YB-01  | ปลด                                  | สับ                     |      | NPU          |            | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 29                               | NPU01YB-01  | สับ                                  | ปลด                     |      | NPU          |            | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 30                               | NPU01YS-03  | สับ                                  | ปลด                     |      | NPU          |            | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 31                               | NPV02YB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose      |      | NPV          |            | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 32                               | NPU02YS-03  | ปลด                                  | สับ                     |      | NPU          |            | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 33                               | NPU02YB-01  | ปลด                                  | สับ                     |      | NPU          |            | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 34                               | NPU02YB-01  | สับ                                  | ปลด                     |      | NPU          |            | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 35                               | NPU02YS-01  | สับ                                  | ปลด                     |      | NPU          |            | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 36                               | NPU02YS-02  | สับ                                  | ปลด                     |      | NPU          |            | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 37                               | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ   |                                      |                         |      |              |            |          |                    |
| 38                               | แจ้งผู้ควบคุมงานตรวจสอบแรงดัน พร้อม Short Ground จุดปฏิบัติงาน และลง We Safe                |                                      |                         |      |              |            |          |                    |
| 39                               | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งตรวจสอบแรงดัน พร้อม Short Ground จุดปฏิบัติงาน และลง We Safe แล้วเสร็จ |                                      |                         |      |              |            |          |                    |
| 40                               | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้  |                                      |                         |      |              |            |          |                    |
| <i>สิ้นสุด Switching ช่วงสาม</i> |   |                                      |                         |      |              |            |          |                    |
| 41                               | เมื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี NPU02YB-01 แล้วเสร็จ                            |                                      |                         |      |              |            |          |                    |
| 42                               | - และพร้อมบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี NPU03YB-01 ต่อ                                       |                                      |                         |      |              |            |          |                    |
| 43                               | NPU02YS-01  | ปลด                                  | สับ                     |      | NPU          |            | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 44                               | NPU02YS-02  | ปลด                                  | สับ                     |      | NPU          |            | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 45                               | NPU02YB-01  | ปลด                                  | สับ คง OFF Auto Reclose |      | NPU          |            | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 46                               | NPU02YB-01  | สับ                                  | ปลด                     |      | NPU          |            | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 47                               | NPU02YS-03  | สับ                                  | ปลด                     |      | NPU          |            | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 48                               | NPU03YS-03  | ปลด                                  | สับ                     |      | NPU          |            | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 49                               | NPU03YB-01  | ปลด                                  | สับ                     |      | NPU          |            | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 50                               | NPU03YB-01  | สับ                                  | ปลด                     |      | NPU          |            | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 51                               | NPU03YS-01  | สับ                                  | ปลด                     |      | NPU          |            | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 52                               | NPU03YS-02  | สับ                                  | ปลด                     |      | NPU          |            | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 53                               | NPU02YB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | NPU          |            | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 54                               | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ   |                                      |                         |      |              |            |          |                    |
| 55                               | แจ้งผู้ควบคุมงานตรวจสอบแรงดัน พร้อม Short Ground จุดปฏิบัติงาน และลง We Safe                |                                      |                         |      |              |            |          |                    |
| 56                               | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งตรวจสอบแรงดัน พร้อม Short Ground จุดปฏิบัติงาน และลง We Safe แล้วเสร็จ |                                      |                         |      |              |            |          |                    |
| 57                               | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้  |                                      |                         |      |              |            |          |                    |
| <i>สิ้นสุด Switching ช่วงสี่</i> |   |                                      |                         |      |              |            |          |                    |
| 58                               | เมื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี NPU03YB-01 แล้วเสร็จ                            |                                      |                         |      |              |            |          |                    |
| 59                               | - และพร้อมบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี NPU04YB-01 ต่อ                                       |                                      |                         |      |              |            |          |                    |
| 60                               | NPU04YB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose      |      | NPU          |            | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 61                               | NPU03YS-01  | ปลด                                  | สับ                     |      | NPU          |            | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |

| ที่                              | รหัสอุปกรณ์   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ               | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |                    |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|----------|--------------------|
| 62                               | NPU03YS-02  | ปลด                                  | สับ                     |      | NPU          |            | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 63                               | NPU03YB-01  | ปลด                                  | สับ                     |      | NPU          |            | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 64                               | NPU03YB-01  | สับ                                  | ปลด                     |      | NPU          |            | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 65                               | NPU03YS-03  | สับ                                  | ปลด                     |      | NPU          |            | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 66                               | NPU04YS-03  | ปลด                                  | สับ                     |      | NPU          |            | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 67                               | NPU04YB-01  | ปลด                                  | สับ                     |      | NPU          |            | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 68                               | NPU04YB-01  | สับ                                  | ปลด                     |      | NPU          |            | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 69                               | NPU04YS-01  | สับ                                  | ปลด                     |      | NPU          |            | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 70                               | NPU04YS-02  | สับ                                  | ปลด                     |      | NPU          |            | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 71                               | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟฟ้าให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ   |                                      |                         |      |              |            |          |                    |
| 72                               | แจ้งผู้ควบคุมงานตรวจสอบแรงดัน พร้อม Short Ground จุดปฏิบัติงาน และลง We Safe                |                                      |                         |      |              |            |          |                    |
| 73                               | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งตรวจสอบแรงดัน พร้อม Short Ground จุดปฏิบัติงาน และลง We Safe แล้วเสร็จ |                                      |                         |      |              |            |          |                    |
| 74                               | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้  |                                      |                         |      |              |            |          |                    |
| <u>สิ้นสุด Switching ช่วงหัว</u> |   |                                      |                         |      |              |            |          |                    |
| 75                               | เมื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี NPU04YB-01 แล้วเสร็จ                            |                                      |                         |      |              |            |          |                    |
| 76                               | NPU04YS-01  | ปลด                                  | สับ                     |      | NPU          |            | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 77                               | NPU04YS-02  | ปลด                                  | สับ                     |      | NPU          |            | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 78                               | NPU04YB-01  | ปลด                                  | สับ คง OFF Auto Reclose |      | NPU          |            | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 79                               | NPU04YB-01  | สับ                                  | ปลด                     |      | NPU          |            | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 80                               | NPU04YS-03  | สับ                                  | ปลด                     |      | NPU          |            | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 81                               | NPU04YB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | NPU          |            | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| <u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u> |   |                                      |                         |      |              |            |          |                    |

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

| ลำดับ | สถานีไฟฟ้า     | วันที่     | เวลา           | การดำเนินการบำรุงรักษา  | ผู้ดำเนินการ  | ผู้ประสานงาน         |                  |
|-------|----------------|------------|----------------|---|---|----------------------|------------------|
| 1     | สมุทรสาคร 2    | 27 ต.ค. 67 | 08.00-16.00 น. | บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank   | กสฟ.(ก3)  | เขาวัด (081-3657367) |                  |
|       |                | 10 พ.ย. 67 | 08.00-12.00 น. | ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.) | กบม.(ก3)  |                      |                  |
|       |                |            | 13.00-16.00 น. | ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.) |   |                      |                  |
|       |                |            | 08.00-16.00 น. | ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.) |   |                      |                  |
| 2     | สินสาคร        | 5 พ.ย. 67  | 08.00-16.00 น. | บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)   | กสฟ.(ก.3)   | เขาวัด (081-3657367) |                  |
|       |                | 26 พ.ย. 67 | 08.00-12.00 น. | บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank   | กสฟ.(ก.3)   |                      |                  |
|       |                |            | 13.00-16.00 น. | ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.                     | กบม.(ก3)  |                      |                  |
|       |                |            | 9 ธ.ค. 67      | 08.00-16.00 น.  | ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.                     |                      | กบม.             |
| 3     | ด่านมะขามเตี้ย | 10 ธ.ค. 67 | 08.00-16.00 น. | ดับหม้อแปลง TP.1 โดยขายนานับ 22 kV. รหัส SXABVB-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.1  | กสฟ.(ก.3)   | เขาวัด (081-3657367) |                  |
|       |                | 6 พ.ย. 67  | 08.00-16.00 น. | ดับหม้อแปลง TP.2 โดยขายนานับ 22 kV. รหัส SXABVB-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2  | กสฟ.(ก.3)   |                      |                  |
|       |                |            | 12 ธ.ค. 66     | 08.00-16.00 น.  | บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)   |                      | กบม.(ก3)         |
|       |                |            | 7 พ.ย. 67      | 08.00-16.00 น.  | บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank   |                      | กบม.             |
| 4     | ไทรโยค         | 12 ธ.ค. 66 | 08.00-12.00 น. | ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV.                       | กสฟ.(ก.3)   | เขาวัด (081-3657367) |                  |
|       |                | 7 พ.ย. 67  | 13.00-16.00 น. | บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1 ( โดยขอไฟซ้อนด้าน Bus 2 )   | กบม.  |                      |                  |
|       |                |            | 08.00-16.00 น. | ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.                                  | กสฟ., กบม.  |                      |                  |
|       |                |            | 18 ธ.ค. 67     | 08.00-12.00 น.  | บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)   |                      | กสฟ.(ก.3)        |
| 5     | นครปฐม 2       | 18 ธ.ค. 67 | 08.00-12.00 น. | ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV.                       | กสฟ., กบม.  | เขาวัด (081-3657367) |                  |
|       |                | 19 ธ.ค. 67 | 13.00-16.00 น. | และทดสอบหม้อแปลง TP.1 ( โดยขอไฟซ้อนด้าน Bus 2 )   | กบม.  |                      |                  |
|       |                |            | 08.00-16.00 น. | ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.                                  | กสฟ., กบม.  |                      |                  |
|       |                |            | 12 พ.ย. 67     | 08.00-16.00 น.  | ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.                                  |                      | กสฟ.(ก.3)        |
| 6     | นครปฐม 1       | 1 ธ.ค. 67  | 08.00-12.00 น. | บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank   | กสฟ.(ก.3)   | เขาวัด (081-3657367) |                  |
|       |                | 8 ธ.ค. 67  | 08.00-12.00 น. | ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 | กบม.  |                      |                  |
|       |                |            | 13.00-16.00 น. | ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.                                  | กสฟ., กบม.  |                      |                  |
|       |                |            | 13 พ.ย. 67     | 08.00-16.00 น.  | ดับหม้อแปลง TP.2 โดยขายนานับ 22 kV. รหัส NPUVB-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2   |                      | กบม.             |
| 6     | นครปฐม 1       | 13 ธ.ค. 67 | 08.00-16.00 น. | บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)   | กสฟ.(ก.3)   | เขาวัด (081-3657367) |                  |
|       |                | 16 ธ.ค. 67 | 08.00-16.00 น. | ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 | กสฟ., กบม., กบม.  |                      |                  |
|       |                |            | 08.00-16.00 น. | ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2 | กสฟ., กบม., กบม.  |                      |                  |
|       |                |            | 16 ธ.ค. 67     | 08.00-16.00 น.  | ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2 |                      | กสฟ., กบม., กบม. |