



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

REGIONAL ELECTRICITY BOARD

## วิทย์ขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ กจ.(ปบ) / ๒๕๖๖

วันที่ ๔ ต.ก. ๖๖

ชื่อผู้รับ นายพิทอนันท์ พิชิตสุวรรณนิต

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายชัชชัย เข็ญสุวรรณ

ตำแหน่ง รก.บ(ท) วิศวกรแทน สจก.กฟภ.กจ.

ด้วย กฟภ.กจ. จะขอย้ายโหลดเปิด SF6 เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า สฟพ.กาญจนบุรี ๑  
วงจร F๒ บริเวณ SF๖ KCA๒S - ๐๖ และ วงจร F๖ บริเวณ SF๖ KCA๒S - ๐๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๒ สฟพ.กจ.๑	๕ ต.ก. ๖๖	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	- สับเปลี่ยน SF๖ ใหม่ เป็น ACS.	หน้าขอยโรงน้ำแข็ง KCA๒S - ๐๖	-	นายวิระ ภาณิด ๐๘๕-๐๘๕๐๑๑๑
๒	F๖ สฟพ.กจ.๑	๕ ต.ก. ๖๖	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	- สับเปลี่ยน SF๖ ใหม่ เป็น ACS.	ข้างอาคาร กาญจนบุรี KCA๒S - ๐๔	-	นายวิระ ภาณิด ๐๘๕-๐๘๕๐๑๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ตัดไฟ)..... ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ..... ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสุพจน์ เอื้อเพื่อ ตำแหน่ง พงศ.๗ โทร. ๐๘๑-๕๖๖๘๘๘๗ / ๐๓๔-๕๑๑๕๔๑ / ๐๓๔-๕๑๒๕๕๖. พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑๑  มีโอกาสชำรุด ๑๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสมปอง เก้าจรัสดีคุณ)

ตำแหน่ง หน.ปบ.กฟภ.กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (สคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

สคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ KCA2 จาก KCA2S-06 ถึง -  
ในวันที่ 5 ต.ก. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1478/66  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ KCA6 จาก KCA6S-08 ถึง -  
ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1478/66  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....  
ตั้งแต่วันที่..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย พ.พิท วาสุวิชัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ หน.ศูนย์ฯ 1001/66.

ส่วนรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน สจก. หน.ก.๓, กฟภ.กจ.

อก.บช(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายพิทอนันท์ พิชิตสุวรรณนิต)  
๐๓๓.๔ 11๓๓ นพ.คพ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผน

แผนผังแนบ 1 แผน



สจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SF6 KCA02S-06 หน้าขอยโรงน้ำแข็ง และ KCA06S-08 ข้างอาชีวะกาญจนบุรี					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ต.ค. 66	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	5 ต.ค. 66	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.กจ.	งานที่ทำ	เปลี่ยน SF6 KCA02S-06 และ KCA06S-08 ใหม่เป็น RCS ตามใบขอปฏิบัติงาน 1478/2566			
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภูริณิยม			วันที่	4 ตุลาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	4 ตุลาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 ตุลาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	<b>เมื่อพร้อมทำงานที่ SF6 KCA02S-06 หน้าขอยโรงน้ำแข็ง</b>						
3	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
5	KCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	L=6.5MW.
6	TMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	L=3.1MW.
7	<b>ย้ายโหลด KCA02 บางส่วนไปจ่ายจาก TMA01</b>						
8	KCA02S-11	ปลด	สับ		ทมจ.	SF6	ก่อนป้อนแก๊ส
9	KCA02S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.	SF6	หน้า ซ.โรงน้ำแข็ง
10	<b>คง Manual KCA02, TMA01 ขณะปฏิบัติงาน</b>						
11	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงานลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว</b>						
12	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
13	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงที่1</b>							
14	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ</b>						
15	<b>ตรวจสอบ SF6 KCA02S-06 หน้าขอยโรงน้ำแข็ง อยู่สถานะ OFF พร้อมล็อคคาน</b>						
16	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
17	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
18	<b>ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว</b>						
19	<b>ย้ายโหลด KCA02 กลับจาก TMA01</b>						
20	KCA02S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.	SCADA	SF6 หน้า ซ.โรงน้ำแข็ง
21	KCA02S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมจ.	SF6	ก่อนป้อนแก๊ส
22	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
23	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
24	KCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA	-	-
25	TMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA	-	-



