



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

### วิญยอมดับไฟ

Switching Deadline.  
วันที่ 13 ธ.ค. 65

เลขที่ กต.คกข.(ปบ) ๒๒๕๐ /๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายคำรน หยตหยาด

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.โคกขาม


ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะแก้ไขจุดร้อนเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าสวตร๖ ตามแผนผังสังเขป  
แนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF1	๑๔ ก.ย. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน <b>เร่งด่วน</b>	SMF๑S-๐๑	SMF๑S-๐๑	นายวรวิทย์ เนืองนง เบอร์โทร ๐๙๔- ๔๙๔๗๓๓๔ ชุดกระเช้า HOTLINE

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรสวัสดิ์ สงวนพันธ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ปบ โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒  
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ   
(นายคำรน หยตหยาด.)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMFI จาก SMF1VB-01 ถึง SMFIS-01  
ในวันที่ 14 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1479

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัฒน์ สิมะสาร ประธานกรรมการขอดับไฟกับ คุณบรรดาพร สอนพันธ์  
10 ต.ค. 65 วิวัฒน์ สิมะสาร  
(วิวัฒน์ สิมะสาร)  
ว.ค.๗ กม. นวพ.

สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กมล ดกน.  
อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)



ผจฟ. .... (สถานีฯ ..... )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าสถานีฯสมุทราสาคร6 Pothead SMF01S-01						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ก.ย. 65	เวลา	09.00 น.	ถึง	14 ก.ย. 65	เวลา	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	คกช.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน SMF01S-01			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1479 /65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง					วันที่	12 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	12 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	12 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)			
	2. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)			
	3. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
3	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
4	SMF01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMF		- L = 3.2 MW
5	SMF10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMF		- L = 5.2 MW
6	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-
7	SXA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SXA		- L = 7.2 MW
8	-ลดโหลด SMF01 ไปรับไฟจาก SXA03 (เนื่องจากมี Vspp )						
9	SMF01S-13	สับ	ปลด		คกช.		SF6 บ่อดกปลาลงน้อย
10	SMF01S-08	ปลด	สับ		คกช.		SF6 เลยสามแยกปากทางเข้าศาล
11	- ย้ายโหลด SMF01 ไปรับไฟจาก SMF10						
12	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		- ขนานบัส
13	SMF01S-04	ปลด	สับ		คกช.		DIS ศาลารอรถปากคลองหลวง
14	SMF01VB-01	สับ	ปลด		SMF		- -
15	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		- ขนานบัส
16	SMF01S-01	สับ	ปลด		คกช.		DIS POT HEAD F.1
17	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงาน Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนได้						
19	ให้คง Manual SMF10 ไว้ตลอดขณะที่ Hotline ปฏิบัติงาน						
20	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		- -
21	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		- -
22	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-
23	SXA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SXA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
24	เมื่อ Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนแล้วเสร็จ						
25	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
26	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
27	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-
28	SXA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SXA		-
29	SMF01S-01	ปลด	สับ		คกช.		DIS POT HEAD F.1
30	- ย้ายโหลด SMF01 กลับจาก SMF10						
31	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		- ขนนานบัส
32	SMF01VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SMF		- -
33	SMF01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS ศาลารอรถปากคลองหลวง
34	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		- ขนนานบัส
35	- ย้ายโหลด SMF01 กลับจาก SXA03						
36	SMF01S-08	ปลด	สับ		คกช.		SF6 เลยสามแยกปากทางเข้าศาล
37	SMF01S-13	สับ	ปลด		คกช.		SF6 บ่อดกปลาลุงน้อย
38	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
39	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
40	SMF01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMF		-
41	SMF10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMF		-
42	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-
43	SXA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SXA		-
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							