



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
8 ต.ค. 2566

เลขที่ ก.๓ กสฟ.(ก๓) - ๗/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณรัชต์
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสงหม้อแปลง AVR ทิพูเย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	VLA๔R-๐๑	๙ ต.ค. ๖๖	๑๓:๐๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟ AVR ทิพูเย โดยสับ Bypass ปลดใบมีดด้าน Source และ Load เพื่อ บำรุงรักษาตามแผนไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๖	-	-	นายเรจรัก ดียะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรจรัก ดียะตาม ตำแหน่ง วศก.๗ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุยเต็มวงศ์...)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ VLA4 จาก VLA4R-01 ถึง -
ในวันที่ 9 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1483/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ณัฐกมลย์ วงษ์ไธสง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรจรัก ดียะตาม

(นายณัฐกมลย์ วงษ์ไธสง)
๑๒๖.๖ ๓๓๓ นว.๗๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟ๙.๓ก๓, กฟ๖.๓ขบ.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง!..... แผ่น
แผนผังแนบ-..... แผ่น



ผจก. - (สถานีฯ -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา-..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน AVR.บ้านทิพเย (VLA04R-01)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 9 ต.ค. 66 เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ บำรุงรักษาและตรวจสอบการทำงาน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1483/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง วันที่ 7 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 7 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 7 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	VLA0BR-04	Normal	Nonreclosing		ทภ.	R	-
3	VLA04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทภ.	AVR	บ้านทิพเย
4	VLA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.	R	บ้านทิพเย
5	VLA05R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		สขบ.	AVR	บ้านจางอ้ว
6	VLA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สขบ.	R	บ้านจางอ้ว
7	ย้ายโหลด VLA04 บางส่วน ไปรับไฟจาก VLA05						
8	VLA04S-08	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		สขบ.	SF6	ก่อนนำตกรังกระเวีย
9	VLA04R-01	ล๊ับ	ปลด		ทภ.	SCADA R	บ้านทิพเย
10	แจ้งช่างหน้างานทำการปลดใบมิตด้าน Source และด้าน Load ของ Recloser ป้องกัน AVR VLA04R-01 (บ้านทิพเย) ออกทั้ง 2 ด้าน						
11	VLA0BR-04	Nonreclosing	Normal		ทภ.	SCADA R	-
12	VLA05R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สขบ.	AVR	บ้านจางอ้ว
13	VLA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สขบ.	R	บ้านจางอ้ว
14	แจ้งชุด กบข. ทำการบำรุงรักษาและตรวจสอบการทำงานของ VLA04R-01 ได้ สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
15	เมื่อชุด กบข. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมนำ AVR VLA04R-01 (บ้านทิพเย) เข้าระบบ						
16	VLA0BR-04	Normal	Nonreclosing		ทภ.	SCADA R	-
17	VLA05R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		สขบ.	AVR	บ้านจางอ้ว
18	VLA05R-01	"ON" Auto Reclose	Nonreclosing, ALT		สขบ.	R	บ้านจางอ้ว
19	แจ้งช่างหน้างานทำการล๊ับใบมิตด้าน Source และด้าน Load ของ Reclose ป้องกัน AVR VLA04R-01 (บ้านทิพเย) เข้าทั้ง 2 ด้าน						
20	ตรวจสอบ Tap AVR VLA04R-01 (บ้านทิพเย) คง Manual อยู่ที่ Tap1						
21	ย้ายโหลด VLA04 บางส่วน กลับจาก VLA05						
22	VLA04R-01	ปลด	ล๊ับ คง Nonreclosing		ทภ.	R	บ้านทิพเย
23	VLA04S-08	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		สขบ.	SF6	ก่อนนำตกรังกระเวีย
24	VLA0BR-04	Nonreclosing	Normal		ทภ.	R	-
25	VLA04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ทภ.	AVR	บ้านทิพเย
26	VLA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.	R	บ้านทิพเย
27	VLA05R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สขบ.	AVR	บ้านจางอ้ว
28	VLA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สขบ.	R	บ้านจางอ้ว
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						