



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

10 ต.ค. 2566

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) - ๙/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดิ่ง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กนข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสงหม้อแปลง SVR ห้วยมาลัย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	VLA&R-๐๓	๑๑ ต.ค. ๖๖	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟ SVR ห้วยมาลัย โดยสับ Bypass ปลดใบมีดด้าน Source และ Load เพื่อ บำรุงรักษา OLTC ตาม แผนไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๖	-	-	นายเรีกรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีกรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก.๗ โทร ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดิยะตามวงศ์)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓).

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ VLA4 จาก SVR.ห้วยมาลัย ถึง
ในวันที่ 11 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1485/66
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันต์ อรรถมนต์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีกรัก ดิยะตาม

(นายอนันต์ อรรถมนต์)
วศก. 6 ๖๓๗๖๕๔

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น


ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ VLA04 บริเวณ SVR.บ้านห้วยมาลัย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ต.ค. 66	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา SVR.ตามวาระ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1485/2566
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 8 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย			วันที่ 8 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิทชิงโดย			วันที่ 8 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิทชิงโดย			1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนเฑียร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	VLA04R-05	Normal	Nonreclosing		รถส่งขละ-	RE	บ้านห้วยมาลัย
3	แจ้งกบข.ทำการ By-Pass SVR.บ้านห้วยมาลัย						
4	หลังจากกบข.ทำการ By-Pass SVR.บ้านห้วยมาลัยเสร็จเรียบร้อย						
5	แจ้งกบข.ทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย						
6	แจ้งกบข.ลง We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
7	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
8	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
9	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
10	แจ้งกบข.ทำการนำ SVR.บ้านห้วยมาลัยเข้าระบบ						
11	หลังจากกบข.นำ SVR.บ้านห้วยมาลัยเข้าระบบเสร็จเรียบร้อย						
12	VLA04R-05	Nonreclosing	Normal		รถส่งขละ-	RE	บ้านห้วยมาลัย
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							