


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน4 (SAD01YB-01,02YB-01,04YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13/ธ.ค./2564	เวลา	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กษ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1486/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 6 ธันวาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 6 ธันวาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 6 ธันวาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐภาณุจรรย์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐภาณุจรรย์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
นายพนพล ตีลอดแจ้งว่า SAD02YB-01 ไม่ต้องปลด/สับ เนื่องจากจะทำ Online Test							
ตรวจสอบสถานะการจ่ายไฟแบบ Close loop (NCA,SAC (ถาวร),OYL,SAD)							
1	SAD01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		เบรกเกอร์ 115 เควี
2	OYL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
3	SAD01YB-01	สับ	ปลด		SAD		เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SAD01YS-01	สับ	ปลด		SAD	-	ใบมีด 115 เควี
5	SAD01YS-03	สับ	ปลด		SAD		ใบมีด 115 เควี
6	OYL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
7. แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานที่ SAD01YB-01 ได้							
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
8. เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานที่ SAD01YB-01 แล้วเสร็จขอทำที่ SAD04YB-01 ต่อ							
9	OYL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SAD01YS-01	ปลด	สับ		SAD	-	ใบมีด 115 เควี
11	SAD01YS-03	ปลด	สับ		SAD		ใบมีด 115 เควี
12	SAD01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		เบรกเกอร์ 115 เควี
13	SAD01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		เบรกเกอร์ 115 เควี
14	OYL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
15	NCA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		เบรกเกอร์ 115 เควี
16	SAD04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		เบรกเกอร์ 115 เควี
17	SAD04YB-01	สับ	ปลด		SAD		เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SAD04YS-01	สับ	ปลด		SAD	-	ใบมีด 115 เควี
19	SAD04YS-03	สับ	ปลด		SAD		ใบมีด 115 เควี
20	NCA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		เบรกเกอร์ 115 เควี
21. แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานที่ SAD04YB-01 ได้							
สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง							
22. เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานที่ SAD04YB-01 แล้วเสร็จ							
23	NCA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		เบรกเกอร์ 115 เควี
24	SAD04YS-01	ปลด	สับ		SAD	-	ใบมีด 115 เควี
25	SAD04YS-03	ปลด	สับ		SAD		ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	SAD04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		เบรกเกอร์ 115 เควี
27	SAD04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		เบรกเกอร์ 115 เควี
28	NCA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
16	ตำบลเขษมندی	1 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคนต์ และรีเลย์ 22 kV. (ขอ ไข่อ่อนด้าน Bus 2)	กษย.(ก.3) กษศ.	นายพดล ดียอด (084-4066389)
		2 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 เข้า โหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้าน Bus 2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคนต์ และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษามอเตอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่จะวงจร โดยเข้าเข้า Transfer Bus)	กษย.(ก.3)	นายพดล ดียอด (084-4066389)
17	ท่ามะกา 2 (จังหวัดราช)	3 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษารี โหลดเซอร์ และเคนต์ 22 kV. บำรุงรักษามอเตอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาน้ำมันถัง TP.1 (ขอ ไข่อ่อนด้านสวิตช์ Bypass BR-05)	กษย.(ก.3) กษศ.	นายพดล ดียอด (084-4066389)
		5 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (Truck out, ไม่ปลด Riser Pole และ ไม่สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์ 22 kV. ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (Truck out, ไม่ปลด Riser Pole และ ไม่สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์ 22 kV. ดับ Main Bus 3 ไม่มีไฟ (Truck out, ไม่ปลด Riser Pole และ ไม่สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์ 22 kV.	กษย.(ก.3)	นายพดล ดียอด (084-4066389)
18	สมุทรสาคร 2 (จังหวัดราช)	12 ธ.ค. 64	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษารี โหลดเซอร์ และเคนต์ 22 kV.	กษย.(ก.3)	นายพดล ดียอด (084-4066389)
		5 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษามอเตอร์ 115 kV., หม้อแปลง TP.1, ทดสอบรีเลย์ 115 kV. และทาง กษย. จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	กษย.(ก.3) กษศ., กษจ.	นายพดล ดียอด (084-4066389)
20	หนองปลาหมอ	7 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคนต์ และรีเลย์ 22 kV.	กษย.(ก.3) กษศ.	นายพดล ดียอด (084-4066389)
		8 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษามอเตอร์ 115 kV., บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1 และทาง กษย. จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	กษย.(ก.3) กษศ., กษจ.	นายพดล ดียอด (084-4066389)
21	สามพราน 4	9 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. รหัส 2 YB-01(TPI) ดับ โหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้าน Bus 2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคนต์ และรีเลย์ 22 kV.	กษย.(ก.3) กษศ., กษจ.	นายพดล ดียอด (084-4066389)
		13 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	ทดสอบรีเลย์ 115 kV. รหัส 1 YB-01 และ 4 YB-01 บำรุงรักษามอเตอร์ 115 kV. รหัส 2 YB-01(TPI), 1 YB-01, 4 YB-01 (ดำเนินการที่จะวงจร)	กษย.(ก.3) กษศ.	นายพดล ดียอด (084-4066389)