



Switching Deadline

11 ต.ค. 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กสฟ.(กณ.) - ๑๐ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสงหม้อแปลง AVR.ด้านตุลภากร ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	VLAAR-๐๓	๑๒ ต.ค. ๖๖	๐๙:๐๐ น.	๑๒:๐๐ น. 12.00 น.	ขอตัดไฟ AVR ด้านตุลภากร โดยสับ Bypass ปลดใบมีดด้าน Source และ Load เพื่อ บำรุงรักษาตามแผนไตรมาศ ๔ ปี ๒๕๖๖	-	-	นายเรีกรัก ดียะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีกรัก ดียะตาม ตำแหน่ง วิศวกร.๗ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ด้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ / ฟีดเดอร์ VLA04 จาก VLAAR-03 ถึง
ในวันที่ 12 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1486/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นิตินันท์ อังศพทิตา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีกรัก ดียะตาม

(นาย นิตินันท์ อังศพทิตา)
๑๓ ต.ค. ๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	VLA04R-03(AVR ด้านตุลการ)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ต.ค. 66	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	12.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3).	งานที่ทำ	บำรุงรักษา AVR		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1486/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวิน			วันที่	8 ตุลาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 ตุลาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 ตุลาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดณ์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	VLA04R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		สขบ.		AVR ด้านตุลการ
3	VLA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สขบ.		R ด้านตุลการ
4	VLA04R-01	Normal	Nonreclosing		ทภ.		R บ้านพวย
5	VLA05R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		สขบ.		AVR ตรงข้ามด้านตุลการ
6	VLA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สขบ.		R ตรงข้ามด้านตุลการ
7	*ย้ายโหลด VLA04 บางส่วนไปรับไฟจาก VLA05*						
8	VLA04S-15	ปลด	สับ		สขบ.	SCADA	SF6 สามแยกด้านตุลการ
9	VLA04R-03	สับ	ปลด		สขบ.		R ด้านตุลการ
10	แจ้งช่างหน้าดำเนินการปลดสวิตซ์ใบมีดด้าน Source และด้าน Load ของรีโคลสเซอร์ป้องกัน AVR VLA04R-03(ด้านตุลการ) ออกทั้งสามเฟส						
11	VLA05R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สขบ.		AVR ตรงข้ามด้านตุลการ
12	VLA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สขบ.		R ตรงข้ามด้านตุลการ
13	VLA04R-01	Nonreclosing	Normal		ทภ.		R บ้านพวย
14	แจ้งชุด กสฟ. ทำการบำรุงรักษา VLA05R-02(ตรงข้ามด้านตุลการ) ได้						
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงบ่าย							
15	หลังจากชุด กสฟ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมนำ AVR VLA04R-03(ด้านตุลการ) เข้าระบบ						
16	VLA05R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		สขบ.		AVR ตรงข้ามด้านตุลการ
17	VLA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สขบ.		R ตรงข้ามด้านตุลการ
18	VLA04R-01	Normal	Nonreclosing		ทภ.		R บ้านพวย
19	แจ้งช่างหน้าดำเนินการสับสวิตซ์ใบมีดด้าน Source และด้าน Load ของรีโคลสเซอร์ป้องกัน AVR VLA04R-03(ด้านตุลการ) เข้าทั้งสามเฟส						
20	ตรวจสอบ TAP AVR VLA05R-02(ตรงข้ามด้านตุลการ) และ AVR VLA04R-03(ด้านตุลการ) Manual อยู่ TAP 1						
21	*ย้ายโหลด VLA04 บางส่วนกลับคืนจาก VLA05*						
22	VLA04R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สขบ.		R ด้านตุลการ
23	VLA04S-15	สับ	ปลด		สขบ.	SCADA	SF6 สามแยกด้านตุลการ
24	VLA04R-03	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สขบ.		AVR ด้านตุลการ
25	VLA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สขบ.		R ด้านตุลการ
26	VLA04R-01	Nonreclosing	Normal		ทภ.		R บ้านพวย
27	VLA05R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สขบ.		AVR ตรงข้ามด้านตุลการ
28	VLA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สขบ.		R ตรงข้ามด้านตุลการ
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							