



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

11 ต.ค. 66

เลขที่ ก.๓ กสฟ.(มก.) - ๑๑/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นคัง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กษช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสงหม้อแปลง AVR. ตรงข้ามด้าน
ศุลกากร ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟิวเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	VLA&R-๐๒	๑๒ ต.ค. ๖๖	๑๓.๐๐ น. 13.00 น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟ AVR ตรงข้ามด้านศุลกากร โดยสับ Bypass ปลดใบมีดด้าน Source และ Load เพื่อ บำรุงรักษา ตามแผนไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๖	-	-	นายเรีงรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก.๗ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..... นายกำพล ตัญเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิวเตอร์ VLA๐๖ จาก VLA5๕-๐๒ ถึง VLA5๕-๐๒
ในวันที่ 12 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 13.๐๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1487/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย มินซ์ ทองยง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ดิยะตาม

(นายมินซ์ ทองยง)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓, กฟช. สช.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)


ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน VLA05R-02(AVR ตรงข้ามด้านศาลากลาง)

2. กำหนดวันที่ทำงาน 12 ต.ค. 66 ระหว่าง 13.00 น. ถึง 16.30 น.

3. ผู้ขอทำงาน กสฟ.(ก.3). งานที่ทำ บำรุงรักษา AVR ตามใบขอปฏิบัติงาน 1487/2566

4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมน โชน ทงย้อย วันที่ 7 ตุลาคม 2566

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 7 ตุลาคม 2566

6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 7 ตุลาคม 2566

7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายจิรวุฒิ, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	VLA04R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		สขบ.		AVR ด้านศาลากลาง
3	VLA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สขบ.		R ด้านศาลากลาง
4	VLA05R-01	Normal	Nonreclosing		สขบ.		R บ้านจงอ้ว
5	VLA05R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		สขบ.		AVR ตรงข้ามด้านศาลากลาง
6	VLA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สขบ.		R ตรงข้ามด้านศาลากลาง
7	*ย้ายโหลด VLA05 บางส่วนไปรับไฟจาก VLA04*						
8	VLA04S-15	ปลด	ล๊ับ		สขบ.	SCADA	SF6 สามแยกด้านศาลากลาง
9	VLA05R-02	ล๊ับ	ปลด		สขบ.		R ตรงข้ามด้านศาลากลาง
10	แจ้งช่างหน้าดำเนินการปลดสวิตซ์ใบมีดด้าน Source และด้าน Load ของรีโกลสเซอร์ป้องกัน AVR VLA05R-02(ตรงข้ามด้านศาลากลาง) ออกทั้งสามเฟส						
11	VLA04R-03	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สขบ.		AVR ด้านศาลากลาง
12	VLA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สขบ.		R ด้านศาลากลาง
13	VLA05R-01	Nonreclosing	Normal		สขบ.		R บ้านจงอ้ว
14	แจ้งชุด กสฟ. ทำการบำรุงรักษา VLA05R-02(ตรงข้ามด้านศาลากลาง) ได้						
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงบ่าย							
15	หลังจากชุด กสฟ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมนำ AVR VLA05R-02(ตรงข้ามด้านศาลากลาง) เข้าระบบ						
16	VLA04R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		สขบ.		AVR ด้านศาลากลาง
17	VLA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สขบ.		R ด้านศาลากลาง
18	VLA05R-01	Normal	Nonreclosing		สขบ.		R บ้านจงอ้ว
19	แจ้งช่างหน้าดำเนินการล๊ับสวิตซ์ใบมีดด้าน Source และด้าน Load ของรีโกลสเซอร์ป้องกัน AVR VLA05R-02(ตรงข้ามด้านศาลากลาง) เข้าทั้งสามเฟส						
20	ตรวจสอบ TAP AVR VLA05R-02(ตรงข้ามด้านศาลากลาง) และ AVR VLA04R-03(ด้านศาลากลาง) Manual อยู่ TAP 1						
21	*ย้ายโหลด VLA05 บางส่วนกลับคืนจาก VLA04*						
22	VLA05R-02	ปลด	ล๊ับ คง Nonreclosing		สขบ.		R ตรงข้ามด้านศาลากลาง
23	VLA04S-15	ล๊ับ	ปลด		สขบ.	SCADA	SF6 สามแยกด้านศาลากลาง
24	VLA04R-03	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สขบ.		AVR ด้านศาลากลาง
25	VLA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สขบ.		R ด้านศาลากลาง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	VLA05R-01	Nonreclosing	Normal		สขบ.		R บ้านจางอ้ว
27	VLA05R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สขบ.		AVR ตรงข้ามด้านศาลากรกร
28	VLA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สขบ.		R ตรงข้ามด้านศาลากรกร
สิ้นสุดสวิตช์ทั้งหมด							