



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline  
วันที่ 20 ก.ย. 65

เลขที่ ก.๓.สพท.(กป.) ๑๕๖ / ๒๕๖๕ วันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ชื่อผู้ส่ง นายขจรเดช นิยมศิริ ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สพท.

ด้วยการไฟฟ้า สsongพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตัดต้นไม้ได้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น  
ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ เควี	๒๒ ก.ย. ๖๕ 23 ก.ย. 65 สทพร	๑๐.๐๐	๑๔.๐๐	๑.ตัดต้นไม้ได้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณป่าเขต สุพรรณบุรี-นครปฐม	สถานีสองพี่น้อง๒	KSA๑YS-๐๑	นายกฤษฎา วีระดำรงกุล โทร.๐๙๕-๕๗๕๕๕๙๐
๒.								
๓.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มี.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต ตำแหน่ง ท.ผ.กป. โทร. ๐๘๑-๙๔๒๐๘๑๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายขจรเดช นิยมศิริ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สองพี่น้อง.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115 จาก สองพี่น้อง ๒ ถึง USA1YS-01  
ในวันที่ 23 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1490/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สทพร สันต์กษตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต  
16 ก.ย. 65

สทพร สันต์กษตรกิจ  
(นาย สทพร สันต์กษตรกิจ)  
๑๐/๖.๗ ปฏิบัติงานแทน ผ.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟท. กฟร. กฟน.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)



## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ป้ายแบ่งเขตสุพรรณบุรี - นครปฐม					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23-ก.ย.-65	ระหว่าง	10.00 น.	ถึง	14.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	ตัดต้นไม้ใต้ไลน์สายส่ง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1490/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ดันติเกษตรกิจ			วันที่	16 กันยายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 นายสุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต			วันที่	16 กันยายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 กันยายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				วันที่	16 กันยายน 2565	
					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ย้ายโหลดสถานีฯ สองพี่น้อง 2 ไปรับไฟจากสถานีฯ อู่ทอง						
2	OFF SCL SPO						
3	ตรวจสอบใบมิต 115 เควี สถานีฯ สองพี่น้อง 2 รหัส SPO03YS-01,02 ให้สับอยู่						
4	1UGP02YB-01	Auto	Manual		1UGP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SPO01YB-01	Auto	Manual		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	KS 7022	Auto	Manual		EGAT		- -
7	SPO03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SPO01YB-01	สับ	ปลด		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	SPO01YS-01	สับ	ปลด		SPO		- ใบมิต 115 เควี
10	SPO01YS-02	สับ	ปลด		SPO		- ใบมิต 115 เควี
11	SPO03YB-01	Manual	Auto		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	1UGP02YB-01	Manual	Auto		1UGP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	เมื่อดับไฟเวลา 10.00 น.						
14	KSA01YS-01	สับ	ปลด, ล็อกกุญแจ		กฟส.		ABS ก่อนแยกการบิน
15	KS 7022	Manual	Auto		EGAT		- -
16	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้ Test ไฟ						
17	ลงข้อมูลการดับไฟใน We Safe (Hotline กระเช้า 115 เควี ช่วยตัดต้นไม้ไม่ได้ทำกราวด์ (ชุดพีไอ))						
18	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
19	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
20	KS 7022	Auto	Manual		EGAT		- -
21	KSA01YS-01	ปลด	สับ		กฟส.		ABS ก่อนแยกการบิน
22	ย้ายโหลดสถานีฯ สองพี่น้อง 2 ไปรับไฟจากสถานีฯ กำแพงแสน						
23	SPO03YB-01	Auto	Manual		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	1UGP02YB-01	Auto	Manual		1UGP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	SPO01YS-01	ปลด	สับ		SPO		- ใบมิต 115 เควี
26	SPO01YS-02	ปลด	สับ		SPO		- ใบมิต 115 เควี
27	SPO01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	SPO03YB-01	สับ	ปลด		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	1UGP02YB-01	Manual	Auto		1UGP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	SPO01YB-01	Manual	Auto		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	KS 7022	Manual	Auto		EGAT		- -
32	ON SCL SPO						
สิ้นสุด Switching							

