



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยขอดับไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... สมุทรสาคร 3 (กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	-	15 ธ.ค. 67	07.30 น.	16.30 น.	Keep Load SN3 <260 MW		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 115 kv จาก - ถึง -
ในวันที่ 15 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1492/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จีรวิทย์ ทวีสมนึก ประสานงานการขอดับไฟกับ กฟผ.

(นาย จีรวิทย์ ทวีสมนึก)
จุดก. 5 บตาม ๒๕๖. กฟผ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก..... กฟผ. กทช., กฟผ. ๒๕๖.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SMC					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ธ.ค. 67	เวลา	07.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพผ.	งานที่ทำ	Keep load ไม่เกิน 260 MW		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1492/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก			วันที่	10 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	คิงดา			วันที่	10 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายอนุสรณ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนเษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุกัญชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	งานใกล้เคียง 1687, 1816 และ 1869						
3	ย้ายโหลด SMI ไปรับไฟจาก SAA						
4	ตรวจสอบ ไบมีด 115 kV SMI04YS-01,03 อยู่สถานะ Close						
5	SMC09YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		
6	SMI01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		
7	SMI04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMI	CB	115 kV
8	SMI01YB-01	สับ	ปลด		SMI	CB	115 kV
9	SMI04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		
10	SMC09YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		
11	ตรวจสอบ SMC01YB-01 และ SMC03YB-01 Close Loop ปกติ						
12	KTB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB	CB	115 kV
13	SMG04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG	CB	115 kV
14	KTB02YB-01	สับ	ปลด		KTB	CB	115 kV
15	SMG04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG	CB	115 kV
16	ย้ายโหลด KTB, KTU, บ.จงสกลิตย์ ไปรับไฟจาก SAA						
17	ONE04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONE		
18	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		
19	SMC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		
20	KTB05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		
21	ตรวจสอบ Low Gas LBS ONB02YS-04 โขดปรานี อยู่สถานะปกติ						
22	ONB02YS-04	ปลด	สับ		กทบ.	LBS	โขดปรานี
23	ตรวจสอบ Indicator อยู่สถานะ สีแดงทั้ง 3 เฟส						
24	KTB05YB-01	สับ	ปลด		KTB	CB	115 kV
25	แจ้ง EGAT ให้รับทราบ						
26	ONE04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONE		
27	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
28	SMC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1 %%%%%%%%%%							
29	เมื่อ EGAT แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
30	ONE04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONE		
31	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		
32	SMC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		
33	ย้ายโหลด KTB, KTU, บ.จงสถิตย์ กลับจาก SAA						
34	KTB05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTB		CB 115 kV
35	ตรวจสอบ Low Gas LBS ONB02YS-04 โขดปรามณี อยู่สถานะปกติ						
36	ONB02YS-04	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		กทบ.		LBS โขดปรามณี
37	ONE04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONE		
38	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
39	SMC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		
40	KTB05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		
41	ย้ายโหลด SMC01YB-01 และ SMC03YB-01 Close Loop กลับปกติ						
42	SMG04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		CB 115 kV
43	KTB02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTB		CB 115 kV
44	KTB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		CB 115 kV
45	SMG04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		CB 115 kV
46	ย้ายโหลด SMI ไปรับไฟจาก SAA						
47	SMC09YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		
48	SMI04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		
49	SMI01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMI		CB 115 kV
50	SMI04YB-01	สับ	ปลด		SMI		CB 115 kV
51	SMI01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		
52	SMC09YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

1492/2567



บันทึก

ที่	ทจล-ส. 40170 /2567	เรียน	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	โทรศัพท์	: 02-590-5454
เรื่อง	ขอปลดอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA.	โทรสาร	: 02-590-5456
วันที่	17 ตุลาคม 2567		

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร3-สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร4

อุปกรณ์ ปลด 230 kV Line SN3-SN4

งานที่ทำ 2 Year Inspection SN3-8062, ตรวจสอบสภาพใบมีดกราวด์ SN4-80414G

หมายเหตุ **ขอ Keep Load ที่ SN3 ไม่เกิน 260 MW**

วันและเวลาขอตัดไฟเริ่มวัน	อาทิตย์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567	เวลา 07.30 น.
ถึงวัน	อาทิตย์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567	เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึ่งใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.