



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ .....	วันที่ .....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล .....	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3) .....
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ....	ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานไฟฟ้า..... สมุทรสาคร.3.(กฟผ.) ตามบันทึก  
จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	-	22 ธ.ค. 67	07.30 น.	16.30 น.	Keep Load SN3 <260 MW		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง FOAT จาก SN3 ถึง  
ในวันที่ 22 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 7.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1493/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย กมล สอนใจพิทักษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.  
16 ธ.ค. 67

.....  
( กมล สอนใจพิทักษ์ )  
16 ธ.ค. 67 จังหวัดสมุทรสาคร กฟผ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก... กฟผ. กฟผ., กฟผ. สอ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. - (สถานีฯ -)



อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสมุทรสาคร 3 (EGAT)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ธ.ค. 67	เวลา	07.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Keep load ไม่เกิน 260MW	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1493/2567		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว			วันที่	17 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนิช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, น.ส.พิชชา, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานข้างเคียงเลขที่ 1771/67						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
3	SMC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		เบรกเกอร์ 115 เควี
4	KTB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		เบรกเกอร์ 115 เควี
5	KTB05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SMG04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		เบรกเกอร์ 115 เควี
8	ONB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		เบรกเกอร์ 115 เควี
9	ONE04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONE		เบรกเกอร์ 115 เควี
10	ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟ 115 เควี (Loop SMC01YB-01, SMC3YB-01) จ่ายไฟ Close Loop อยู่ปกติ						
11	SMG04YB-01	สับ	ปลด		SMG		เบรกเกอร์ 115 เควี
12	ย้ายโหลด 115 เควี สถานี KTB, KTU และผู้ใช้ไฟ 115 เควี บ.สยามชินิต, บ.จงสถิตย์ ไปจ่ายไฟจาก สถานี SAA						
13	ตรวจสอบสถานะ Gas LBS 115 เควี รหัส KTB02YS-05 ตรงข้ามโคตทรงพล สถานะ Gas "ปกติ"						
14	KTB02YS-05	ปลด	สับ		กทบ.		ตรงข้ามโคตทรงพล
15	KTB05YB-01	สับ	ปลด		KTE		เบรกเกอร์ 115 เควี
16	SMC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		เบรกเกอร์ 115 เควี
17	KTB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		เบรกเกอร์ 115 เควี
18	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		เบรกเกอร์ 115 เควี
19	ONB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		เบรกเกอร์ 115 เควี
20	ONE04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONE		เบรกเกอร์ 115 เควี
<b>** สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า **</b>							
21	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมให้ย้ายโหลดกลับสภาพเดิม						
22	SMC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		เบรกเกอร์ 115 เควี
23	KTB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		เบรกเกอร์ 115 เควี
24	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		เบรกเกอร์ 115 เควี
25	ONB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		เบรกเกอร์ 115 เควี
26	ONE04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONE		เบรกเกอร์ 115 เควี
27	ย้ายโหลด 115 เควี สถานี KTB, KTU และผู้ใช้ไฟ 115 เควี บ.สยามชินิต, บ.จงสถิตย์ กลับจาก สถานี SAA						
28	ตรวจสอบสถานะ Gas LBS 115 เควี รหัส KTB02YS-05 ตรงข้ามโคตทรงพล สถานะ Gas "ปกติ"						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	KTB05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		เบรกเกอร์ 115 เควี
30	KTB02YS-05	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		กทบ.		ตรงข้ามโชคทรงพล
31	SMG04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMG		เบรกเกอร์ 115 เควี
32	SMC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		เบรกเกอร์ 115 เควี
33	KTB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		เบรกเกอร์ 115 เควี
34	KTB05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		เบรกเกอร์ 115 เควี
35	SMG04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		เบรกเกอร์ 115 เควี
36	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		เบรกเกอร์ 115 เควี
37	ONB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		เบรกเกอร์ 115 เควี
38	ONE04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONE		เบรกเกอร์ 115 เควี
<b>** ลินสุดสวัสดิขิงทั้งหมด **</b>							



1493/2567

## บันทึก

ที่ หลล-ส. 40356 /2567  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 KV  
วันที่ 17 ตุลาคม 2567

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้  
สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร3  
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SN3 KT4A  
งานที่ทำ 2 Year Inspection SN3-8032, แก๊วไขจุดร้อน SN3-700724  
หมายเหตุ หม้อแปลงไนท์ ขอ Keep Load ที่ สฟ. SN3 ไม่เกิน 260 MW

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.  
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.