



Switching Deadline  
วันที่ 16 ก.ย.65

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กษ.ภ3(รล.) 3202 / 2565  
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 12 กันยายน 2565  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.3)  
ตำแหน่ง อ.ก.บช.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กษ.ภ. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 kv สฟฟ.สามพราน 1 Bay Line รหัส SAA-05YB-01 และ SAA-06YB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	SAA-05YB-01	19 ก.ย. 2565	08.30 น.	12.00 น.	ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 kv สถานีไฟฟ้าสามพราน 1/ปลดเบรกเกอร์ 115 kv รหัส SAA-05YB-01 และ SAA-06YB-01 พร้อมสวิตช์ในเม็ดหัวท้าย	<del>5YS-01</del>	<del>5YS-03</del>	นายรัช เป็นวงษ์ 086-7663850
2.	SAA-06YB-01	19 ก.ย. 2565	13.00 น.	16.30 น.		6YS-01	6YS-03	
		20.9.65	08.30 น.	16.30 น.	หมายเหตุ			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) - .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วศก.7 โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสขำรด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสขำรด 1.2  ไม่มีโอกาสขำรด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์ )

ตำแหน่ง ชก.บช.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บช.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ 115 kv จาก SAA 06YB-01 ถึง SAA 06YS-01, 03  
ในวันที่ 20.9.65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1499/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิสิฐ จัยศกวิวัฒน์ ประสานงานการขอดับไฟกับ พย.ธวัช เป็นรอง  
14 ก.ย. 65

สมพร ตันติเกสรกิจ  
( พย.สมพร ตันติเกสรกิจ )  
วศก.7 ปฏิบัติงานแทน ผ.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 ก.ปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟผ.3

อก.บช.(ก.3), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผน  
แผนผังแนบ - แผน

ผจก. 2 (สถานี SAA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สามพราน1 (เบรกเกอร์ 115 เควี SAA06YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ต.ค. 65	เวลา 08.30 น. ถึง 2 ต.ค. 65	เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ ทดสอบTele Protection Distance Relay	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1494/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวิสิฐ ชัยศาลวิวัฒน์		วันที่ 14 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 14 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต 2. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	เมื่อ กบข.พร้อมปฏิบัติงานที่ SAA06YB-01						
2	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการ Switching						
3	ตรวจสอบ Close Loop SAA-ONA-OND-SLY-PMB-OYK ปกติ						
4	SAA06YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		- -
5	OYK03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYK		- -
6	SAA06YB-01	สับ	ปลด		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SAA06YS-01	สับ	ปลด		SAA		- ไบมีด 115 เควี
8	SAA06YS-03	สับ	ปลด		SAA		- ไบมีด 115 เควี
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	หลังจาก กบข (ก.3) Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
12	OYK03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYK		- -
13	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
14	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
15	พร้อมจ่ายไฟ Close Loop SAA-ONA-OND-SLY-PMB-OYK ตามปกติ						
16	OYK03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYK		- -
17	SAA06YS-01	ปลด	สับ		SAA		- ไบมีด 115 เควี
18	SAA06YS-03	ปลด	สับ		SAA		- ไบมีด 115 เควี
19	SAA06YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SAA06YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	OYK03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYK		- -
22	สิ้นสุด Switching						