



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓. ทยภค. 0538/๒๕๖๕ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญธรรม สิงห์โตทอง ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์ ตำแหน่ง หน.กน. ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ทยค

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SYA๐๒	๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕	๑๒.๐๐ น.	๑๓.๐๐ น.	ดับไฟเพื่อเชื่อมโยงสายแรงสูง วงจรฟีดเดอร์ ๒ คีนระบบ	Recloser ๒R-๐๑	DIS SYA ๒S- ๐๘ แยกวงสิงห์ และ KCA๐๕S- ๑๘ ท่าตาเสือ	นายพีรวัฒน์ รินประเสริฐ โทรศัพท์ ๐๘๗- ๒๐๗๓๒๔๘

ด้วยการไฟฟ้า.....โทรโยค..... จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....โทรโยค..... ตาม
แผนผังสิ่งเซบแนบ จำนวน๑..... แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟมีผลกระทบ (ไฟดับ)...บ้านปากกิโลน,บ้านท่าตาเสือ,อบต.สิงห์,หนองปรือ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์ ตำแหน่ง หน.กน. โทร.....๐๙๓-๕๖๓๖๒๕๑.....

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง กฟภ.(หากมีโอกาสชำระคส.กสร.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(.....นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์.....)

ตำแหน่ง หน.กน. ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ทยค.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓
เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SYA02 จาก SYA2R-01 ถึง SYA2S-08, KCA5S-18
ในวันที่ 16 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1495/2565.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... นาย..... ประสานงานการดับไฟกับ..... นาย..... นาย.....

.....
(นาย.....)
.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.กฟส.ทยค., ออ.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนสวิตซ์ซึ่ง..... 2 แผ่น

แผนผังแนบ..... 1 แผ่น

คคฟ..... (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

.....

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|---|----------|-----------------|---|-----------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณ SYA2R-01-SYA2S-08,KCA5S-18 | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 16 ก.ย. 65 | ระหว่าง | 12.00 น. | ถึง | 13.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.ทยค. | งานที่ทำ | เพื่อเชื่อม DDE | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1495/65 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายขุนทอง ฝาเงิน | | | วันที่ | 14 กันยายน 2565 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 14 กันยายน 2565 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 14 กันยายน 2565 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | | | 1. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	KCC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC	SCADA	
3	SYA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทยค.		R. บ้านปากกิโล
4	SYA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทยค.		R. วังสิงห์
5	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 12.00 น.						
6	SYA02R-01	สับ	ปลด		ทยค.		R. บ้านปากกิโล
7	แจ้งช่างกฟส.ทยค.ปลดใบมีดออกไลน์ของ SYA02R-01 ออกทั้ง 3 เฟส						
8	KCA05S-18	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยค.		DIS บ้านท่าตาเสือ
9	SYA02S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยค.		DIS สี่แยกวังสิงห์
10	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
11	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
12	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
13	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
14	หลังจาก กฟส.ทยค.Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
15	KCC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC	SCADA	
16	SYA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทยค.		R. วังสิงห์
17	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
18	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
19	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
20	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
21	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
22	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G3						
23	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
24	แจ้งช่างกฟส.ทยค.สับใบมีดออกไลน์ของ SYA02R-01 เข้าทั้ง 3 เฟส						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	SYA02R-01	ปกติ	สับ คง Nonreclosing,ALT		ทยค.		R.	บ้านปากกิโลน
26	SYA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทยค.		R.	บ้านปากกิโลน
27	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

DIS SYA025-08

บ้านวังสิงห์

G₂ จุดเชื่อมต่อ
(บริเวณพุดป่า)

จุดเปิดวงจร
DDE

จุดเปิดวงจร
DDE

G₁ จุดเชื่อมต่อ
(บริเวณพุดป่า)

จุดเปิดวงจร
DDE

G₃ จุดเชื่อมต่อ
(บริเวณท่าศาลา)

DIS KCA055-18

บ้านท่าศาลา

Rectifier 2R-01

บ้านปากทะเล

R