



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอดับไฟ

Switching Deadline

11 พ.ย. 64

เลขที่ กต.คกข.(ปน)๑๕๕๖ /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายศักรน ทยดทยาด

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สวคร๖ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเตอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|--|--------------------|----------|---|
| ๑ | SMF6 | ๑๒ พ.ย.๖๔ | ๐๙.๐๐ น. | ๑๖.๐๐ น. | แก้ไขจุดร้อน ด่วน | สถานี สมุทรศร ๖ | SMF๖S-๐๑ | นายวรวิทย์ เนืองนอง โทร ๐๙๔-๔๙๔๗๓๓๔ ชุดกระเช้าHOTLINE |
| ๒ | SMF๙ | ๑๒ พ.ย.๖๔ | ๐๙.๐๐ น. | ๑๖.๐๐ น. | แก้ไขตัวค้ำปลด โหลดบัสเตอร์ชำรุด ด่วน | SMF๙S-๐๕ | SMF๙S-๐๕ | |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรตาสตรี สงวนพันธ์ุ ตำแหน่ง ท.ผ.ปน โทร ๐๙๑-๙๙๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____
(นายศักรน ทยดทยาด.)
ตำแหน่ง ผ.จก. กฟฟ.โคกขาม ;

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ SMF6 จาก SMF6S-01 ถึง
ในวันที่ 12 พ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1496/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ SMF9 จาก SMF9S-05 ถึง
ในวันที่ 12 พ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย จอห์น วัฒนศิริ วัฒนศิริ ประสานงานการขอดับไฟกับ หมอ สวัสดิ์ สวัสดิ์ วัฒนศิริ

(นาย วัฒนศิริ สวัสดิ์ วัฒนศิริ)
อก. 6 กก. พ.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

คคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

คคฟ. 2 (สถานี SMF)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | | | |
|------------------------|--|----------|-------------|----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | แก๊ซจูดร็อน SMF06S-01, SMF09S-05 | | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 12 พ.ย. 64 | เวลา | 09.00 | น. | ถึง | เวลา 16.00 น. | |
| 3. ผู้ขอทำงาน | คกข. | งานที่ทำ | แก๊ซจูดร็อน | | | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1496/2564 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายนครินทร์ อังสนาวดีน | | | | วันที่ | 11 พฤศจิกายน 2564 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | | วันที่ | 11 พฤศจิกายน 2564 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | | วันที่ | 11 พฤศจิกายน 2564 | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร | | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------------------------------|---------------------------|------|--------------|------------|---------------------|
| 1 | ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching | | | | | | |
| 2 | SMF-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SMF | | - Load 24.08 MW |
| 3 | SMF-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SMF | | - Load 33.98 MW |
| 4 | SMF05VB-01 | "On" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | SMF | | - Load 5.03 MW |
| 5 | SMF06VB-01 | "On" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | SMF | | - Load 8.26 MW |
| 6 | SMF07VB-01 | "On" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | SMF | | - Load 4.6 MW |
| 7 | SMF09VB-01 | "On" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | SMF | | - Load 6.72 MW |
| 8 | แก๊ซจูดร็อน SMF06S-01 ก่อน | | | | | | |
| 9 | ลัดโหลด วงจร SMF06 บางส่วน ไปรับไฟจาก SMF05 | | | | | | |
| 10 | SMF05S-10 | ปลด, ล็อคคาน | สับ | | คกข. | | SF6 วัดโคกขาม |
| 11 | SMF06S-03 | สับ | ปลด, ล็อคคาน | | คกข. | | SF6 ม.แสนสุข |
| 12 | ย้ายโหลด วงจร SMF06 บางส่วน ไปรับไฟจาก SMF07 | | | | | | |
| 13 | SMF06S-02 | ปลด, ล็อคคาน | สับ | | คกข. | | SF6 ปากซอยก้านน้มีด |
| 14 | SMF06VB-01 | สับ | ปลด | | SMF | | - - |
| 15 | SMF06VB-01 | ทรัก "In service" | ทรัก "Out service" | | SMF | | - - |
| 16 | SMF06S-01 | สับ | ปลด | | คกข. | | DIS POT HEAD F.6 |
| 17 | แจ้ง กฟภ.โคกขาม ให้ Hotline แก๊ซจูดร็อนที่ SMF06S-01 ได้ | | | | | | |
| 18 | เมื่อแก๊ซจูดร็อนที่ SMF06S-01 แล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟกลับสภาพปกติได้ | | | | | | |
| 19 | ย้ายโหลด วงจร SMF06 กลับจาก SMF07 | | | | | | |
| 20 | SMF06VB-01 | ทรัก "Out service" | ทรัก "In service" | | SMF | | - - |
| 21 | SMF06S-01 | ปลด | สับ | | คกข. | | DIS POT HEAD F.6 |
| 22 | SMF06VB-01 | ปลด | สับ คง "Off" Auto Reclose | | SMF | | - - |
| 23 | SMF06S-02 | สับ | ปลด, ล็อคคาน | | คกข. | | SF6 ปากซอยก้านน้มีด |
| 24 | ย้ายโหลด วงจร SMF06 บางส่วน กลับจาก SMF05 | | | | | | |
| 25 | SMF06S-03 | ปลด, ล็อคคาน | สับ | | คกข. | | SF6 ม.แสนสุข |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|--------------------|
| 26 | SMF05S-10 | สับ | ปลด, ถี้อคคาน | | คกข. | | SF6 วัดโคกขาม |
| 27 | แก้ไขจุดร้อน SMF09S-05 | | | | | | |
| 28 | ย้ายโหลด วงจร SMF09 บางส่วน ไปรับไฟจาก SMF07 | | | | | | |
| 29 | SMF07S-08 | ปลด | สับ | | คกข. | | DIS บริษัท พรเจริญ |
| 30 | SMF09S-05 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | คกข. | | DIS วัดโคกขาม |
| 31 | แจ้ง กฟภ.โคกขาม ให้ Hotline แก้ไขจุดร้อนที่ SMF09S-05 ได้ | | | | | | |
| 32 | เมื่อแก้ไขจุดร้อนที่ SMF09S-05 แล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟกลับสภาพปกติได้ | | | | | | |
| 33 | SMF09S-05 | ปลด | สับ | | คกข. | | DIS วัดโคกขาม |
| 34 | SMF07S-08 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | คกข. | | DIS บริษัท พรเจริญ |
| 35 | SMF-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | SMF | | - |
| 36 | SMF-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | SMF | | - |
| 37 | SMF05VB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | SMF | | - |
| 38 | SMF06VB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | SMF | | - |
| 39 | SMF07VB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | SMF | | - |
| 40 | SMF09VB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | SMF | | - |
| | สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | |