



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สค.ปบ. ๕๙๕๕ /๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญธรรม สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ บัวบุตร

วิญญูขอตัดไฟ

วันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง รรจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.สค.ชั้น๑

Switching Deadline

21 ก.ย. 65

ด้วยการไฟฟ้า กฟผ.สค.ชั้น๑ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายแนวเสาไฟฟ้า ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMB๐๗	๒๕ ก.ย.๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.	ย้ายแนวเสาไฟฟ้า บริเวณ เลี้ยววัดปากบ่อ	SMB๐๗S-๐๘ วัดปากบ่อ	ปลายสาย SMB๐๗S-11	นายสุรพันธ์ คำอุดม โทร.๐๘๙-๔๐๐๖๑๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณ ตั้งแต่วัดปากบ่อ ถึง วัดนวมกวนนท์.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง ท.ก.ปบ. โทร. ๐๘๑-๙๙๕๕1๒๖๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสรื้อ ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสรื้อ ๑.๒ ไม่มีโอกาสรื้อ
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายยศพัทธ์ บัวบุตร)

ตำแหน่ง รรจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.สค.ชั้น๑

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ SMB๐๗ จาก SMB๐๗S-๐๘ ถึง SMB๐๗S-11
ในวันที่ ๒๕ ก.ย.๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 15.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1496/65
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ อรุณประพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบ อิมโตะ เทียนทอง

(นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์)
๒๑ ก.ย. ๖๕ ทบ.อ.อ.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กทอ.๒๓.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.(ก3)



ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1แผ่น

แผนผังแนบ..... 1แผ่น

ผจพ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ SMB07 บริเวณ SMB07S-08(วัดปากบ่อ) - SMB07S-11		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ก.ย. 65	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค.	งานที่ทำ	ย้ายแนวเสาแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1496/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 19 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 19 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 19 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนเฑาะ 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำการ Switching						
2	SMB07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สค.		RE ขอยวัดปากบ่อ
3	- ดับไฟไลน์ SMB07 เวลา 09.00 น.						
4	SMB07S-08	สับ	ปลด(ใช้ไหลตบัสเตอร์)		รตสค-		DIS วัดปากบ่อ
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟจ.สมุทรสาครรับทราบ						
6	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครทำการ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครทำการ Short Ground จุด G2						
8	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครลงรายละเอียด We Safe						
9	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
10	SMB07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สค.		RE ขอยวัดปากบ่อ
***** สิ้นสุด Switching เข้า *****							
11	หลังจากกฟจ.สมุทรสาครปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
12	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
13	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
14	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำการ Switching						
15	SMB07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สค.		RE ขอยวัดปากบ่อ
16	- จ่ายไฟไลน์ SMB07						
17	SMB07S-08	ปลด	สับ		รตสค-		DIS วัดปากบ่อ
18	SMB07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สค.		RE ขอยวัดปากบ่อ
***** สิ้นสุด Switching *****							

สถานที่การจ่ายไฟต่อหม้อแปลง

รูป: พิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้า

SMB7S-10

