



โทรสารขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ตมข.(กป) ๙๒๕ / ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล

ชื่อผู้ นายจรัญ ศรีบางแพรก

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ตมข.

ด้วย กฟจ.กาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี ใต้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า สฟพ.ตมข. ถึง สฟพ.กจ.๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	เริ่มเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 KV สฟพ.ตมข.	๑๕-๑๗ ต.ค. ๖๖	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ก่อสร้างระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ใต้สายส่ง ๑๑๕ เควี	สฟพ.ตมข.	สฟพ.กจ.4	นายบุญช่วย ๖ โทร ๐๘-๗๑๖๑-๘๗๗๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผขพ. ได้รับผลกระทบ ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประสาน ประสพผล ตำแหน่ง ผ.ก.ป.กฟส.อ.ตมข. โทร. ๐๓๔-๖๗๒๖๔๘, ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ  ๓.๑.๖๖

(นายจรัญ ศรีบางแพรก)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ตมข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ I ฟีดเดอร์ 115KV จาก DMA ถึง KCE
ในวันที่ 15-17 ต.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1498/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นพวิทย์ อิศานวสิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผร.สถาน ผร.สพภอ


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. อ.ตมข.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


(นพวิทย์ อิศานวสิน)
๐๓๐.๖/๑๑๓๓ นว.ค.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ช่วงสถานีฯ ด้านมะขามเตี้ย - สถานีฯ กาญจนบุรี 4		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15,16,17 ต.ค. 66	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ต.ชช	งานที่ทำ	ก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1498/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวิน		วันที่ 9 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 9 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวุฒิ, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายวรรณพงษ์, นายมนอช		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงเช้า และจ่ายไฟตอนเย็น ทั้ง 3 วัน						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
3	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE		- -
4	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		- -
5	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		L=0.19MW.
6	DMA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมช.		R ตลาตด้านมะขามเตี้ย
8	ย้ายโหนดสถานีฯ กาญจนบุรี4(ชั่วคราว) ไปจ่ายจาก DMA02						
9	DMA02S-12	ปลด	สับ		ดมช.	SCADA	SF6 แยกลำทหาร
10	KCE01BVB-01	สับ	ปลด		KCE		- INCOMING 1
11	KCE01YB-01	สับ	ปลด		KCE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	KCE01YS-01	สับ	ปลด		KCE		- ไบมีด 115 เควี
13	ดับไฟสายส่ง 115 เควี เวลา 08.30 น.						
14	DMA04YB-01	สับ	ปลด		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	DMA04YS-01	สับ	ปลด		DMA		- ไบมีด 115 เควี
16	DMA04YS-02	สับ	ปลด		DMA		- ไบมีด 115 เควี
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
19	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		- -
20	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE		- -
21	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมช.		R ตลาตด้านมะขามเตี้ย
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหนดกลับ						
23	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		- -
24	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		- -
25	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมช.		R ตลาตด้านมะขามเตี้ย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
27	จ่ายไฟสายส่ง 115 เควี						
28	KCE01YS-01	ปลด	สับ		KCE	-	ใบมิต 115 เควี
29	DMA04YS-01	ปลด	สับ		DMA	-	ใบมิต 115 เควี
30	DMA04YS-02	ปลด	สับ		DMA	-	ใบมิต 115 เควี
31	DMA04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
32	ย้ายโหลดสถานีฯ ภาณุจนบุรี4(ชั่วคราว) กลับจาก DMA02						
33	KCE01YB-01	ปลด	สับ		KCE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
34	KCE01BVB-01	ปลด	สับ		KCE	-	INCOMING 1
35	DMA02S-12	สับ	ปลด		ดมข.	SCADA SF6	แยกลำทหาร
36	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCE	-	-
37	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA	-	-
38	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE	-	-
39	DMA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
40	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.	R	ตลาดด่านมะขามเตี้ย
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ผังดับไฟทำงาน ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี

วันที่ ๑๕-๑๗ ต.ค. ๒๕๖๖



หมายเหตุ : ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ได้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี ไม่สัมผัสสายส่ง