



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สค.ปบ) ๔๕๖๗ ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ บัวบุตร

วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อบ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.สค.ชั้น๑ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก่ไขจุดร้อนในวงจรสถานีฯ สค.๔ ,สค.๑๑ และสถานีเอกชัย๑
ตามแผนผังสิ่งขบแนว จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMD๐๒	๑๕ ก.ย.๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อนวงจร สถานีฯ สค.๔ ,สค.๑๑ และสถานีฯ เอกชัย๑ (กรณีเร่งด่วน)	Open SMD๒S-๐๒ องค์การโทรศัพท์	-	นายจิรวัดน์ บุญพร้อม โทร.๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐
๒	SMD๐๒	๑๕ ก.ย.๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		Open SMD๒S-๐๘ ปากทางสะพานปลา	-	
๓	SMD๐๓	๑๕ ก.ย.๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		Open SMD๓S-๑๕ บึงตาจ้อย	-	
๔	SMD๐๙	๑๖ ก.ย.๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		Open SMD๙S-๐๖ ฟีดเซ็นเตอร์	-	
๕	SMW๐๑	๑๖ ก.ย.๖๕ ๑๘ ก.ย. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		Open SMW๑S-๐๓ ข้างรร.นิเวพันธ์	-	
๖	EKA๐๑	๑๘ ก.ย.๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		Open EKA๑S-๐๑	-	
๗	EKA๐๑	๑๘ ก.ย.๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		Open EKA๑S-๑๑ สะพานรถไฟ	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง ทพ.ปบ. โทร. ๐๘๑-๙๙๕๕๒๖๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายยศพัทธ์ บัวบุตร)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.สค.ชั้น๑

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 ฟีดเดอร์ SMWI จาก SMWIS-03 ถึง -
ในวันที่ 18.11.65 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1499/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 6 ฟีดเดอร์ EKAI จาก EKALS-01 ถึง -
ในวันที่ 18.11.65 ตั้งแต่เวลา 04:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 7 ฟีดเดอร์ จาก EKALS-11 ถึง -
ในวันที่ 18.11.65 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อหิม บุรินทร์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายธานี นันทน


(นายศรีสวัสดิ์ เตียงผาบ)
รท.ก.4 กก.๓.๓.๓.๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓.๓.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th




(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

1. สถานที่ทำงาน	SMW01S-03 ช้าง รร.นิเวpren EKA01S-01 EKA1S-11		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ก.ย. 65	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1499/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 16 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 16 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนเิช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตซ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานี						
2	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	Load 24.0 MW
3	SMB01VB-01	Auto	Manual		SMB	-	Load 3.0 MW
3	SMB04VB-01	Auto	Manual		SMB	-	Load 4.0 MW
4	SMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMW	-	Load 20 MW
5	SMW01VB-01	Auto	Manual		SMW	-	Load 4.9 MW
6	SMW02VB-01	Auto	Manual		SMW	-	Load 4.12 MW
7	ย้ายโหลด SMW01 ช้างนิเวpren - ซอยโรงแก๊ส ไปจ่ายจาก SMB01						
8	SMB04S-06	ปลด	สับ		สค.	scada	SF6 วงเวียนท่าฉลอม
9	SMB01S-12	ปลด	สับ		สค.	SF6	ปากทางเข้าโรงแก๊สเอ็มไทย
10	SMW01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.	DIS	UGช้าง รร.นิเวpren
11	SMB04S-06	สับ	ปลด		สค.	scada	SF6 วงเวียนท่าฉลอม
12	แจ้ง ฮอทไลน์ กฟจ.สค.ทำการแก้ไขจุดร้อน SMW01S-03 ได้						
13	เมื่อ ฮอทไลน์ กฟจ.สค.ทำการแก้ไขจุดร้อน SMW01S-03 แล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับคืน						
14	SMB04S-06	ปลด	สับ		สค.	scada	SF6 วงเวียนท่าฉลอม
15	SMW01S-03	ปลด	สับ		สค.	DIS	UGช้าง รร.นิเวpren
16	SMB01S-12	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.	SF6	ปากทางเข้าโรงแก๊สเอ็มไทย
17	SMB04S-06	สับ	ปลด		สค.	scada	SF6 วงเวียนท่าฉลอม
18	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
19	SMB01VB-01	Manual	Auto		SMB	-	
20	SMB04VB-01	Manual	Auto		SMB	-	
21	SMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMW	-	
22	SMW01VB-01	Manual	Auto		SMW	-	
23	SMW02VB-01	Manual	Auto		SMW	-	
24	เมื่อ ฮอทไลน์ กฟจ.สค.พร้อมแก้ไขจุดร้อน EKA01S-11						
25	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA	-	
26	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	EKA01VB-01	Auto	Manual		EKA		-	
28	EKA06VB-01	Auto	Manual		EKA		-	
29	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-	
30	SMF07VB-01	Auto	Manual		SMF		-	
31	ย้ายโหลด EKA06 ม.โกเต็นทาวน์ - ซอยบ้านไร่ ไปรับไฟจาก SMF07							
32	EKA06S-14	ปลด	สับ		สค.	scada	SF6	เชิงสะพานบ้านไร่ฝั่งโคกขาม
33	EKA06S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6	ธ.กรุงเทพสาขापันท้าย
34	ย้ายโหลด EKA01 สะพานรถไฟ ไปรับไฟจาก EKA06							
35	EKABVB-01	ปลด	สับ		สค.			ขนานบัส
36	EKA01S-18	ปลด	สับ		สค.		DIS	ม.กานดาพระราม2
37	EKA01S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6	สะพานรถไฟ
38	EKABVB-01	สับ	ปลด		สค.			ขนานบัส
39	แจ้ง ซอทไลน์ กฟจ.สค.ทำการแก้ไขจุดร้อน EKA01S-11 ได้							
40	เมื่อ ซอทไลน์ กฟจ.สค.ทำการแก้ไขจุดร้อน EKA01S-11 แล้วเสร็จ พร้อมแก้ไขจุดร้อน EKA01S-01							
41	EKA01S-11	ปลด	สับ		สค.		SF6	สะพานรถไฟ
42	EKA01VB-01	สับ	ปลด		EKA		-	
43	EKA01S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS	POT HEAD F.1
44	แจ้ง ซอทไลน์ กฟจ.สค.ทำการแก้ไขจุดร้อน EKA01S-01 ได้							
45	เมื่อ ซอทไลน์ กฟจ.สค.ทำการแก้ไขจุดร้อน EKA01S-01 แล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับคืนตามเดิม							
46	EKA01S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS	POT HEAD F.1
47	EKA01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		EKA		-	
48	EKABVB-01	ปลด	สับ		สค.			ขนานบัส
49	EKA01S-18	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS	ม.กานดาพระราม2
50	EKABVB-01	สับ	ปลด		สค.			ขนานบัส
51	ย้ายโหลด EKA06 ม.โกเต็นทาวน์ - ซอยบ้านไร่ กลับคืนจาก SMF07							
52	EKA06S-10	ปลด	สับ		สค.		SF6	ธ.กรุงเทพสาขापันท้าย
53	EKA06S-14	สับ	ปลด		สค.	scada	SF6	เชิงสะพานบ้านไร่ฝั่งโคกขาม
54	EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			-
55	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			-
56	EKA01VB-01	Manual	Auto		EGAT			-
57	EKA06VB-01	Manual	Auto		EGAT			-
58	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMB			
59	SMF07VB-01	Manual	Auto		SMB			
*** สิ้นสุดสวิตซ์ ***								