



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadlin

วิทยุขอตัดไฟ

22/01/68

เลขที่.....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.
วันที่.....
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง.....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... ตามบันทึก จำนวน 1..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SA1-KT5A	27 ม.ค. 68 28 ม.ค. 68	07.30 น. -	- 16.30 น.	เปลี่ยน Rubber Bag Rupture SA1-KT5A, Major Inspection OLTC SA1-KT5A	SA1 2212	SA1 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.3
เรียน อก.ปบ.(ก3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SA1-KT5A จาก SA1-2212 ถึง SA1-2217
ในวันที่ 27-28 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ~~1883/67~~ (14/68)

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อุทราวิทย์ เกียงผอ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.

อุทราวิทย์
(นายอุทราวิทย์ เกียงผอ)
วตท.5 แทน นพ.ตพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. กฟผ.อมท., กฟผ.กทบ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี สามพราน 1 (SAA))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลายเซ็น)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำ Switching

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ สามพราน 1 (SA1-KT5A)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 27-28 ม.ค. 68 ระหว่าง 07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ สับเปลี่ยน Rubber Bag ตามใบขอปฏิบัติงาน 14/2568
4. เตรียมการ Switching โดย นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง วันที่ 28 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบ Switching โดย  วันที่ 28 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติ Switching โดย  วันที่ 28 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำ Switching โดย
 1. นายนครินทร์, นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายโมช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำ Switching						
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 22 เควี ขนานบัส 1-2 รหัส SAABVB-01 ซ่อมแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
3	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 11.6 MW
4	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 7.8 MW
5	ย้ายโหลด SA1-KT5A ไปรับไฟจาก SA1-KT6A						
6	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA		- ขนานบัส 1-2
7	SAA01BVB-01	สับ	ปลด		SAA		- INCOMING 1
8	SAA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		- INCOMING 1
9	เมื่อพร้อมดับไฟ						
10	SA1-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
11	SA1-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด 22 เควี
12	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ กฟผ. รับทราบ						
13	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
14	แจ้ง กฟผ. ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching วันที่ 27 ม.ค. 68 *****							
15	หลังจาก กฟผ. แจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ วันที่ 28 ม.ค. 68						
16	SAA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		- INCOMING 1
17	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
18	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	SA1-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด 22 เควี
20	SA1-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
21	ตรวจสอบแรงดันหม้อแปลง SA1-KT5A ให้อยู่ที่ 22.5 เควี						
22	ย้ายโหลด SA1-KT5A กลับจาก SA1-KT6A						
23	SAA01BVB-01	ปลด	สับ		SAA		- INCOMING 1
24	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA		- ขนานบัส 1-2
25	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
26	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 41438 /2568
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV
วันที่ 25 ธันวาคม 2567

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้
สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA1-KT5A (SA1 2212, 2217)
งานที่ทำ เปลี่ยน Rubber Bag Rupture SA1-KT5A, Major Inspection OLTC SA1-KT5A,
หมายเหตุ

วันและเวลาขอดับไฟ	เริ่มวัน	จันทร์ ที่ 27 เดือน มกราคม	พ.ศ. 2568	เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน	อังคาร ที่ 28 เดือน มกราคม	พ.ศ. 2568	เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงานวันที่.....เวลา.....น.