



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ..... วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง SPP.115 เควี.บ.บ้านโป่งยุทธิตี้ ตำแหน่ง .....

ด้วย SPP.115 เควี.บ.บ้านโป่งยุทธิตี้ จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า SPP.115 เควี.บ.บ้านโป่งยุทธิตี้  
ตามบันทึก จำนวน 2 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	115 เควี	5-8 ก.พ.67	08.30 น.	-	ปลด-สับ อุปกรณ์ตามแผนงาน Major shutdown Block 2 ประจำปี 2567	BPB01YS-06	1BPU02YB-01 1BPU04YB-01 1BPUB4YB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ อนุพงษ์ ตำแหน่ง โทร 083-6898952

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 115kv. จาก BPB1YS-06 ถึง 1BPU02YB-01  
ในวันที่ 5-8 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 150/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุวีร์ ศรีพงษ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ ก. อนุพงษ์

( นายสุวิทย์ ศรีพงษ์ )  
วศก.๑ททท.๕๖.คส.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ) .....  
เรียน ผจก. ....

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. .... (สถานีฯ .....


อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

**ใบสั่งทำสวิตชิง**

1. สถานที่ทำงาน บ.บ้านโป่งยูทิลิตี้ จำกัด(1BPU02YB-01,1BPU04YB-01,1BPUBYB-01)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 5 ก.พ. 67 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 8 ก.พ. 67 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน บ.บ้านโป่งยูทิลิตี้ จำกัด งานที่ทำ ปลด-สับ อุปกรณ์ตามแผนงาน ตามใบขอปฏิบัติงาน 150/2567
- Major Shutdown Block2 ประจำปี 2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสุธี ศรีเพ็ชร วันที่ 29 มกราคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย \_\_\_\_\_ วันที่ 29 มกราคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 29 มกราคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิชัย,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสาสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง (5 ก.พ. 67)						
2	ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟ 115 เควี (Loop BPB01YB-01,BPB03YB-01) จ่ายไฟ Close Loop อยู่ปกติ						
3	TMK04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK	-	-
4	BPB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	-
5	1BPU01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		บ้านโป่งยูทิลิตี้	-	-
6	1BPU02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		บ้านโป่งยูทิลิตี้	-	-
7	ตรวจสอบสถานะ GAS LBS 115 เควี รหัส BPB01YS-04 หน้าบ้านโป่งยูทิลิตี้ สถานะปกติ Indicator ไชวี่สีเขียวทั้งสามเฟส						
8	BPB01YS-04	ปลด	สับ ล็อคกุญแจ		บปง.	LBS	หน้าบ้านโป่งยูทิลิตี้
9	1BPU02YB-01	สับ	ปลด		บ้านโป่งยูทิลิตี้	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	1BPU02YS-01	สับ	ปลด		บ้านโป่งยูทิลิตี้	-	ใบมีด 115 เควี
11	1BPU02YS-02	สับ	ปลด		บ้านโป่งยูทิลิตี้	-	ใบมีด 115 เควี
12	1BPU04YB-01	สับ	ปลด		บ้านโป่งยูทิลิตี้	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	1BPU04YS-01	สับ	ปลด		บ้านโป่งยูทิลิตี้	-	ใบมีด 115 เควี
14	1BPU04YS-03	สับ	ปลด		บ้านโป่งยูทิลิตี้	-	ใบมีด 115 เควี
15	1BPUBYB-01	สับ	ปลด		บ้านโป่งยูทิลิตี้	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	1BPUBYS-01	สับ	ปลด		บ้านโป่งยูทิลิตี้	-	ใบมีด 115 เควี
17	1BPUBYS-02	สับ	ปลด		บ้านโป่งยูทิลิตี้	-	ใบมีด 115 เควี
18	BPB01YS-06	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บปง.	ABS	บ้านโป่งยูทิลิตี้
19	ตรวจสอบสถานะ ใบมีด 115 เควี รหัส 1BPU04YS-02 อยู่ตำแหน่ง "OPEN"						
20	แจ้ง ผรล.(คุณธวัช) ดำเนินการปรับ Setting Relay ที่ BPB01YB-01 และ TMK04YB-01						
21	TMK04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK	-	-
22	BPB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	-	-
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก (5 ก.พ. 67)</b>							
23	เมื่อบริษัทบ้านโป่งยูทิลิตี้ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับคืนสภาพปกติ (8 ก.พ. 67)						
24	TMK04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK	-	-
25	BPB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	-
26	ตรวจสอบสถานะ เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส 1BPU02YB-01 ,1BPU04YB-01 ,1BPUBYB-01 อยู่ตำแหน่ง "OPEN"						
27	BPB01YS-06	ปลด	สับ ล็อคกุญแจ		บปง.	ABS	บ้านโป่งยูทิลิตี้
28	1BPU02YS-01	ปลด	สับ		บ้านโป่งยูทิลิตี้	-	ใบมีด 115 เควี
29	1BPU02YS-02	ปลด	สับ		บ้านโป่งยูทิลิตี้	-	ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	1BPU04YS-01	ปลด	สับ		บ้านโป่งยุทธิตี้	-	ใบมีด 115 เควี
31	1BPU04YS-03	ปลด	สับ		บ้านโป่งยุทธิตี้	-	ใบมีด 115 เควี
32	1BPUBYS-01	ปลด	สับ		บ้านโป่งยุทธิตี้	-	ใบมีด 115 เควี
33	1BPUBYS-02	ปลด	สับ		บ้านโป่งยุทธิตี้	-	ใบมีด 115 เควี
34	1BPU04YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		บ้านโป่งยุทธิตี้	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
35	1BPUBYB-01	ปลด	สับ		บ้านโป่งยุทธิตี้	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
36	1BPU02YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		บ้านโป่งยุทธิตี้	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
37	ตรวจสอบสถานะ GAS LBS 115 เควี รหัส BPB01YS-04 หน้าบ้านโป่งยุทธิตี้ สถานะปกติ Indicator ไขว้สีแดงทั้งสามเฟส						
38	BPB01YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บปง.	LBS	หน้าบ้านโป่งยุทธิตี้
39	แจ้ง ผรล.(คุณธวัช) ดำเนินการปรับ Setting Relay ที่ BPB01YB-01 และ TMK04YB-01 กลับคืนสภาพปกติ						
40	TMK04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK	-	-
41	BPB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	-	-
42	1BPU01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		บ้านโป่งยุทธิตี้	-	-
43	1BPU02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		บ้านโป่งยุทธิตี้	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด (8 ก.พ. 67)							



แผนงานขอปลด-สับ เบรกเกอร์รหัส 4YB-01, 2YB-01, BYB-01 ในงาน Schedule Outage 2567 บ.บ้านโป่งยุทิตี จำกัด

วันที่	เวลา	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ
5 ก.พ. 2567	8:30	แจ้ง NCC ขอ Switching ดับไฟ 115kV Block 2	BPU
	8:50	ปลด CB 04YB-01	BPU
		ปลด DS 04YS-01	BPU
		ปลด DS 04YS-02	BPU
		ปลด DS 04YS-03	BPU
	9:00	สับ LBS (BPB-1YS-04) Line bypass BPU	PEA
		ปลด CB 02YB-01 ( Line ท่ามะกา)	BPU
		ปลด DS 02YS-01	BPU
		ปลด DS 02YS-02	BPU
		ปลด CB-BYB-01 (Tie Breaker)	BPU
		ปลด DS BYS-01	BPU
		ปลด DS BYS-02	BPU
		ปลด ABS Block 2 to TMK (BPB-1YS-06), Key Lock	PEA
7 ก.พ. 2567	9:00	ทดสอบค่าคลาดเคลื่อน CT, IVT for Revenue Meter ( EGAT & PEA Witness) ออกปบ.	BPU
8 ก.พ. 2567	8:10	แจ้ง NCC ขอ Switching Energize 115 kV Block 2	BPU
	8:30	สับ ABS Block 2 to TMK (BPB-1YS-06)	PEA
		สับ DS 02YS-01	BPU
		สับ DS 02YS-02	BPU
		สับ CB 02YB-01 ( Line ท่ามะกา)	BPU
		สับ DS BYS-01	BPU
		สับ DS BYS-02	BPU
		สับ CB-BYB-01 (Tie Breaker)	BPU
	8:45	ปลด LBS (BPB-1YS-04)	PEA
	8:50	สับ DS 04YS-01	BPU
		สับ DS 04YS-02	BPU
		สับ DS 04YS-03	BPU
		สับ CB 04YB-01	BPU

