



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
๒๒ มี.ค. ๖๘

เลขที่	ก.๓.สพท.(กป.) ๑๐๘ /๒๕๖๘	วันที่	๑๕ มี.ค. ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ	นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณมงคล	ตำแหน่ง	อก.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง	นายประเสริฐ ผืดศิริ	ตำแหน่ง	ผจก.กฟส.สพท.

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อ ปักเสาและพาดสายแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F๑(สพท.๑)	๒๕ มี.ค ๖๘	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	๑.ปักเสาละพาดสายแรงสูง บริเวณหน้า รร.วัดใหม่พรรัตน์	DIS ชั่วคราว หน้า อบต. เป็น พระปรางค์	DIS ชั่วคราว หน้า รร วัดใหม่พรรัตน์	นายพนันต์ พรหมศรี โทร.๐๘๕-๒๑๕๙๖๕๔
๒.								
๓.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณซอยข้างโรงเรียนวัดใหม่พรรัตน์.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายภริณฤทธิ หงษ์โต ตำแหน่ง ผ.ก.บ.กฟส.สองพี่น้อง..... โทร ๐๘๑-๙๕๒-๐๘๑๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๔.๑๘๗๒๗ Long ๑๐๐.๐๕๐๐๓

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๔.๑๘๕๘๗ Long ๑๐๐.๐๔๘๕๒

(นายประเสริฐ ผืดศิริ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.สพท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SPN7 จาก Dis ๓๐๓ ถึง Dis ๓๐๓ นน ๒๒ รร. วัดใหม่พรรัตน์
ในวันที่ 25 มี.ค. ๖๘ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 150/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภริณฤทธิ หงษ์โต ประสานงานการขอตัดไฟกับ ก.บ.กร.ก.ก. ๒๒

(หลวงลาวสุภัทรา อธิบดี กฟภ.)

๑๓ ก. ๕ แทน ผคฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.สพท.



อก.บข.(ก.๓)อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน อต.เนินพระปรางค์ - หน้าโรงเรียนวัดใหม่พรรัตน์
2. กำหนดวันที่ทำงาน 25 ม.ค. 68 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.สพน. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 150/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง วันที่ 22 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 22 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 22 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- นายพีรภัทร์,นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนเฑาะ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายจิรวุฒิน,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		
3	SPN02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		
4	SPN07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		
5	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
6	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		
7	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		
8	ย้ายโหลด SPN07 (บางส่วน) ไปรับไฟจาก SPO07						
9	SPN07S-04	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6 วัดศรีเฉลิมเขต
10	SPN02S-04	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6 โรงสีสุราษฎร์
11	DIS ชค. SPN07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพน.		DIS รร.วัดใหม่พรรัตน์
12	SPN02S-04	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6 โรงสีสุราษฎร์
13	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
14	DIS ชค. SPN07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพน.		DIS หน้า อต.เนินพระปรางค์
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
16	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
17	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.สพน.รับทราบ						
18	แจ้งให้ชุดทำงานทำการลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
20	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		
21	SPN02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		
22	SPN07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		
23	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		
24	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO			
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก								
26	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
27	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN			
28	SPN02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN			
29	SPN07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN			
30	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO			
31	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO			
32	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO			
33	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
34	DIS ชค. SPN07	ปลด	สับ		สพน.		DIS	หน้า อบต.เนินพระปรารงค์
35	ย้ายโหลด SPN07 (บางส่วน) กลับจาก SPO07							
36	SPN02S-04	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6	โรงสีสุราษฎร์
37	DIS ชค. SPN07	ปลด	สับ		สพน.		DIS	รร.วัดใหม่พรรัตน์
38	SPN07S-04	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6	วัดศรีเฉลิมเขต
39	SPN02S-04	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6	โรงสีสุราษฎร์
40	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN			
41	SPN02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN			
42	SPN07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN			
43	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO			
44	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO			
45	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO			
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

แผนผังระบบไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคสาขาสองพี่น้อง
 วันที่ 25 ม.ค. 68 เวลา 08.30- 16.00 น.
 ป.ระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณข้าง ร.ร.วัดไหมนพรัตน์

