



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

30/10/67

## วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ..... วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราชสุวรรณผล ..... ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3) .....

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. .... ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร.2.(กฟผ.)...ตามบันทึก  
จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SN2-KT2A	4 พ.ย. 67	08.00 น.	16.30 น.	แก้ไขจุดร้อน SN2-7074 และ 2227,ปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกัน สัตว์บน Metering SN2-KT2A	SN2 2222	Incoming

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....กฟผ. ตำแหน่ง.....โทร.....

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.3  
เรียน อก.ปบ.(ก3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง SN2-KT2A จาก SN2-2222 ถึง SMB26v17-01  
ในวันที่ 4 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1503/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิธนา ลิขิตวิโรจน์ ๒๒ กวิ ประสานงานการขอดับไฟกับ กฟผ.  
21 ต.ย. 67

.....  
( นายเอก สวัสดิ์พิมพ์ )  
๒๒ กวิ ปฏิบัติการ กฟผ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กบบ.(คฟ)  
เรียน ผจก. กฟภ. ๓๐

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 2 ..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... - ..... แผ่น



ผจพ. 1 (สถานี..... SMB.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงส์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงส์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 2 (EGAT)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 พ.ย. 67	เวลา 08.00 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ท่า	แก้ไขจุดร้อน SN2-7074 และ 2227 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1503/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว		วันที่ 24 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 24 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 24 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายวรรณพงษ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุกัญชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายสุธี, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		Load 19.5 MW
3	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		Load 23.8 MW
4	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		Load 26.2 MW
5	SMB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		Load 3.5 MW
6	SMB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		Load 1.5 MW
7	SMB15VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		Load 2.2 MW
8	SMZ-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMZ		Load 23.0 MW
9	SMZ01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMZ		Load 1.85 MW
10	<b>ย้ายโหลด SMB09 ทั้งหมด ไปจ่ายจาก SMB15</b>						
11	SMB09S-02	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ปากทางท่าฉลอม ขวา
12	SMB09VB-01	สับ	ปลด		SMB		CB
13	<b>ย้ายโหลด SMB05 ทั้งหมด ไปจ่ายจาก SMZ01</b>						
14	SMB05S-03	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ท้ายซอยข้างสถานี สค.2
15	SMB05VB-01	สับ	ปลด		SMB		CB
16	<b>ย้ายโหลด SN2-KT2A ไปจ่ายจาก SN2-KT1A</b>						
17	SMB0BVB-01	ปลด	สับ		SMB		CB ขนานบัส 1,2
18	SMB2BVB-01	สับ	ปลด		SMB		CB Incoming 2
19	SMB2BVB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		SMB		CB Incoming 2
20	<b>เมื่อพร้อมดับไฟ</b>						
21	SN2-2222	สับ	ปลด		EGAT		-
22	SN2-2227	สับ	ปลด		EGAT		-
23	<b>แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ EGAT รับทราบ</b>						
24	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
25	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
26	SMB15VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
27	SMZ-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMZ		
28	SMZ01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMZ		
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	เมื่อชุดปฏิบัติการปฏิบัติงานเสร็จแล้ว						
30	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
31	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
32	SMB15VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMZ		
33	SMZ-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMZ		
34	SMZ01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMZ		
35	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
36	SMB2BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		CB Incoming 2
37	SN2-2227	ปลด	สับ		EGAT		-
38	SN2-2222	ปลด	สับ		EGAT		-
39	ย้ายโหลด SN2-KT2A กลับจาก SN2-KT1A						
40	SMB2BVB-01	ปลด	สับ		SMB		CB Incoming 2
41	SMB0BVB-01	สับ	ปลด		SMB		CB ขนานบัส 1,2
42	ย้ายโหลด SMB09 ทั้งหมด ไปจ่ายจาก SMB15						
43	SMB09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		CB
44	SMB09S-02	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ปากทางท่าฉลอม ขวา
45	ย้ายโหลด SMB05 ทั้งหมด ไปจ่ายจาก SMZ01						
46	SMB05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		CB
47	SMB05S-03	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ท้ายซอยข้างสถานี สค.2
48	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
49	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
50	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
51	SMB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
52	SMB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
53	SMB15VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
54	SMZ-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMZ		
55	SMZ01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMZ		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

1503/2567



**บันทึก**

ที่ ทล-ส. 40351 /2567  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง แจ้งขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 KV.  
วันที่ 17 ตุลาคม 2567

เรียน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้  
สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2  
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SN2-KT2A (SN2 2222, 2227)  
งานที่ทำ แก้อิซจูดรอน SN2-7074 และ 2227,  
ปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันสัต์วบน Metering SN2-KT2A  
หมายเหตุ

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน จันทร์ ที่ 04 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น.  
ถึงวัน จันทร์ ที่ 04 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดไบมิต Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.