



# Switching Deadline

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

10 ต.ค. 2566

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๑๓๖๒ / ๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณมงคล  
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แนนเนื้อ

วันที่ - ๙ ต.ค. ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า พุทธมณฑล ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	PMB03	๑๑ ต.ค. ๖๖	๐๙.๐๐	๑๕.๐๐	สับเปลี่ยน SF6 OYK9S-06 ม.ลัดดาพร **ปฏิบัติงานร่วมกับชุดขอทไลน์กระเช้า**	Dis ชั่วคราว โด้งลัดดาพร	Dis ชั่วคราว โด้งลัดดาพร	นายปนต์ ประดิษฐ์เจริญ พง.๖ ผบ.กฟอ.พทท. ๐๘๙-๘๗๕๑๑๓๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เญญจทรัพย์ ตำแหน่ง พง.๗ ผบ. โทร. ๐๙๐-๙๖๒๙๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายมานิช แนนเนื้อ )

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ พิดเตอร์ PMB03 จาก Dis ชั่วคราว โด้งลัดดาพร ถึง

ในวันที่ 11 ต.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ น. ถึง 15:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1504/66

พนักงานศูนย์ฯ นาย ๑๖ ศิษิร ประสานงานการขอดับไฟกับ ๒. ปรามอทย์ เญญจทรัพย์

(นางสาว พินชา จงศิริ)  
อ.๓.๕ ๕๓๓๗.๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ๑ แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย

OYK09S-06 SF6 ม.ลัดดาพร

11 ต.ค. 66	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	15.00 น.
กฟส.พทท.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยน SF6	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1504/66
	นายสุธี ศรีเพชร		วันที่	10 ตุลาคม 2566
			วันที่	10 ตุลาคม 2566
			วันที่	10 ตุลาคม 2566
	1. นายนครินทร์,นางสาวพชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต,			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
2	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-	
3	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-	
4	PMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-	
5	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-	
6	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-	
7	OYK07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-	
8	OYK09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-	
9	ย้ายโหลด PMB03 ไปรับไฟจาก OYK09							
10	OYK07S-03	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	ปากซอยดอนหวาย
11	PMBBV-01	ปลด	สับ		PMB		-	ขนานบัส
12	OYK09S-11	ปลด	สับ		พทท.		DIS	หมู่บ้านกฤษณา
13	Dis ชค. PMB03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		DIS	โค้งลัดดาพร
14	OYK07S-03	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	ปากซอยดอนหวาย
15	PMBBV-01	สับ	ปลด		PMB		-	ขนานบัส
16	ตั้งแต่ OYK09S-06 ถึง Dis ชค. โค้งลัดดาพร ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ							
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.พทท. ทราบ							
18	แจ้งกฟส.พทท. ให้ลงข้อมูลใน WE SAFE (ไม่มีการ Short Ground เนื่องจากปฏิบัติงานโดย Hotline 22kV)							
19	เมื่อกฟส.พทท. ลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
20	แจ้งกฟส.พทท. ปฏิบัติงานได้							
21	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-	
22	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-	
23	PMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-	
24	PMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-	
25	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-	
26	OYK07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-	
27	ขณะ Hotline 22kV ปฏิบัติงาน ให้ทำการ OFF AUTO RECLOSE OYK09VB-01 ไว้ตลอดเวลา ,วงจรข้างเคียงอื่นๆ กฟส.พทท. จะแจ้งมาในภายหลัง							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***							
28	เมื่อกฟส.พทท. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลการลง WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมย้ายโหลดกลับ						
29	PMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
30	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
31	ตรวจสอบ OYK09S-06 SF6 ม.ลัดดาพร อยู่สถานะ <u>"OPEN+LOCK"</u>						
32	Dis ชค. PMB03	ปลด	สับ		พทท.		DIS โค้งลัดดาพร
33	PMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
34	OYK09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***							

