



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.๓๓๓(กป.) ๘๗๖ / ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง

ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนตูม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าแรงสูง และสถานีคอนตูม ตามแผนผังสิ่งเซปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	DTM ๐๒	๒๔ ก.ย. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟเพื่อดำเนินการ ย้ายแนว ๑๑๕ เควี บริเวณหน้าวัดลำลูกบัว โล้น DTM๐๒ สถานีคอนตูม	DIS DTM๑5-๐๓ คลองท่าสาร	DIS DTM๑5-๐๖ คลองปะปา	นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม
๒	DTM ๐๗	๒๔ ก.ย. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟเพื่อดำเนินการ ย้ายแนว ๑๑๕ เควี บริเวณหน้าวัดลำลูกบัว โล้น DTM๐๗ สถานีคอนตูม	DIS DTM๑5-๐๒ คลองท่าสาร	DIS DTM๑5-๐๓ คลองปะปา	
๓	๑๑๕ KV. สถานี ก้าแพงแสน ถึง คอนตูม	๒๔ ก.ย.๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟเพื่อดำเนินการ ย้ายแนว ๑๑๕ เควี บริเวณหน้าวัดลำลูกบัว สถานีก้าแพงแสน- สถานีคอนตูม	ABS ๑๑๕ KV. KSA๑YS-๐๘ หน้า สยามทร็คเรเดียล	สถานีไฟฟ้าคอนตูม	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)มี ๒ ต.ลำลูกบัว

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม ตำแหน่ง ผ.จก.บ. โทร ๐๘๑-๕๘๗๘๕๙๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสขำรด ผ.ค.สรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายวิโรจน์ เอกอำไพ)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ดอนตูม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1,2 พิดเคอร์ DTM27 จาก DTM25-๐๗ ๗5-๐3 ถึง DTM25-06, ๗5-03
ในวันที่ ๒4 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1504/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเคอร์ 11KV จาก DTM44B-๑1 ถึง KSA145-๐8
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ อรุณประพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม

(ลงชื่อ)
ตำแหน่ง (นายวิโรจน์ เอกอำไพ)
201.9 ททอ. น. ๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟส.๓๓๓, กฟส.๒๑.

อก.บข.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผน
แผนผังแนบ 1 แผน

ผจพ. (สถานีฯ)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สายส่ง 115 KV.และไลน์ DTM02,07 บริเวณหน้าวัดลำลูกบัว				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24-ก.ย.-65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดตม.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1504/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	19 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	19 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต, นายมนอช 2. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง,นายสุธี, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบ DTM04YB-01 ให้เปิดวงจรโชว์"OPEN"						
3	KS 7022	Auto	Manual		EGAT		
4	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		
5	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		
6	DTM01VB-01	Auto	Manual		DTM		
7	DTM02VB-01	Auto	Manual		DTM		
8	DTM06VB-01	Auto	Manual		DTM		
9	DTM07VB-01	Auto	Manual		DTM		
10	DTM04R-01	Normal	Nonreclosing		ดตม.	R	ตะโกสูง
11	- ย้ายโหลด DTM02 ไปรับไฟจาก DTM04						
12	Dis Til DTM02-04	ปลด	สับ		ดตม.		DIS ก่อนถึงวัดตะโกสูง
13	DTM02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS ตรงข้ามวัดลำลูกบัว
14	- ย้ายโหลด DTM07 ไปรับไฟจาก DTM01						
15	DTMBVB-01	ปลด	สับ		DTM		CB ขนานบัส
16	DTM01S-04	ปลด	สับ		บล.		DIS แยกลำลูกบัว(ล่าง)
17	DTM07S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS คลองชลประทานส่งน้ำ(ล่าง)
18	- ย้ายโหลด DTM02 ไปรับไฟจาก DTM06						
19	DTM02S-08	ปลด	สับ		บล.		DIS ป้อมตำรวจแยกลำลูกบัว
20	DTM02S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS คลองชลประทานส่งน้ำ(บน)
21	DTMBVB-01	สับ	ปลด		DTM		CB ขนานบัส
22	- ดับไฟสายส่ง 115 KV.และไลน์ DTM02,07 เวลา 08.30 น.						
23	KSA01YS-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บล.		ABS ก่อนถึงบริษัทสยามทรีค
24	DTM02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS คลองท่าสาร
25	DTM07S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS คลองท่าสาร
26	DTM04YS-01	สับ	ปลด		DTM		ใบมีด 115 เควี
27	DTM04YS-02	สับ	ปลด		DTM		ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	แจ้งกฟส.ดอติดตามทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1 (115 เควี)						
29	แจ้งกฟส.ดอติดตามทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2 (115 เควี)						
30	แจ้งกฟส.ดอติดตามทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
31	แจ้งกฟส.ดอติดตามทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
32	แจ้งกฟส.ดอติดตามทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5						
33	แจ้งกฟส.ดอติดตามทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G6						
34	แจ้งกฟส.ดอติดตามทำการลง We Safe ได้						
35	แจ้งกฟส.ดอติดตามปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
36	KS 7022	Manual	Auto		EGAT		
37	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		
38	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		
39	DTM01VB-01	Manual	Auto		DTM		
40	DTM02VB-01	Manual	Auto		DTM		
41	DTM06VB-01	Manual	Auto		DTM		
42	DTM07VB-01	Manual	Auto		DTM		
43	DTM04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดตม.	R	ตะโกสูง
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
44	หลังจากกฟส.ดอติดตามปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
45	แจ้งกฟส.ดอติดตามทำการ ปลด Short ground จุด G1 (115 เควี)ออก						
46	แจ้งกฟส.ดอติดตามทำการ ปลด Short ground จุด G (115 เควี)ออก						
47	แจ้งกฟส.ดอติดตามทำการ ปลด Short ground จุด G3 ออก						
48	แจ้งกฟส.ดอติดตามทำการ ปลด Short ground จุด G4 ออก						
49	แจ้งกฟส.ดอติดตามทำการ ปลด Short ground จุด G5 ออก						
50	แจ้งกฟส.ดอติดตามทำการ ปลด Short ground จุด G6 ออก						
51	ตรวจสอบสวิตต์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำการ Switching						
52	KS 7022	Auto	Manual		EGAT		
53	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		
54	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		
55	DTM01VB-01	Auto	Manual		DTM		
56	DTM02VB-01	Auto	Manual		DTM		
57	DTM06VB-01	Auto	Manual		DTM		
58	DTM07VB-01	Auto	Manual		DTM		
59	DTM04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดตม.	R	ตะโกสูง
60	- จ่ายไฟสายส่ง 115 kv.และไลน์ DTM02,07						
61	DTM02S-03	ปลด	สับ		ดตม.	DIS	คลองท่าสาร
62	DTM07S-02	ปลด	สับ		ดตม.	DIS	คลองท่าสาร
63	DTM04YS-01	ปลด	สับ		DTM		ใบมีด 115 เควี
64	DTM04YS-02	ปลด	สับ		DTM		ใบมีด 115 เควี
65	KSA01YS-08	ปลด	สับ, ล็อกกุญแจ		บล.	ABS	ก่อนถึงบริษัทสยามทรีค

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
66	- ย้ายโหลด DTM02 กลับคืนจาก DTM04						
67	DTM02S-04	ปลด	สับ		ดตม.		DIS ตรงข้ามวัดลูกบัว
68	Dis Til DTM02-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS ก่อนถึงวัดตะโกสูง
69	- ย้ายโหลด DTM07 กลับคืนจาก DTM01						
70	DTMBVB-01	ปลด	สับ		DTM		CB ขนานบัส
71	DTM07S-03	ปลด	สับ		ดตม.		DIS คลองชลประทานส่งน้ำ
72	DTM01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS แยกลำลูกบัว(ล่าง)
73	- ย้ายโหลด DTM02 กลับคืนจาก DTM06						
74	DTM02S-06	ปลด	สับ		ดตม.		DIS คลองชลประทานส่งน้ำ
75	DTM02S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ป้อมตำรวจแยกลำลูกบัว
76	DTMBVB-01	สับ	ปลด		DTM		CB ขนานบัส
77	KS 7022	Manual	Auto		EGAT		
78	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		
79	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		
80	DTM01VB-01	Manual	Auto		DTM		
81	DTM02VB-01	Manual	Auto		DTM		
82	DTM06VB-01	Manual	Auto		DTM		
83	DTM07VB-01	Manual	Auto		DTM		
84	DTM04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดตม.		R ตะโกสูง

%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%

แผนผังดับไฟ 115 เควี, 22 เควี วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565

