



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิthyขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ	นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล	ตำแหน่ง	อ.ก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง	แผนกจัดถาวรปฏิบัติการ.กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สามพราน.1 (กฟผ.) ตามบันทึกจำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	-	26 พ.ย. 67	07.30 น.	16.30 น.	Keep Load SA1 <400 MW		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....กฟผ. ตำแหน่ง.....โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ.....! วงจร/หม้อแปลง SA1-KT1A จาก.....ถึง.....
ในวันที่ 26 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 7.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1506/2567.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... (.....) ประธานกรรมการขอตัดไฟกับ..... กฟผ.
23 ต.ค. 67

.....
(.....)
กฟผ. 3 ภูเก็ต

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก..... กฟผ. กบ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....!.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ. - (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน 1 (EGAT)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 พ.ย. 67	เวลา	07.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Keep load ไม่เกิน 400MW	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1506/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว			วันที่	24 ตุลาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 ตุลาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 ตุลาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, น.ส.พิชชา, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดก่อนทำสวิตชิง						
2	SMJ02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		เบรกเกอร์ 115 เควี
3	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี SMJ04YB-01 สถานีสมุทรสาคร 10 อยู่ตำแหน่ง "ปลด" SMJ04YS-01,02 อยู่ตำแหน่ง "สับ"						
4	ย้ายโหลด 115 เควี สถานีสมุทรสาคร 10 (ถาวร) ไปจ่ายไฟจาก สถานีบางปลา						
5	OFF ATS ที่ สถานีสมุทรสาคร 10 (ถาวร)						
6	SMJ04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMJ		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SMJ02YB-01	สับ	ปลด		SMJ		เบรกเกอร์ 115 เควี
8	ON ATS ที่ สถานีสมุทรสาคร 10 (ถาวร)						
9	SMJ04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		เบรกเกอร์ 115 เควี
** สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า **							
10	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมให้ย้ายโหลดกลับสภาพเดิม						
11	SMJ04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		เบรกเกอร์ 115 เควี
12	ย้ายโหลด 115 เควี สถานีสมุทรสาคร 10 (ถาวร) กลับจาก สถานีบางปลา						
13	OFF ATS ที่ สถานีสมุทรสาคร 10 (ถาวร)						
14	SMJ02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMJ		เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SMJ04YB-01	สับ	ปลด		SMJ		เบรกเกอร์ 115 เควี
16	ON ATS ที่ สถานีสมุทรสาคร 10 (ถาวร)						
17	SMJ02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		เบรกเกอร์ 115 เควี
** สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด **							



1506/2567

บันทึก

ที่	หจล-ส. 40356 /2567	เรียน	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	โทรศัพท์	: 02-590-5454
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 KV	โทรสาร	: 02-590-5456
วันที่	17 ตุลาคม 2567		

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1

อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA1-KT1A

งานที่ทำ ตรวจสอบและแก้ไข SA1-KT1A น้ำมันรั่วซึมบริเวณ Bushing HS Phase B,

หมายเหตุ **หม้อแปลงโทรม ขอ Keep Load ที่ สฟ. SA1 ไม่เกิน 400 MW**

วันและเวลาขอตัดไฟเริ่มวัน อังคาร ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อังคาร ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.