



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

15 ก.ย. 65

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ กค.กปน.(คฟ.)  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญธรรม สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายวิชาญ อินทร์อยู่

วันที่  
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(กต)  
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(กค)

ด้วยการไฟฟ้า กฟภ.๑ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง/สถานีฯ อำเภอ ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	ATB03YB-01,02	๑๖,๒๐,๒๓ ก.ย. ๖๕	๐๗.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๑๑๕ เควี	ATB03YB- 01,02	BAM02YB-01	กฟภ.๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)  
ผู้ประสานงาน ชื่อ กฟภ.๑ ตำแหน่ง โทร


๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ วิชาญ อินทร์อยู่  
( นายวิชาญ อินทร์อยู่ )  
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(กค)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเดอร์ จาก ATB03YB-01,02 ถึง BAM02YB-01  
ในวันที่ 16, 20, 23 ก.ย. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1509/65  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่  
พนักงานศูนย์ฯ นาย พิรภัทร โพธิ์พันธุ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟภ.1

  
(นายไพรัช สริสุทธชาชน) ๑๑๑๑.๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ กค กปน.(คฟ)  
เรียน ผจก. กฟภ.๓ บ.ป.ม., กฟภ. ๓.๖.  
อก.ว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น  
ผจพ. 1 (สถานี บางปลาหมี่)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
คคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปน.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก๓)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปน.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	กฟภ.1 ตำบลไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ อ่างทอง 2 - สถานีฯ บางปลาหม้า		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16,20,23 ก.ย. 65	ระหว่าง	07.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.1	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1509/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์		วันที่ 15 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 15 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 15 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุรินทร์,นายขุนทอง,นายพนิต,นายสุธี 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช 3. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร,นายศักดิ์สิทธิ์		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ : 1.ดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่สถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟภ.1) - สถานีฯ บางปลาหม้า						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
3	ย้ายโหลดสถานีฯ บางปลาหม้า ไปรับไฟจากสถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.1)						
4	BAM02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	
5	LBL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1	-	
6	ATB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1	-	
7	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ บางปลาหม้า รหัส BAM04YS-01,02 ให้สับอยู่						
8	OFF ATS สถานีฯ บางปลาหม้า						
9	BAM04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	BAM02YB-01	สับ	ปลด		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	BAM02YS-01	สับ	ปลด		BAM	-	ใบมีด 115 เควี
12	BAM02YS-02	สับ	ปลด		BAM	-	ใบมีด 115 เควี
13	เมื่อพร้อมดับไฟ						
14	ATB03YB-01	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	ATB03YB-02	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	ATB03YS-01	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	ใบมีด 115 เควี
17	ATB03YS-02	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	ใบมีด 115 เควี
18	ATB03YS-03	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	ใบมีด 115 เควี
19	ATB03YS-04	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	ใบมีด 115 เควี
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
21	BAM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM	-	
22	LBL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1	-	
23	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
24	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
25	BAM02YS-01	ปลด	สับ		BAM	-	ใบมีด 115 เควี
26	BAM02YS-02	ปลด	สับ		BAM	-	ใบมีด 115 เควี
27	ATB03YS-01	ปลด	สับ		กฟภ.1	-	ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	ATB03YS-02	ปลด	สับ		กฟภ.1		-	ใบมิด 115 เควี
29	ATB03YS-03	ปลด	สับ		กฟภ.1		-	ใบมิด 115 เควี
30	ATB03YS-04	ปลด	สับ		กฟภ.1		-	ใบมิด 115 เควี
31	ATB03YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		กฟภ.1		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
32	ATB03YB-02	ปลด	สับ		กฟภ.1		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
33	ย้ายโหลดสถานีฯ บางปลาหม้า กลับจากสถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.1)							
34	LBL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		-	
35	BAM02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		BAM		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
36	BAM04YB-01	สับ	ปลด		BAM		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
37	ON ATS สถานีฯ บางปลาหม้า							
38	BAM02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-	
39	LBL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		-	
40	ATB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		-	
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****								