



## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |          |                     |                             |
|------------------------|---|----------|---------------------|-----------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | จาก DIS ชค.บ้านพุช้อย - DIS ชค.บ้านทุ่งใหญ่   |          |                     |                             |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 27 ก.ย. 65  | ระหว่าง  | 08.00 น.            | ถึง 17.00 น.                |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟส.ดช.   | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1512/2565 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์  |          |                     | วันที่ 21 กันยายน 2565      |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |          |                     | วันที่ 21 กันยายน 2565      |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          |                     | วันที่ 21 กันยายน 2565      |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol> |          |                     |                             |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>							
1	DAA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		R หนองมะค่าโมง
2	DAA08R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	SCADA	วังคัน
3	DAA08S-16	ปลด	สับ		ดช.		R หนองยายเงิน
4	DIS ชค.ไลน์ DAA08	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS บ้านทุ่งใหญ่
<b>เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.00 น.</b>							
6	DIS ชค.ไลน์ DAA08	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS พุช้อย
<b>แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G1</b>							
<b>แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G2</b>							
<b>แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G3</b>							
<b>แจ้งชุด กฟส.ดช.ทำการเทสไฟก่อนปฏิบัติงาน</b>							
<b>หลังจากชุด กฟส.ดช.ดำเนินการเทสไฟแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย</b>							
12	DAA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		R หนองมะค่าโมง
13	DAA08R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		วังคัน
<b>แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ชุด กฟส.ดช.รับทราบและปฏิบัติงานได้</b>							
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
<b>เมื่อ กฟส.ดช.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ</b>							
16	DAA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		R หนองมะค่าโมง
17	DAA08R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		วังคัน
<b>แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1</b>							
<b>แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G2</b>							
<b>แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G3</b>							
21	DIS ชค.ไลน์ DAA08	ปลด	สับ		ดช.		DIS พุช้อย
22	DIS ชค.ไลน์ DAA08	ปลด	สับ		ดช.		DIS บ้านทุ่งใหญ่
23	DAA08S-16	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ดช.		R หนองยายเงิน

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
24	DAA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		R	หนองมะค่าโมง
25	DAA08R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.	SCADA	R	วังคัน
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

