



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(ตบ.)๓๒๖๔ / ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole สฟ.นครปฐม ๒ ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPU 3VB NPU 4VB	24 ก.ย. 65	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole	NPU 3BVB-01 NPU 4BVB-01	NPU 3S-01 NPU 4S-01	นายเศรษฐวิทย์ เปาวสันต์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเศรษฐวิทย์ เปาวสันต์ ตำแหน่ง พชง.๕ ผดบ.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๙๓-๙๙๕-๙๓๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Signature

(นายสมหมาย ชื่นด้วง.)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ NPU 3 จาก NPU 4VB-๐1 ถึง NPU 3S-01
NPU 4 จาก NPU 4VB-01 ถึง NPU 4S-01

ในวันที่ 24 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1513/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิสิฐ ชัยศักดิ์วัฒน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปองชูรัตน์ เปาวสันต์
22 ก.ย. 65

รศพร ตันต์กฤษกรกิจ
(นายสมพร ตันต์กฤษกรกิจ)
๐๓.๗ ปฏิบัติงานแทน ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟ.๓

อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ยื่นตามทบสวิตซ์ที่ 3 แผ่น
แผนผังทบ - แผ่น

รศพร. - เลขที่ -
เพื่อทราบ และจัดทำทบสวิตซ์ที่ต้นฉบับส่งคืน
ขอสรุปที่ท่า - น. เป็นทบป.

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีนครปฐม 2 (NPU03S-01 , NPU04S-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ก.ย. 65	เวลา	08.30 น. ถึง 24 ก.ย. 65 เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กษช.(ก3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนDisconnecting Switch ตามใบขอปฏิบัติงาน 1513/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวิสิฐ ชัยศาลวิวัฒน์		วันที่ 22 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 22 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 22 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนิช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการ Switching							
1	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- โหลด 28.8 MW
2	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- โหลด 11.9 MW
3	NPU02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		- โหลด 7.8 MW
4	NPU03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		- โหลด 6.6 MW
5	NPU04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		- โหลด 0.0 MW
6	NPU06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		โหลด 3.9 MW
7	NPU08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		โหลด -3.3 MW
8	DTM-TP2	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DTM		โหลด 12.7 MW
9	DTM09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DTM		โหลด 10.9 MW
10	NPV-TP1	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPV		โหลด -20.1 MW
11	NPV01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPV		โหลด 0.0 MW
12	- ย้ายโหลด NPU08 บางส่วนไปรับไฟจาก DTM09						
13	DTM09S-07	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ม9.ห้วยชัน
14	NPU08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 แยก รร.นาสร้าง
15	- ย้ายโหลด NPU06 บางส่วนไปรับไฟจาก NPV01						
16	NPV01S-05	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 หน้าวัดใหญ่
17	NPU06S-11	ปลด	สับ		นฐ.		DIS แยกตอนตุม
18	NPU06S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 ศูนย์วิทยุชุมชน
19	NPV01S-05	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 หน้าวัดใหญ่
20	- ย้ายโหลด NPU08 บางส่วนไปรับไฟจาก NPU06						
21	NPU06S-08	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ป้อมตำรวจนาสร้าง
22	NPU08S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 วัดใหม่ปิ่นเกลียว
23	- ย้ายโหลด NPU03 ไปรับไฟจาก NPU08						
24	NPUBVB-01	ปลด	สับ		NPU		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	NPU08S-02	ปลด	สับ		นฐ.		DIS หน้าโรงเรียนศรีวิชัย
25	NPU03VB-01	สับ	ปลด		NPU		- -
25/2	NPUBVB-01	สับ	ปลด		NPU		- ขนานบัส
26	- ย้ายโหลด NPU04 ไปรับไฟจาก NPU02						
28	NPU02S-02	ปลด	สับ		นฐ.		DIS หน้าสถานีNPU
29	NPU04VB-01	ปลด	สับ		NPU		- -
31	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน 08.30 น						
32	NPU04S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.4
33	NPU03S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.3
34	ให้ตั้ง Manual NPU02VB-01, NPU08VB-01 ไว้ตลอดขณะทำงาน						
35	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3.)ทราบ พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
36	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและปฏิบัติงานได้						
37	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		- -
38	DTM09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DTM		- -
39	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		- -
40	NPV01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPV		- -
41	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		- -
42	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		- -
43	NPU06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		- -
44	NPU08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		- -
46	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
47	เมื่อ กบข.(ก3.) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
48	เมื่อ กบข.(ก3.) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกจุดแล้ว พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
49	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- -
50	DTM09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DTM		- -
51	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		- -
52	NPT01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPT		- -
53	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- -
54	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- -
55	NPU06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		- -
56	NPU08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		- -
58	เมื่อพร้อมจ่ายไฟตามปกติ						
59	NPU04S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.4
60	NPU03S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.3
61	- ย้ายโหลด NPU04 คืนจาก NPU02						
62	NPU04VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		NPU		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
64	NPU02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS หน้าสถานีฯNPU
66	- ย้ายโหลด NPU03 บางส่วนคืนจาก NPU08						
66/1	NPU02VB-01	ปลด	สับ		NPU		- ขนานบัส
67	NPU03VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		NPU		- -
68	NPU08S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS หน้าโรงเรียนศรีวิชัย
68/1	NPU02VB-01	สับ	ปลด		NPU		- ขนานบัส
69	- ย้ายโหลด NPU08 บางส่วนคืนจาก NPU06						
70	NPU08S-03	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 วัดใหม่ปิ่นเกลียว
71	NPU06S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ป้อมตำรวจนาสร้าง
72	- ย้ายโหลด NPU06 บางส่วนคืนจาก NPV01						
73	NPV01S-05	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 หน้าวัดใหญ่
74	NPU06S-09	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ศูนย์วิทยุชุมชน
75	NPU06S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS แยกดอนตุม
76	NPV01S-05	สับ	ปลด		นฐ.		SF6 หน้าวัดใหญ่
77	- ย้ายโหลด NPU08 บางส่วนคืนจาก DTM09						
78	NPU08S-06	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 แยก รร.นาสร้าง
79	DTM09S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 ม9.ห้วยชัน
80	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		- -
81	DTM09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DTM		- -
82	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		- -
83	NPV01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPV		- -
84	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		- -
85	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		- -
86	NPU02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		- -
87	NPU03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		- -
88	NPU04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		- -
89	NPU06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		- -
90	NPU08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		- -
สิ้นสุดสวิตช์ทั้งหมด							