



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

22 พ.ย. 64

เลขที่ ก.๓.พทจ. ๒๕๕๕/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุญรัมย์ สิงโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายนิธิ พิชาคุลย์

วันที่
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟย.อ.ห้วยกระเจา

ด้วยการไฟฟ้า.....ห้วยกระเจา.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BOP-08	๒๕ พย.๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	พาดสายแรงสูง ๑๘๕ SAC บ.วังไผ่	UTG05R- 02	สุดไลน์แรงสูง	นายอุดมศักดิ์ จันทร์กลิ่น

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....๑๒๕.๖1๖.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ คุชญาทศ ตำแหน่ง พทจ.๓ โทร.....๐๘๑-๙๙๙๙๙๙๙

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายนิธิ พิชาคุลย์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟย.อ.ห้วยกระเจา

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ BOP08 จาก UTG 5R-02 ถึง ปลายสาย
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1514/2564
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- พนักงานศูนย์ฯ นาย สุวิทย์ ธีระวิไล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปราโมทย์ คุชญาทศ

.....
(นายอดิศักดิ์ เทียงผอง)
๒๐ ก.ย. ๖๔

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟย. ออ.จ
อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

.....

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|--|----------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | UTG05R-02 Recloser บ้านหัวอ่าง - ปลายสาย (BOP08 บ.วังไผ่) | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 25 พ.ย. 64 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง | 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กพย.ทกจ. | งานที่ทำ | พาดสายแรงสูง 185 SAC | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1514/64 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสุธี ศรีเพชร | | | วันที่ | 15 พฤศจิกายน 2564 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 15 พฤศจิกายน 2564 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 15 พฤศจิกายน 2564 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	UTG05R-02	Normal	Nonreclosing		ทกจ.	R	บ้านหัวอ่าง
3	- เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
4	UTG05R-02	สับ	ปลด		ทกจ.	R	บ้านหัวอ่าง
5	แจ้งกพย.ทกจ. ปลดใบมีดด้าน Load ของ UTG05R-02 บ้านหัวอ่าง ออกจากกันทั้ง 3 เฟส						
6	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ กพย.ทกจ. รับทราบ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
9	แจ้ง กพย.ทกจ. ปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
10	เมื่อ กพย.ทกจ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
13	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
14	แจ้งกพย.ทกจ. ตรวจสอบสถานะ UTG05R-02 บ้านหัวอ่าง ให้อยู่ตำแหน่ง "OPEN"						
15	แจ้งกพย.ทกจ. สับใบมีดด้าน Load ของ UTG05R-02 บ้านหัวอ่าง เข้าสนิททั้ง 3 เฟส						
16	UTG05R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ทกจ.	R	บ้านหัวอ่าง
17	UTG05R-02	Nonreclosing	Normal		ทกจ.	R	บ้านหัวอ่าง
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

