

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.กทค.(จค.) ๒๗๕๕/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รก.กค.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กทค.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า เลขวิทยุ (ถาวร) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	ทั้งสถานี	๑๕ พ.ย.๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๔.๐๐ น.	เปลี่ยนรีเลย์ที่ชำรุด	-	-	นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์ โทร๐๘๔-๐๘๑๕๕๒๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์ ตำแหน่ง รก.กค.(ก.๓) โทร ๐๘๔-๐๘๑-๕๕๒๗

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์)

ตำแหน่ง รก.กค.(ก.๓)

9 พ.ย. 2564

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ LWA จาก 115kV ถึง -

ในวันที่ 15 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 8-00 น. ถึง 14-00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1516/2564

 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชรินทร์ อังสพจน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กอ.ไพโรจน์ ภาคโพธิ์, ทช.อภทค. นงมา

.....
(นายชรินทร์ อังสพจน์)
๑๕.๖.๑๑๗ พ.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน อก.บช.(ก.๓) ผจก. กฟส.จง.

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

คคฟ. 1 (สถานี LWA, LWU)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.thเพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แก๊ซ ไร่เลย์ 115 เควี สถานีฯ เลขวิทยุ (ถาวร)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 พ.ย. 64	เวลา	08.00 น. ถึง	เวลา	14.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนรีเลย์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1516/2564	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวคิน			วันที่	11 พฤศจิกายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 พฤศจิกายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 พฤศจิกายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	DOA01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	LWA03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		LWA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	LWU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWU		- -
5	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		- -
6	LWA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		LWA		- -
7	LWA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		LWA		- -
8	ย้ายโหลดวงจร LWA07 และ LWA09 ไปจ่ายไฟจาก วงจร LWU04						
9	LWU04VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		LWU		- -
10	LWABVB-01	สับ	ปลด		LWA		- ขนานบัส
11	ย้ายโหลดวงจร LWA02 และ LWA04 ไปจ่ายไฟจาก วงจร LWU01						
12	LWU01VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		LWU		- -
13	LWA01BVB-01	สับ	ปลด		LWA		- INCOMING 1
14	LWA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		LWA		- INCOMING 1
15	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
16	LWA02YB-01	สับ	ปลด		LWA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	LWA03YB-01	สับ	ปลด		LWA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	LWA03YS-01	สับ	ปลด		LWA		- ไบมีด 115 เควี
19	LWA03YS-02	สับ	ปลด		LWA		- ไบมีด 115 เควี
20	LWABYS-01	สับ	ปลด		LWA		- ไบมีด 115 เควี
21	LWA02YS-01	สับ	ปลด		LWA		- ไบมีด 115 เควี
22	แจ้ง พื้นที่ดับไฟให้ กบข. ทราบ พร้อมปฏิบัติงานได้						
23	LWU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWU		- -
24	LWA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		LWA		- -
25	LWA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		LWA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	LWU01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		LWU		-
27	LWU04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		LWU		-
28	DOA01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
29	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟกลับสภาพปกติได้						
30	ตรวจสอบ เบรกเกอร์ 115 เควี และ ไบมีด 115 เควี ทุกชุด อยู่สถานะ OPEN						
31	LWU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWU		-
32	LWA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		LWA		-
33	LWA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		LWA		-
34	LWU01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		LWU		-
35	LWU04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		LWU		-
36	DOA01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
38	LWA02YS-01	ปลด	สับ		LWA		- ไบมีด 115 เควี
39	LWABYS-01	ปลด	สับ		LWA		- ไบมีด 115 เควี
40	LWA03YS-01	ปลด	สับ		LWA		- ไบมีด 115 เควี
41	LWA03YS-02	ปลด	สับ		LWA		- ไบมีด 115 เควี
42	LWA03YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		LWA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	LWA02YB-01	ปลด	สับ		LWA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
44	ย้ายโหลดวงจร LWA02 และ LWA04 กลับจาก วงจร LWU01						
45	LWA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		LWA		- INCOMING 1
46	LWA01BVB-01	ปลด	สับ		LWA		- INCOMING 1
47	LWU01VB-01	สับ	ปลด		LWU		-
48	ย้ายโหลดวงจร LWA07 และ LWA09 กลับจาก วงจร LWU04						
49	LWABVB-01	ปลด	สับ		LWA		- ขนानบัส
50	LWU04VB-01	สับ	ปลด		LWU		-
51	DOA01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
52	LWA03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		LWA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
53	LWU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWU		-
54	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		-
55	LWA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		LWA		-
56	LWA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		LWA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

SCAN ส่ง

เลขที่ RSS/S20001/PEA/528


เรียน อก.ทอ., อก.ปบ.(ก.3), อก.บข.(ก.3)

ผู้ควบคุมงาน

นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์ รก.กค.(ก.3)

ตามหนังสือผู้รับจ้าง RSS/S20001/PEA/528
ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ขอความอนุเคราะห์ดับ
ไฟฟ้าระบบ 115 เควี เพื่อแก้ไข Writing SIEMENS IED
Configuration Through rear port ของงานก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้าเสาชวิชัย จ.กาญจนบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่
TDDP1-24/2563 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 ในวันที่
15 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ สถานีไฟฟ้าเสาชวิชัย จ.กาญจนบุรี พร้อมนี้ได้แนบ
แผนงาน มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายณัฐพล คำสวน)

อก.จค.1(บก2)

๙ พ.ย. 2564

หวป.กจค.1(บก2)

โทร 9365