

# Switching Deadline

13 ต.ค. 66



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) - ๓๘./๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูงหม้อแปลง AVR วัดทุ่งศาลา  
ประชากรธรรม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ  | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน                     |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---|-----|-----|----------------------------------|
| ๑.  | DMA๖R-๐๑ | ๑๔ ต.ค. ๖๖   | ๐๙:๐๐ น.    | ๑๖:๓๐ น. | ขอตัดไฟ AVR วัดทุ่งศาลาประชา<br>ธรรม โดยสับ Bypass ปลดใบมีดด้าน<br>Source และ Load เพื่อ บำรุงรักษา<br>ตามแผนไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๖ | -   | -   | นายเรจรัก ดียะตาม<br>๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรจรัก ดียะตาม ตำแหน่ง วศก.๗ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเดอร์ DMA๐๖ จาก DMA๖R-๐๑ ถึง DMA ๖R-๐1  
ในวันที่ 14 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1519/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย สวัสดิ์กร โพธิ์พันธุ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรจรัก ดียะตาม

(นายสวัสดิ์กร โพธิ์พันธุ์)  
วศก.4 1๓๓๖ น.พ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ๑๓๖.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |   |          |                |                           |                             |    |
|------------------------|---|----------|----------------|---------------------------|-----------------------------|----|
| 1. สถานที่ทำงาน        | DMA06R-01 (AVR วัดทุ่งศาลาประชาธรรม)  |          |                |                           |                             |    |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 14 ต.ค. 66  | ระหว่าง  | 09.00 น.       | ถึง                       | 16.30                       | น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กสฟ.(ก.3).  | งานที่ทำ | บำรุงรักษา AVR |                           | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1519/2566 |    |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพีรภัทร โพธิ์พันธ์   |          |                | วันที่                    | 11 ตุลาคม 2566              |    |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |  |          |                | วันที่                    | 11 ตุลาคม 2566              |    |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          |                | วันที่                    | 11 ตุลาคม 2566              |    |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต                                |          |                | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |                             |    |
|                        | 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน                      |          |                | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) |                             |    |
|                        | 3. นายจิรวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร                                      |          |                | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |                             |    |

| ที่                            | รหัสอุปกรณ์   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ           | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                 |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------|------|--------------|------------|--------------------------|
| 1                              | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง  |                                      |                     |      |              |            |                          |
| 2                              | DMA06VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose  |      | DMA          |            | -                        |
| 3                              | DMA06R-01   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual       |      | กสฟ.         |            | AVR วัดทุ่งศาลาประชาธรรม |
| 4                              | DMA06R-01   | Normal                               | Nonreclosing        |      | กสฟ.         |            | R วัดทุ่งศาลาประชาธรรม   |
| 5                              | DMA06R-01   | สับ                                  | ปลด                 |      | กสฟ.         |            | R วัดทุ่งศาลาประชาธรรม   |
| 6                              | แจ้งชุด กสฟ. ตรวจสอบใบมีดด้าน Load ของรีโกลสเซอร์ป้องกัน AVR DMA06R-01 (วัดทุ่งศาลาประชาธรรม) ปลดอยู่ทั้ง 3 เฟส |                                      |                     |      |              |            |                          |
| 7                              | Sw.Source   | สับ                                  | ปลด                 |      | กสฟ.         |            | R วัดทุ่งศาลาประชาธรรม   |
| 8                              | แจ้งชุด กสฟ. ทำการเทสไฟ ช็อตกราวด์และลง Wesafe  |                                      |                     |      |              |            |                          |
| 9                              | แจ้งชุด กสฟ. ทำการบำรุงรักษา AVR DMA06R-01 (วัดทุ่งศาลาประชาธรรม) ได้   |                                      |                     |      |              |            |                          |
| 10                             | DMA06VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose   |      | DMA          |            | -                        |
| สิ้นสุดสวิตชิงช่วง <b>เช้า</b> |   |                                      |                     |      |              |            |                          |
| 11                             | หลังจากชุด กสฟ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมนำ AVR DMA06R-01 (วัดทุ่งศาลาประชาธรรม) เข้าระบบ                         |                                      |                     |      |              |            |                          |
| 12                             | DMA06VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose  |      | DMA          |            | -                        |
| 13                             | Sw.Source   | ปลด                                  | สับ                 |      | กสฟ.         |            | R วัดทุ่งศาลาประชาธรรม   |
| 14                             | ตรวจสอบ TAP AVR DMA06R-01 (วัดทุ่งศาลาประชาธรรม) Manual อยู่ TAP 1  |                                      |                     |      |              |            |                          |
| 15                             | DMA06R-01   | ปลด                                  | สับ คง Nonreclosing |      | กสฟ.         |            | R วัดทุ่งศาลาประชาธรรม   |
| 16                             | DMA06VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose   |      | DMA          |            | -                        |
| 17                             | DMA06R-01   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto         |      | กสฟ.         |            | AVR วัดทุ่งศาลาประชาธรรม |
| 18                             | DMA06R-01   | Nonreclosing                         | Normal              |      | กสฟ.         |            | R วัดทุ่งศาลาประชาธรรม   |
| สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด          |   |                                      |                     |      |              |            |                          |