



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร.3 (กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SN3 KT2A	9 ก.พ. 68	07.30 น.	16.30 น.	ทดสอบหม้อแปลง, Clean Metering & Lubricate DS & ปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันสัตว์	SN3 2222	SN3 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

- 1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- 2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KT2A จาก SN3-2222 ถึง SN3-2227
ในวันที่ 9 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 151/68

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ คุ้มระยอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ Egat.
27 ธ.ค. 68

.....
(กนกกร งามไพฑูริย์)
กค.7 ปฏิบัติงาน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก..... ผคฟ.กค.ค.

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 2..... แผ่น
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจก. 4 (สถานี..... สมุทรสาคร 3 (CEND))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 3 (EGAT) SN3-KT2A					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ก.พ. 68	เวลา	07.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ทดสอบหม้อแปลง และปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันสัตว์		ตามใบขอปฏิบัติงาน	151/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายศักดิ์สิทธิ์	เอี่ยมสะอาด	วันที่	27 มกราคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			<i>จิชาติ</i>	วันที่	27 มกราคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	27 มกราคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นางสาวสุภัชชา, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP Load 6 MW
3	SMCBR-03	Normal	Nonreclosing		SMC	SCADA	R Load 3.23 MW
4	SMCBR-10	Normal	Nonreclosing		SMC	SCADA	R Load 2.67 MW
5	SMG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		TP2 Load 9.79 MW
6	SMG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		CB Load 3.12 MW
7	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		TP1 Load 9.96 MW
8	SMX02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		CB Load 3.72 MW
9	- ย้ายโหลด SMC03 ไปรับไฟจาก SMG08						
10	KTB03S-07	ปลด, ล็อคคาน	ล๊اب		บนจ.		SF6 เลียบคลองสี่วา
11	SMCBR-03	ล๊اب	ปลด		SMC	SCADA	R
12	- ย้ายโหลด SMC10 ไปรับไฟจาก SMX02						
13	SMC10S-05	ปลด, ล็อคคาน	ล๊اب		บนจ.		SF6 ตรงข้าม ซ.บ่อดิน
14	SMCBR-10	ล๊اب	ปลด		SMC	SCADA	R
15	ตรวจสอบรีโคลสเซอร์ SMCBR-07 อยู่สถานะ ปลด และใบมีด Source, Load อยู่สถานะ ปลด						
16	แจ้ง กฟส.บนจ. ปลดใบมีดด้านออกไลน์ SMCBR-03,10 ออกทั้ง 3 เฟส						
17	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 07.30 น.						
18	SN3-2222	ล๊اب	ปลด		EGAT		CB เบรกเกอร์ 22 เควี
19	SN3-2227	ล๊اب	ปลด		EGAT		DIS ใบมีด 22 เควี
20	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
21	SMG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		TP2 -
22	SMG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		CB -
23	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX		TP1 -
24	SMX02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		CB -
25	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
26	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
27	SMG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		TP2 -
28	SMG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		CB -
29	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		TP1 -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	SMX02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		CB	-
31	แจ้ง กฟส.บจ. สับไบสมิตด้านออกไลน์ SMCBR-03,10 เข้าทั้ง 3 เฟส							
32	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
33	SN3-2227	ปลด	สับ		EGAT		DIS	ไบสมิต 22 เควี
34	SN3-2222	ปลด	สับ		EGAT		CB	เบรกเกอร์ 22 เควี
35	- ย้ายโหลด SMC03 กลับจาก SMG08							
36	SMCBR-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMC	SCADA	R	
37	KTB03S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บจ.		SF6	เลียบบคลองสีวา
38	- ย้ายโหลด SMC10 กลับจาก SMX02							
39	SMCBR-07	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMC	SCADA	R	
40	SMC10S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บจ.		SF6	ตรงข้าม ช.ปอดิน
41	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP	-
42	SMCBR-03	Nonreclosing	Normal		SMC	SCADA	R	-
43	SMCBR-10	Nonreclosing	Normal		SMC	SCADA	R	-
44	SMG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		TP2	-
45	SMG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		CB	-
46	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX		TP1	-
47	SMX02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		CB	-
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>								



บันทึก

ที่	หจล-ส. 42335 /2568	เรียน	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	โทรศัพท์ : 02-590-5454	
เรื่อง	ขอปลดอุปกรณ์ 115 kV / 22 KV	โทรสาร : 02-590-5456	
วันที่	20 มกราคม 2568		

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้
สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 3
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SN3-KT2A [SN3 2222, 2227]

งานที่ทำ ทดสอบหม้อแปลง, Clean Metering & Lubricate DS & ปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันสัตว์

หมายเหตุ

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 09 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 09 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดไบมิต Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.